

24. 08. 2017



Јавно комунално предузеће  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
ИНЂИЈА ЈП, ИНЂИЈА

Вoјводе Степе 48  
22320, Инђија  
Република Србија  
ПИБ: 101437361  
Матични број: 08584885

тел/фах: +381 22 560 842

Текући рачуни:  
105-86056-75  
205-163568-10  
160-283326-12  
Шифра делатности: 3600, 3700

vik@indjija.net ; www.vodovodindjija.co.rs

Број: 2318  
Инђија, Војводе Степе 48

"MONBAT PLC" д.о.о.  
Саве Ковачевића бб  
22320 Инђија

## Предмет: Сагласност на изведене радове

Поштовани,

На основу Вашег захтева број 2882/2017 од 01.08.2017. године, наш број 2065 од 01.08.2017. године извршен је обилазак терена од стране стручних лица ЈКП "Водовод и канализација" Инђија. Обиласком изведених радова на терену констатовано је да су исти израђени у складу са достављеним пројектом за извођење хидро-техничких инсталација број Е-706-РZI/3/17 израђеног априла 2017. године од стране пројектног бироа "МАРУРИ" д.о.о. из Новог Сада и на основу тога Вам достављамо наредну сагласност.

Сходно свему наведеном и с обзиром да је наведена техничка документација, којом је обрађена реконструкција дела постојећих унутрашњих инсталација канализације и обавеза усклађивања канализационог прикључка фирме "MONBAT PLC" д.о.о у складу са техничким условима број 584 издатим од стране нашег предузећа дана 10.03.2017. године, **издајемо сагласност на исту.**

У обавези сте да вршите мониторинг отпадних вода, односно мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода које ће се испуштати у јавну канализацију, према члану 99. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) и у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним анализама („Сл. гласник РС“, бр. 33/2016) и да податке о извршеном мониторингу - податке о мерењима количине и квалитета отпадне воде која се испушта у јавну канализацију најмање једанпут годишње достављате Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Инђија.


Квалитет отпадне воде која ће се испуштати у јавну канализацију мора да испуњава услове прописане чланом 21. Одлуке о јавној канализацији од 02.03.2011. године, као и да задовољава **Граничне вредности емисије за одређене групе или**


категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију Прилога 2. Глава III. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр 67/2011, 48/2012 и 1/2016), односно прописане чланом 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној канализацији донетој на седници скупштине општине Инђија 29. новембра 2014. године.

С поштовањем,

За ЈКП "Водовод и канализација" Инђија:



  
Владимир Зорић, дипл.грађ.инж.

  
др Софија Погуберовић, дипл.хем.