



INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d.

NOVI SAD

**METANOLSKO SIRČETNI KOMPLEKS AD**

Miloševački put bb

23300 KIKINDA

**PREDMET: Efikasnost prečištača otpadnih voda - decembar 2018.**

Za **METANOLSKO SIRČETNI KOMPLEKS AD** dana 14.12.2018. izvršeno je uzorkovanje i analiza otpadne vode u cilju proračuna efikasnosti procesa prečišćavanja otpadnih voda. Uzeti su uzorci vode pre i posle prečišćavanja iz egalizacionog bazena i taložnika.

Na osnovu rezultata analize u Izveštaju o analizi vode br. 04-04-12-18-0085 od 14.12.2018. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri karakteristični za postrojenje su: HPK i BPK<sub>5</sub>.

Efikasnost rada uređaja za posmatrane parametre iznosi:

Parametar	V0834/2 Egalizacioni bazen [mg/l]	V0834/3 Taložnik [mg/l]	Efikasnost [%]
HPK [mg/l]	428	83	80.6
BPK <sub>5</sub> [mg/l]	120	12	90.0

M.P.

16.01.2019.

Danijela Bekrić dipl. hemičar  
Šef odseka za fizičko-hemijska ispitivanja