

ДЈУП „БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА

БЕЛА ЦРКВА, ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ :1268 -04/2025

ДАНА: 17.06.2025.године

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Милетићева 2, Бела Црква

На основу Вашег захтева ROP-BCR-15585-LOC-1/2025, интерни број 0023732115 2025 08390 004 007351 160, од 11.06.2025. године у поступку издавања локацијских услова за реконструкцију и доградњу коловоза саобраћајнице и тротоара са и изградњом новог водовода у улици Жарка Златара, од улице Живице Митровића до улице Војвођанских бригада у Белој Цркви, на катастарским парцелама број 10447/61, 10450/2, 10450/34 К.О. Бела Црква, достављају се :

#### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

На делу катастарске парцеле број 10450/34 и 10447/61 К.О. Бела Црква, део улице Жарка Златара изграђена је водоводна мрежа од PVC цеви DN 110 у путној конструкцији ближе непарној страни улице, од катастарске парцеле број 10450/34 К.О. Бела Црква, део улице Живице Митровића ( укрштање-спој са водоводном мрежом DN 110), до катастарске парцеле број 10447/61 К.О. Бела Црква, део улице Војвођанских бригада ( укрштање-спој са водоводном мрежом DN 110). На делу Његошеве улице, парцеле број 10447/61 К.О. Бела Црква, постоји укрштање-спој са водоводном мрежом DN 110.

Дубина укопаних цеви је 1,2 до 2,5 м. Дубина прикључака на водоводну мрежу је 0,8 до 1,2 м. Притисак воде у мрежи је сса 3,5 бара.

На делу катастарске парцеле број 10450/34, и 10447/61 К.О. Бела Црква, део улице Жарка Златара, изграђена је канализациона мрежа од бетонских цеви DN 300 у путној конструкцији.

Приликом изградње објеката и подземних инсталација обавезно се удаљити на Законом прописано растојање од наших водоводних и канализационих објеката и инсталација. За потребна микро усаглашавања обратити се техничкој служби предузећа. Трошак евентуалног оштећења наших инсталација и објеката сноси инвеститор.

Руководилац службе водовода и канализација

Драгутин Јовановић