

IZVEŠTAJ
KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED

IZVEDENIH RADOVA NA OBJEKTU
- GLAVNA HALA SA ELEKTROLUČNOM PEĆI, SKLADIŠTEM
GOTOVIH PROIZVODA I OBJEKTOM ZA SMEŠTAJ
TRANSFORMATORA I KANCELARIJE
- SKLADIŠTE ČELIČNOG OTPADA

PRVA I TREĆA FAZA
(JEDINSTVENA TEHNOLOŠKA CELINA)

Novi Sad
Oktobar, 2010.

SADRŽAJ

1. PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE NA UVID KOMISIJI PRE IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PROBNİ RAD

- I OPŠTI PODACI
- II PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE NA UVID KOMISIJI
- III PREGLED ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDI
- IV PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE
- ZAKLJUČAK

2. PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE NA UVID KOMISIJI NAKON IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PROBNİ RAD

- 1. OPŠTI PODACI
- 2. PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE NA UVID KOMISIJI
- 3. PREGLED ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
- 4. PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE
- ZAKLJUČAK

**1. PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE
NA UVID KOMISIJI PRE IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA PROBNI RAD**

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED

I OPŠTI DEO

Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, br. 112-351-00026/2010 od 08.03.2010. godine obrazovana je komisija za tehnički pregled IZVEDENIH RADOVA NA **OBJEKTU KOMPLEKSA TOPIONICE I DVOSTRUKOG DALEKOVODA 110kV od trafostanice „SIRMIUM STEEL“ do trafostanice „SREMSKA MITROVICA 2“** :

1. mr Radoslav Lekić, dipl.inž.grad. (lic. 310 4193 03).....predsednik
2. dr Željko Jakšić, dipl.inž.arh. (lic. 300 0332 03)član
3. dr Momčilo Spasojević, dipl.inž.maš.(lic. 330 4875 03)član
4. dr Čedomir Vujović, dipl.inž.el.(lic. 351 2669 03)član
5. dr Đura Oros, dipl.inž.el. (lic. 350 3818 03)član
6. Predrag Kojić, dipl.inž.tehn. (lic. 371 C934 06)član
7. Olivera Vučinić, dipl.inž.fizikečlan

Za predmetni objekat izdato je, od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, odobrenje za izgradnju br. 112-351-00287/2009 od 22.09.2009. godine kao i potvrda o prijemu dokumentacije potrebne za početak izvođenja radova broj 112-351-00325/2009-02 od 13.10.2009. godine.

Objekat se sastoji od: KOMPLEKSA TOPIONICE I DVOSTRUKOG DALEKOVODA 110kV od trafostanice „SIRMIUM STEEL“ do trafostanice „SREMSKA MITROVICA 2“; trafostanica 110/21/6 kV $\approx 2.691 \text{ m}^2$, na parceli broj 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica i dvostruki dalekovod 110 kV od TS „Sirmium Steel“ do TS „Sremska Mitrovica 2“, kao celina od tri faze i to:

PRVA FAZA: glavna hala sa elektrolučnom peći, skladištem gotovih proizvoda, objektom za smeštaj transformatora i kancelarije $\approx 5.456 \text{ m}^2$ (koji obuhvataju i sledeće objekte: objekat za smeštaj opreme potrebne za rad elektrolučne peći $\approx 320 \text{ m}^2$, objekat za smeštaj opreme za rad lončaste peći $\approx 168 \text{ m}^2$, objekat za smeštaj opreme potrebne za upravljanje procesom livenja $\approx 50 \text{ m}^2$), postrojenje za prečišćavanje procesnih gasova $\approx 946 \text{ m}^2$, skladište tečnih atmosferskih gasova $\approx 288 \text{ m}^2$, postrojenje za hlađenje vode sa bunarom $\approx 1.325 \text{ m}^2$, kolska vaga (merenje sirovina i gotovih proizvoda) $\approx 100 \text{ m}^2$, upravna zgrada sa kancelarijskim i pomoćnim prostorijama $\approx 220 \text{ m}^2$, skladište šljake $\approx 450 \text{ m}^2$, kompresorska stanica sa pratećom opremom $\approx 420 \text{ m}^2$, merno regulacione stanice $\approx 72 \text{ m}^2$, portirnica $\approx 20 \text{ m}^2$, koji se nalaze na parceli 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica

DRUGA FAZA: trafostanica 110/21/6 kV $\approx 2.691 \text{ m}^2$, na parceli broj 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica i dvostruki dalekovod 110 kV od TS „Sirmium Steel“ do TS „Sremska

Mitrovica 2“ na parcelama broj : 3559/2, 4947, 5145, 3572/11, 3572/10, 5147, 5152 K.O. Laćarak i 6095/1, 6107, 6127/2, 6127/3, 9038/1, 9039/1, 6145/4, 9040/1, 6263, 6284/1, 6285/1, 6287, 9041/2, 6327/1, 6326/1, 6320/3, 6326/2, 6387/1, 6394/1, 6394/2, 6395, 6397, 6398, 6401, 6402, 6407/2, 6413, 6442, 6415, 9049/3, 9049/1, 6888/2, 6888/1, 6887/4, 6887/5, 6887/1, 6887/6, 6886/6, 6886/1, 6885/1, 6884/4, 6884/1, 6884/3, 6882/3, 6870/7, 6870/3, 6870/4, 6883/1, 6830/2, 6830/1, 9058/2, 6840/8, 6840/10, 9091/2, 7665, 7640/3, 7640/5, 7640/8, 9086/1, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 9061/4, 8119, 8118, 8117, 8116, 8115/3, 8115/2, 8115/1, 8114, 8113, 8112, 8111, 8110, 8109/1, 8109/2, 8108/1, 9063/1, 8177/1 i 8177/2 K.O. Sremska Mitrovica Stubovi dalekovoda biće postavljeni na parcelama broj 3559/2, 3572/12, 3572/11 K.O. Laćarak, 6095/1, 6127/3, 6145/4, 6263, 6287, 6394/1, 6394/2, 6415, 6887/5, 6870/3, 6830/1, 7640/3, 7640/5, 7776, 8119, 8112, 8108/1 K.O. Sremska Mitrovica

TREĆA FAZA: skladište čeličnog otpada „starog gvožđa“ $\approx 2.445 \text{ m}^2$, na parceli broj 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica

Završeni su objekti prve i treće faze: glavna hala sa elektrolučnom peći, skladištem gotovih proizvoda, objektom za smeštaj transformatora i kancelarije, kao i skladište čeličnog otpada i kao jedinstvenoj tehnološkoj celini, Komisija je pristupila tehničkom pregledu.

Komisija je radila u punom sastavu, a u cilju davanja potrebnih podataka i objašnjenja, radu komisije prisustvuju:

Predstavnik Investitora:	Dario Bodino, Jasminka Budnić, dipl.inž.građ.; Dragan Lojović, dipl.inž.maš; Milan Dolić, dipl.inž.maš.; Dragan Gajić, inž.el.
Predstavnik Izvođača:	Mirjana Popović, dipl.inž.građ., „Srem plan“ Boris Savić, dipl.inž.građ., „Mikom“ Lazar Manojlović, dipl.inž.građ. „Čelik“ Gradimir Stanković, dipl.inž.maš. „Montaža Minel“ Dragi Stamenković, dipl.inž.maš. „Termoelektro“
Predstavnik Nadzora:	Milivoje Ilibašić, dipl.inž.građ.; Sava Crnojačić, dipl.inž.el.; Srećko Milić, dipl.inž.el.; Milorad Budnić, dipl.inž.maš

U okviru plenarnog rada Komisija je najpre izvršila globalni pregled objekta radi sticanja opštih informacija o objektu i izvedenim radovima. Zatim je izvršila pregled dokumentacije koja je prethodila izdavanju odobrenja za izgradnju, ugovorne, gradilišne i druge dokumentacije. Na kraju je izvršen detaljan pregled svih delova objekta, opreme i instalacija, a svaki član Komisije radio je i individualno na razrešavanju pojedinih pitanja iz domena svoje specijalnosti.

Tehnički pregled urađen je u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 111/03.

Komisija se sastajala na objektu dana 22.03.2010.godine, 15.06.2010.godine, 07.07.2010.godine, 13.08.2010.godine, 17.09.2010.godine i izvršila pregled projektne, tehničke, gradilišne i ostale dokumentacije, kao i izvedenih radova i ustanovila sledeće:.

II PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE NA UVID KOMISIJI

1. Radovi na objektu su izvedeni na osnovu odobrenja za građenje: 112-351-00287/2009 od 22.09.2009.godine, koje je izdala Republika Srbija, AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Novi Sad, dana 22.09.2009. godine i Potvrde o prijemu dokumentacije potrebne za početak izvođenja radova broj 112-351-00325/2009-02 od 13.10.2009.godine i broj 112-351-00402/2009-02 od 25.11.2009.godine.
2. Izgrađeni objekat se sastoji od: **KOMPLEKSA TOPIONICE I DVOSTRUKOG DALEKOVODA 110kV** od trafostanice „SIRMIUM STEEL“ do trafostanice „SREMSKA MITROVICA 2“ i to: glavna hala sa elektrolučnom peći, skladištem gotovih proizvoda, objektom za smeštaj transformatora i kancelarije $\approx 5.456 \text{ m}^2$ (koji obuhvataju i sledeće objekte: objekat za smeštaj opreme potrebne za rad elektrolučne peći $\approx 320 \text{ m}^2$, objekat za smeštaj opreme za rad lončaste peći $\approx 168 \text{ m}^2$, objekat za smeštaj opreme potrebne za upravljanje procesom livenja $\approx 50 \text{ m}^2$), postrojenje za prečišćavanje procesnih gasova $\approx 946 \text{ m}^2$, skladište tečnih atmosferskih gasova $\approx 288 \text{ m}^2$, postrojenje za hlađenje vode sa bunarom $\approx 1.325 \text{ m}^2$, kolska vaga (merenje sirovina i gotovih proizvoda) $\approx 100 \text{ m}^2$, upravna zgrada sa kancelarijskim i pomoćnim prostorijama $\approx 220 \text{ m}^2$, skladište šljake $\approx 450 \text{ m}^2$, kompresorska stanica sa pratećom opremom $\approx 420 \text{ m}^2$, merno regulacione stanice $\approx 72 \text{ m}^2$, portirnica $\approx 20 \text{ m}^2$, trafostanica 110/21/6 kV $\approx 2.691 \text{ m}^2$, na parceli broj 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica i dvostruki dalekovod 110 kV od TS „Sirmium Steel“ do TS „Sremska Mitrovica 2“, skladište čeličnog otpada „starog gvožđa“ $\approx 2.445 \text{ m}^2$.
3. Izvedeni radovi spadaju u vrstu: **VISOKOGRADNJA, NOVOGRADNJA.**
4. Odobrenje za izgradnju je dobijeno na osnovu sledeće projektno-tehničke dokumentacije:
 - Idejni tehnološki projekat, knjiga I, br.projekta TME-IT-1820-8122008 od 2009.god., izrađen od strane Tehnološko – Metalurškog Fakulteta, Karnegijeva 4, Beograd
 - Idejni arhitektonsko – građevinski i hidrotehnički projekat projekat, knjiga II, br. I 01-05/09 od 2009.god., izrađen od strane „Prostor plus“, d.o.o., Beograd, Bulevar Nikole Tesle 48/13- sveske od 1-10, od strane „Messer Tehnogas“, A.D. Beograd, Banjički put 62- sveska 11, br.projekta 020461/I-G i sveska 12 br.projekta 020462/I-G od 2009.god., i urađen od strane „ABS Minel Projektinženjering“, Put za koloniju 97, Beograd – Ripanj – sveska 13, br.projekta K-09802/00 od maja 2009.god.
 - Idejni mašinski projekat, knjiga III, br.projekta E-26/09 od maja 2009.god., izrađen od strane „Termoprojekt“, d.o.o., Korzo 7a, Subotica – sveska 1 i od „Messer – Tehnogas“, A.D., Beograd, Banjički put 62- sveske 2-4 br.projekta 020461/I-M, 020462/I-M i 020463/I-M od maja 2009.god.
 - Idejni projekat elektroenergetskih instalacija, knjiga IV, izrađen od strane „ABS Minel Projektinženjering“, Put za koloniju 97, Beograd – Ripanj – sveska 2, br.projekta K-09.201 od maja 2009.god. i od „Messer – Tehnogas“, A.D., Beograd, Banjički put 62- sveska 3, br.projekta 020461/I-E od maja 2009.god. i sveska 4, br.projekta 020462/I-E od maja 2009.god.

- **Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, knjiga V**, br.projekta **46/08-SPU-00** od 2009.god. izrađena od strane „Delta inženjeringa“ Beograd, Pariska broj 13/IV
- **Studija opravdanosti izgradnje, knjiga VI**, br.TMF-SO-1820-8122008, izrađena od strane Tehnološko – Metalurškog Fakulteta, Karnegijeva 4, Beograd

Potvrda o prijemu dokumentacije je dobijena na osnovu sledeće projektno-tehničke dokumentacije:

- **Glavni tehnološki projekat, knjiga I**, br.projekta **TMF-GT-1820-8122008** od 08.09.2009.god. izrađen od strane Tehnološko – Metalurškog Fakulteta, Karnegijeva 4, Beograd. Tehnička kontrola je izvršena od strane «Mašino projekt kopring» iz Beograda dana 24.09.2009. pod brojem 2495.
- **Glavni arhitektonsko – građevinski i hidrotehnički projekat projekat, knjiga II**, br.projekta **G 01-08/09**, izrađen od strane „Prostor plus“, d.o.o., Beograd, Bulevar Nikole Tesle 48/13- **sveske od 1-10**, tehnička kontrola urađena od strane firme «Elgrad» iz Sremske Mitrovice dana 25.09.2009. pod brojem 04-09/2009, od strane „Messer Tehnogas“, A.D. Beograd, Banjički put 62-**sveska 11**, **br.projekta 020461/G** od jula 2009.god. sa urađenom tehničkom kontrolom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda pod brojem 23/679/5 od 12.10.2009.god., **sveska 12, br.projekta 020462/G** od jula 2009.god. sa urađenom tehničkom kontrolom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda pod brojem 23/749/3 od 26.10.2009.god, i od strane „ABS Minel Projektinženjering“, Put za koloniju 97, Beograd – Ripanj – **sveska 13, br.projekta K-09.802/00** od avgusta 2009.god. i sa tehničkom kontrolom urađenom od strane «Energomining» iz Beograda 29.10.2009.god pod brojem 286/09.
- **Glavni mašinski projekat, knjiga III**, izrađen od strane „Termoprojekt“, d.o.o., Korzo 7a, Subotica – **sveska 1, br.projekta E 51/09** od jula 2009.god. sa tehničkom kontrolom urađenom od strane firme «hidro-term»-B&M iz Subotice dana 06.07.2009.god. pod brojem 06-07/09-TK, i od „Messer – Tehnogas“, A.D., Beograd, Banjički put 62- **sveska 2, br.projekta 020461/M** od juna 2009.god. sa tehničkom kontrolom br. 23-679/3 od 12.10.2009. urađenom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda, **sveska 3, br.projekta 020462/M** od jula 2009.god. sa tehničkom kontrolom br. 23-749/3 od 26.10.2009. urađenom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda, **sveska 4, br.projekta 020463/M** od jula 2009.god. sa tehničkom kontrolom br. 23-679/5 od 12.10.2009. urađenom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda.
- **Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, knjiga IV**, izrađen od strane od strane „ABS Minel Projektinženjering“, Put za koloniju 97, Beograd – Ripanj – **sveska 2, br.projekta 0920**, od „Messer – Tehnogas“, A.D., Beograd, Banjički put 62 - **sveska 3, br.projekta 020461/E** od 2009.god. sa tehničkom kontrolom br. 23-679/3 od 12.10.2009. urađenom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda, - **sveska 4, br.projekta 020462/E** od 2009.god. sa tehničkom kontrolom br. 23-749/3 od 26.10.2009. urađenom od strane a.d.Zaštita na radu i zaštita životne sredine iz Beograda. - **sveska 5 - Glavni projekat elektroinstalacija br.projekta 11/09** od 2009.god. urađen od strane firme «Pentagon» iz Sremske Mitrovice sa tehničkom kontrolom urađenom od strane

firme «Elgrad» iz Sremske Mitrovice pod brojem 11-09/2009 od 25.09.2009. i sveska 6 - **Glavni projekat gromobranske instalacije br.456** urađen od strane firme «Manes» iz Topole, a tehničku kontrolu je uradila firma «Elgrad» iz Sremske Mitrovice dana 25.09.2009. pod brojem 13-09/2009.

Ostala projektno - tehnička dokumentacija

- **Izmene i dopune Glavnog projekta gromobranske instalacije** od 28.09.2009.god. urađen od strane firme MANES doo, Topola, Beogradski put bb.
- **Glavni projekat** broj 12/09 Objekat: Kompleks industrijskog pogona topionice - III faza urađen od strane firme «Pentagon» iz Sremske Mitrovice sa tehničkom kontrolom urađenom od strane firme «Elgrad» iz Sremske Mitrovice pod brojem 12-09/2009 od 25.09.2009.
- **Projekat izvedenog stanja** broj 12/10 od septembra 2010.godine, urađen od strane „Pentagon“, d.o.o., Sremska Mitrovica
- **Projekat izvedenog objekta** – instalacije katodne zaštite na priključnom gasovodu za MRS „Sirmium Steel“, Sremska Mitrovica, broj 19/10 od jula 2010.godine, izrađen od strane „3E inženjering“, d.o.o., Beograd

5. Investitor je uz tehničku dokumentaciju pribavio sledeće saglasnosti:

- Izvod iz urbanističkog plana broj 112-353-00070/2009-02 od 12.05.2009.godine i Izmena i dopuna izvoda iz urbanističkog plana broj 112-353-00070/2009-02 od 20.08.2009.godine, izdati od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu urbanizam i graditeljstvo
- Mišljenje Ministarstva rudarstva i energetike, broj 312-01-00100/2009-02 od 24.02.2009.godine
- Dopis Ministarstva odbrane, Uprave za vanredne situacije, Odeljenje Sremska Mitrovica, broj 823-62/09-12-1 od 15.05.2009.godine
- Obaveštenje Ministarstva odbrane, Sektor za materijalne poslove, Uprava za infrastrukturu, broj 5469-2 od 26.12.2008.godine
- Saglasnost „Elektrovojvodine“ d.o.o., ED „Sremska Mitrovica“, broj D-688 od 01.04.2009.godine
- Prethodni uslovi „Elektrovojvodine“ d.o.o., ED „Sremska Mitrovica“, broj D-1448 od 25.05.2009.godine
- Uslovi J.P. „Elektrimreže Srbije“, broj 5154/1 od 12.05.2009.godine, klasifikacijski znak III-13-04
- Predprojektni uslovi J.K.P. „Vodovod“, Sremska Mitrovica, broj 1736/2 od 11.12.2008.godine
- Saglasnost J.K.P. „Vodovod“, Sremska Mitrovica, broj 324 od 23.03.2009.godine
- Uslovi J.K.P. „Komunalije“, Sremska Mitrovica, broj 4381-1/08 od 19.12.2008.godine
- Obaveštenje „NIS“, a.d., Novi Sad, „NIS – Petrol“, broj 199/DB od 13.06.2009.godine

- Prethodni uslovi J.P. „Srem – Gas“, Sremska Mitrovica, broj 49-51-1/08 od 26.12.2008.godine
- Saglasnost J.P. „Srem – Gas“, Sremska Mitrovica, broj 35-5-1/09 od 24.03.2009.godine
- Uslovi „Telekom Srbija“, Preduzeće za telekomunikacije, a.d., broj 02-3030/08 od 12.12.2008.godine
- Saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS, broj 2/4-070202/2009-0002 od 25.05.2009.godine i broj 2/4-07-1182/2008-002 od 12.02.2009.godine
- Uslovi J.P. „Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“, broj 3-174/2 od 22.05.2009.godine
- Uslovi J.P. „Putevi Srbije“, broj 953-85/09-03 od 06.02.2009.godine
- Saobraćajno tehnički uslovi J.P. „Putevi Srbije“, broj 344-1168/09 od 15.07.2009.godine
- Tehnički uslovi J.P. „Železnice Srbije“, broj 102/09-533 od 06.04.2009.godine
- Uslovi Zavoda za zaštitu prirode Srbije, broj 03-3338/1 od 28.01.2009.godine i broj 03-456/2 od 22.04.2009.godine
- Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, broj 595-07/08-3 od 18.12.2008.godine, broj 67-07/09-3 od 04.03.2009.godine
- Mišljenje JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, broj 1-253/5-09 od 20.02.2009.godine i Rešenje broj 1-468/06-09 od 04.05.2009.godine
- Mišljenje republičkog hidrometeorološkog zavoda, broj 92-1-1-39/2009 od 02.03.2009.godine i Dopis broj 92-II-60 od 31.03.2009.godine
- Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vodu, broj 325-05-285/2009-07 od 15.05.2009.godine i Odgovor broj 320-11-977/2009-06 od 01.06.2009.godine
- Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, broj 119-501-00599/2009-04 od 02.09.2009.godine
- Rešenje o izdavanju vodoprivredne saglasnosti broj 325-01-1153/2009-07 od 12.10.2009.godine, izdato od strane Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd

6. Izvođači radova na objektu bili su:

„SREM PLAN“, d.o.o., Sremska Mitrovica – građevinsko – zanatski radovi

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD 8098/2005 od 04.04.2005.godine
- **Ugovor** broj SS-SP-2008/01, zaveden pod brojem U-2/2008 od 14.10.2008.godine
- **Aneks** broj 2, broj SS-SP-2008/1 zaveden pod brojem 306/09 od 05.11.2009.godine
- **Aneks** broj 3, broj 002/10 zaveden pod brojem 306/09 od 05.11.2009.godine
- **Aneks** broj 4, broj 05-03/10 zaveden pod brojem A-450/10 od 17.03.2010.godine

„METALFER STEEL MILL“, d.o.o. – armirački radovi

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD 28797/2005 od 15.06.2005.godine
- **Ugovor** broj SS-MSM-2009/08/17, zaveden pod brojem U-240/09 od 17.08.2009.godine.

„MIKOM“, d.o.o., Novi Sad – čelična konstrukcija

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD 32979 od 07.07.2005.godine
- **Ugovor** 04/08 REV 1, zaveden pod brojem 445/09 od 14.08.2008.godine
- **Aneks** broj 1, zaveden pod brojem 446/09 od 14.08.2009.godine
- **Aneks** broj 2, zaveden pod brojem 447/09 od 14.08.2009.godine
- **Aneks** broj 3, zaveden pod brojem 496/09 od 15.09.2009.godine
- **Aneks** broj 4, broj 05-03/10 zaveden pod brojem A-450/10 od 17.03.2010.godine

„I-company“, d.o.o., Novi Sad – montaža rezervoara za vodu

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD 32979 od 07.07.2005.godine
- **Ugovor** 030/10, zaveden pod brojem U-472/10 od 25.03.2010.godine

„ČELIK“, a.d., Bački Jarak – izrada i montaža čelične konstrukcije i krovopokrivački i limarski radovi na objektu skladišta čeličnog otpada

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: od 19.02.2009.godine
- **Ugovor** broj 008/10, zaveden pod brojem U-406/10 od 19.02.2010.godine
- **Aneks** broj 1, broj 006/10, zaveden pod brojem U-407/10 od 19.02.2010.godine

„MONTAŽA MINEL“, d.o.o. Pančevo – montaža opreme postrojenja za tretman vode, hidrauličnih paket jedinica sistema EAF, LF i H&G, čeličnih cevni mostova, cevovoda sistema za razvod hidrauličnog ulja i masti za podmazivanje, cevovodnih sistema za vodu

- **Licenca** broj 351-02-00248/2005-07 od 20.05.2005.godine, izdata od strane Ministarstva za kapitalne investicije, Beograd
- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD 27652/2005 od 22.06.2005.godine
- **Ugovor** broj 032/10, zaveden pod brojem U-477 od 25.03.2010.godine

„TERMOELEKTRO“, d.o.o., Beograd – montaža opreme

- **Licenca** broj 351-02-00577/2008-07 od 26.01.2010.godine, izdata od strane Ministarstva za kapitalne investicije, Beograd
- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: od 30.09.2009.godine
- **Ugovor** broj 225-05/06/2010 od 04.06.2010.godine

„ENERGOMONTAŽA“, d.o.o. Beograd – trafostanica i dalekovod

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD 27652/2005 od 22.06.2005.godine
- **Ugovor** broj 085/09, zaveden pod brojem U-317/09 od 19.11.2009.godine
- **Aneks** broj 1, broj 088/09, zaveden pod brojem U-329/09 od 01.12.2009.godine
- **Aneks** broj 2, broj 094/09, zaveden pod brojem U-345/09 od 16.12.2009.godine
- **Aneks** broj 3, broj 096/09, zaveden pod brojem U-351/09 od 21.12.2009.godine
- **Aneks** broj 4, 05-03/10 zaveden pod brojem A-450/10 od 17.03.2010.godine

„ELEKTROTIM“, d.o.o. Novi Sad – trafostanica i dalekovod

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: BD5934/2008 od 12.02.2008.godine
- **Ugovor** broj 569/10, zaveden pod brojem U-569/10 od 10.06.2010.godine

„MESSER TEHNOGAS“, a.d. Beograd – nabavka, isporuka i montaža opreme za cevovod i instalacije za tehničke gasove, komprimovani vazduh, prirodni gas, puštanje u rad istih i testiranje

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: od 24.11.2009.godine
- **Ugovor** broj 025/09, zaveden pod brojem U-74/09 od 01.03.2010..godine

„HIDROTERMA“, d.o.o., Sremska Mitrovica – ventilacija i klimatizacija

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: od 23.07.2002.godine
- **Ugovor** broj 094/10, zaveden pod brojem U-675/10 od 23.08.2010.godine

„TERMOPORD“, d.o.o., Beograd – ugradnja vatrostalnog materijala

- **Rešenje o registraciji firme:** Agencija za privredne registre: broj 221885/2006 05.12.2006.godine
- **Ugovor** broj 031/10, zaveden pod brojem U-473/10 od 25.03.2010.godine

7. Izvođači su za izvođenje pojedinih vrsta radova angažovali sledeće podizvođače:

- „Srem - plan“, a.d. Sremska Mitrovica
 - G.P. „Knežević“, Sremska Mitrovica
 - G.P. „Maksimović“, Sremska Mitrovica
 - G.P. „Čip gradnja“, Novi Sad
 - „Hidrograđevinar“, d.o.o., Sremska Mitrovica
 - „Stankić“, d.o.o., Sremska Mitrovica
- „Mikom“, d.o.o., Novi Sad
 - G.P. „Zelić“, Indija
- „Messer tehnogas“, a.d. Beograd
 - „BGA“, Beograd, Ugovor broj 2564, 2565 od 21.05.2010.godine.
 - „Gas-teh“, Indija (Ugovor broj 493/I-09 od 13.03.2009.godine, registracija: BD 98034/2005 od 23.11.2005.godine, Agencija za privredne registre)

Ukupna revalorizovana vrednost objekta iznosi 1.575.000.000,00dinara.

8. Građevinski dnevnik za izvođenje radova je vođen:

AG radovi

„SREM – PLAN“

1. – numerisana od 1. do 50.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 01.11.2009.godine do 20.12.2009.godine,
2. – numerisana od 51. do 95.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 21.12.2009.godine do 05.02.2010.godine,
3. – numerisana od 96. do 153.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 06.02.2010.godine do 27.03.2010.godine,
4. – numerisana od 154. do 203.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 28.03.2010.godine do 16.05.2010.godine,
5. – numerisana od 204. do 254.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 17.05.2010.godine do 06.07.2010.godine,
6. – numerisana od 255. do 305.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 07.07.2010.godine do 27.08.2010.godine,
7. – numerisana od 306. do 392. strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 28.08.2010.godine do 15.10.2010..godine,
8. – numerisana od 393. do 395. strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 16.10.2010.godine do 18.10.2010.godine,

„METALFER“

1. – vođena od 12.11.2009.godine do 05.01.2010.godine i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova,
2. – vođena od 06.01.2009.godine do 04.03.2010.godine i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova,
3. – vođena od 05.03.2009.godine do 01.05.2010.godine i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova,
4. – vođena od 03.05.2009.godine do 28.06.2010.godine i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova,
5. – vođena od 29.05.2009.godine do -2010.godine i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova,

„MIKOM“

1. – numerisana od 1. do 47.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 17.11.2009.godine do 10.03.2010.godine,
2. – numerisana od 48. do 96.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 08.05.2010.godine do 25.06.2010.godine,
3. – numerisana od 97. do 145.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 08.05.2010.godine do 25.06.2010.godine,
4. – numerisana od 146. do 192.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 26.06.2010.godine do 13.08.2010.godine,
5. – numerisana od 193. do 251.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 14.08.2010.godine do 02.10.2010.godine,
6. – numerisana od 252. do 267.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 03.10.2010.godine do 18.10.2010.godine,

„ČELIK“

1. – numerisana od 1. do 47.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 17.11.2009.godine do 10.03.2010.godine,
2. – numerisana od 48. do 96.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 08.05.2010.godine do 25.06.2010.godine,

Elektro radovi

„ENERGOMONTAŽA“

uzemljenje

1. – numerisana od strane 1 do strane 50 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 08.12.2010. godine do 15.03.2010.godine, sa stranom 2 nepopunjenom
2. – numerisana od strane 1 do strane 5 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 16.03.2010. godine do 13.04.2010.godine,

distributivni kablovi

1. – numerisana od strane 1 do strane 50 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 28.05.2010. godine do 15.07.2010.godine, sa stranom 2 nepopunjenom
2. – numerisana od strane 1 do strane 50 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 16.07.2010. godine do 03.09.2010.godine,
3. – numerisana od strane 1 do strane 17 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 04.09.2010. godine do 20.09.2010.godine,

„MANES DOO TOPOLA“

1. – numerisana od strane 1 do strane 4 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 17.09.2010. godine do 29.09.2010.godine,

„ELEKTROTIM“

Dojava požara

1. – numerisana od strane 1 do strane 28 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 23.08.2010. godine do 29.09.2010.godine,

Ostale instalacije

1. – numerisana od strane 1 do strane 50 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 14.06.2010. godine do 10.08.2010.godine,
1. – numerisana od strane 51 do strane 92 i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 11.08.2010. godine do 28.09.2010.godine,

Mašinski radovi

„MONTAŽA MINEL“

1. – sveska potpisana od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 06.04.2010.godine do 24.05.2010.godine,
2. – sveska potpisana od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 25.05.2010.godine do 07.07.2010.godine,
3. – sveska potpisana od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 08.07.2010.godine do 14.08.2010.godine,
4. – sveska potpisana od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 15.08.2010.godine do 05.10.2010. godine,

„TERMOELEKTRO“

1. – numerisana od 1. do 49.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 07.06.2010.godine do 26.07.2010.godine,
2. – numerisana od 50. do 99.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 27.07.2010.godine do 15.09.2010.godine,
3. – numerisana od 100. do 115.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vođena od 16.09.2010.godine do 01.10.2010.godine,

„MESSER TEHNOGAS“

1. – numerisana od 1. do 37.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vodena od 15.04.2010.godine do 16.06.2010.godine,
2. – numerisana od 38. do 69.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vodena od 17.06.2010.godine do 08.09.2010.godine,
3. – numerisana od 70. do 107.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vodena od 09.09.2010.godine do 10.10.2010.godine,

„KRAN TEHNIK“

1. – 7 listova od 09.07.2010.godine – 16.07.2010.godine i 3 lista od 25.08.2010.-27.08.2010.numerisana od 1. do 37.strane i potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vodena od 15.04.2010.godine do 16.06.2010.godine,

„HIDROTERMA“

1. – 23 lista potpisane od strane nadzornog organa i odgovornog izvođača radova, vodene od 24.08.2010.godine – 30.09.2010.godine

9. Odgovorni izvođači radova bili su:

Građevinsko – zanatski radovi i instalacije vodovoda i kanalizacije i hidrantska mreža –

za građevinsko - zanatske radove: **Mirjana Popović,dipl.inž.građ.**
broj licence: 411 3394 03
prema rešenju „Sremplan“, d.o.o., Sr. Mitrovica broj: 07-09/09 od 22.09.2009.godine

za čeličnu konstrukciju: **Boris Savić,dipl.inž.građ.**
broj licence: 410 E192 09
prema rešenju „Mikom“, d.o.o., Novi Sad broj: 580/09 od 02.11.2009.godine

za armiračke radove: **Cveće Miladinović,dipl.inž.građ.**
broj licence: 411 2538 03
prema rešenju „Metalfel Steel Mill“, d.o.o., Sr. Mitrovica broj: R 309/2009 od 16.11.2009.godine

za izradu i montažu konstrukcije: **Lazar Manojlović,dipl.inž.građ.**
III faza broj licence: 411 E193 09
prema rešenju „Čelik“, a.d. broj: 89 od 11.04.2010.godine

za vodovod i kanalizaciju: **Mirjana Popović,dipl.inž.građ.**
broj licence: 411 3394 03
prema rešenju „Sremplan“, d.o.o., Sr. Mitrovica broj: 07-09/09 od 22.09.2009.godine

za izradu i montažu rezervoara za vodu: **Ljiljana Popović,dipl.inž.građ.**
broj licence: 411 2750 03
prema rešenju „I – company“,d.o.o., Novi Sad

za izradu vatrostalnog ozida: **Radojica Perović,dipl.inž.građ.**
broj licence: 430 3967 03
prema rešenju „Termopord“,d.o.o., Novi Sad broj 186 od 30.08.2010.godine

- Elektro instalacije -

za elektroenergetske instalacije **Dejan Ješić,dipl.inž.el.**
broj licence: 451 7543 04
prema rešenju „Energomontaža“,d.o.o. Beograd: br: 04-7165 od 19.11.2009.god.

za instalacije uzemljenja: **Dušan Kisić,dipl.inž.el.**
broj licence: 450 3564 03
Zoran Kartalović
broj licence: 450 3565 03

prema rešenju „Energomontaža“,d.o.o., Beograd: broj:05-7567 od 08.12.2009.godine

za distributivne kablove: **Dejan Ješić,dipl.inž.el.**
broj licence: 451 7543 04
prema rešenju „Energomontaža“,d.o.o., Beograd: broj: 05-3649

za elektro intalacije unutar kompleksa: **Mirko Kosanović,dipl.inž.el.**
broj licence: 450 4135 03
prema rešenju „Elektrofin“,d.o.o., Novi Sad broj: D-32 od 25.03.2010.godine

za dojavu požara: **Zoran Gudalović,dipl.inž.el.**
broj licence: **453 C372 08**
prema rešenju „Elektrofin“,d.o.o., Novi Sad broj: D-122 od 30.03.2010.godine

za gromobransku instalaciju: **Milorad Dobričić,dipl.inž.el.**
broj licence: 450 0741 03
prema rešenju „MANES“,d.o.o., Topola broj: 929/10 od 15.07.2010.godine

- Mašinske instalacije -

za instalaciju opreme fabrike za preradu vode
i razvodne mreže i za instalaciju hidrauličnih
pumpi i razvodne mreže: **Gradimir Stanković,dipl.inž.maš.**
broj licence: 430 8140 05
prema rešenju „Montaža - Minel“,d.o.o., Pančevo broj: bb od 16.07.2010.godine

Radoslav Jovičić,dipl.inž.maš.
broj licence: 430 7172 04
prema rešenju „Montaža - Minel“,d.o.o., Pančevo broj: bb od 16.07.2010.godine

za radove na montaži opreme topionice: **Dragi Stamenković,dipl.inž.maš.**
broj licence: 430 8140 05
prema rešenju „Termoelektro“,d.o.o., Beograd broj: 81966/4bb od
15.06.2010.godine

za klimatizaciju i ventilaciju: **Aleksandar Perović,dipl.inž.maš.**
broj licence: 430 C076 07
prema rešenju „Hidroterma“,d.o.o. broj: bb od avgusta 2010.godine

za instalaciju opreme gasifikacione stanice,
tecnog kiseonika, azota, argona i prirodnog gasa

za masinski deo: **Siniša Drobnjak,dipl.inž.maš.**
broj licence: 430 1001 03
prema rešenju „Messer tehnogas“,a.d.,Beograd broj: 5002/07.10.2009

za elektro deo: **Miroslav Obradović,dipl.inž.el.**
broj licence: 450 5104 03
prema rešenju „Messer tehnogas“,a.d.,Beograd broj: 5005/07.10.2009.godine

za montažu kranova: **Slavko Milanko,dipl.inž.maš.,**
broj licence: 434 8967 05
prema rešenju „MIKOM“ d.o.o.: broj: 567/10 od 13.07.2010.godine.

Zoran Subašić,dipl.inž.maš.,
broj licence: 434 8612 05
prema rešenju „Sirmium Steel“ d.o.o.: broj: bb od 10.08.2010.godine.

za ugradnji sajli: **Risto D. Herbez,dipl.inž.maš.,**
broj licence: 434788504
prema rešenju „KRAN TEHNIK“ d.o.o.: broj: 05-007-010 od 19.07.2010.godine.

10. Nadzorni organi za izvođenje pojedinih radova bili su:

- Ugovor broj SS-PP-2008/1, zaveden pod brojem U-19/08 od 11.12.2008.godine sklopljen sa „Prostor plus“, d.o.o. Preduzeće za projektovanje i inženjering, Novi Beograd
- Ugovor broj 047/09, zaveden pod brojem U-195/08 od 24.07.2009.godine sklopljen sa „TILEX“, d.o.o. Preduzeće za geotehniku, projektovanje, inženjering i konsalting, Beograd
- Ugovor broj 099/09 i 046/10, zaveden pod brojem U-369 od 04.01.2010.godine i U-535/10 od 14.05.2010.godine sklopljen sa „PENTAGON“, d.o.o., Stemska Mitrovica

za geotehničke radove: **Tiosav Todorović,dipl.inž.geo,**
broj licence: 491 5013 04
rešenje „Tilex“, d.o.o. Novi Beograd broj:bb od 24.07.2009.godine

za građevinsko-zanatske radove:	Milivoj Ilić, dipl. inž. građ. broj licence: 311 8046 03
rešenje „Prostor plus“, d.o.o. Novi Beograd broj: RN 01-10/09 od 16.10.2009. godine	
za radove na unutrašnjim saobraćajnicama:	Lazar Bogićević, dipl. inž. građ. broj licence: 312 A205 04
rešenje „Prostor plus“, d.o.o. Novi Beograd broj: RN 01-11/09 od 06.11.2009. godine	
za radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije:	Lazar Bogićević, dipl. inž. građ. broj licence: 312 A205 04
rešenje „Prostor plus“, d.o.o. Novi Beograd broj: RN 01-11/09 od 06.11.2009. godine	
za radove na elektroenergetskim i instalacije na povezivanju tehn. mašina:	Sava Crnojić, dipl. inž. el., broj licence: 450 254 403
prema rešenju: broj: 02-05/10 od 17.05.2010. godine	
za radove na montaži opreme topionice:	Milorad Budnić, dipl. inž. maš., broj licence: 330 C540 05
prema rešenju: broj: bb od 01.04.2010. godine	
za instalaciju opreme fabrike za preradu vode i razvodne mreže, za instalaciju hidrauličnih pumpi i razvodne mreže, za instalaciju opreme gasifikacione stanice, tečnog kiseonika, azota, argona i prirodnog gasa, za instalaciju ventilacije, za radove na kranovima:	Milorad Budnić, dipl. inž. maš., broj licence: 330 C540 05
prema rešenju: broj: bb od 01.04.2010. godine	
za ugradnju tehnološke opreme	Željko Kamberović, dipl. inž. metal., broj licence: 385 C173 05
prema rešenju: broj: bb od 15.02.2010. godine	
supervizor i koordinator:	Jasminka Budnić, dipl. inž. građ. broj licence: 311 5251 03
prema rešenju: broj: R-338/09 od 30.09.2009. godine	

11. **Protokol o obeležavanju regulacione linije, iskolčavanju objekta i snimak temelja** izradio je Biro za geodetske poslove „Georad“, Sremska Mitrovica. Potvrda o izvršenoj kontroli usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom, broj 112-351-00784/2010-02 od 10.08.2010. godine i broj 112-351-00840/2010-02 od 13.09.2010. godine, izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.
12. **Protokol obeležavanja regulacione i građevinske linije** izradio je Biro za geodetske poslove „Georad“, Sremska Mitrovica.

13. **Investitor je prijavio gradilište pre otpočinjanja radova, dana 30.09.2009.godine.**
Obaveštenje o početku radova podneto Gradskoj upravi za urbanizam i stambeno – komunalne poslove, Građevinska inspekcija, Grad Sremska Mitrovica, AP Vojvodina, R Srbija.
Obaveštenje o početku radova podneto Ministarstvu rada i socijalne politike, Sremski okrug – Inspektorat rada, Sremska Mitrovica
14. **Elaborati o uređenju gradilišta i merama bezbednosti i zdravlja na radu su prikazani.**
„Sremlan“, d.o.o., Sremska Mitrovica broj 14-09/09 od 30.09.2009.godine sa Prijavom početka radova od 29.04.2010.godine.
„Mikom“, d.o.o., Novi Sad, broj 598/09 od 09.11.2009.godine, sa Prijavom početka radova broj 04-162-1/2010 od 24.05.2010.godine.
„Energomontaža“, a.d., Beograd sa Prijavom početka izvođenja radova broj 08-358 od 21.01.2010.godine.
„Elektrotim“, d.o.o., Novi Sad sa Prijavom početka izvođenja radova broj bb od 11.06.2010.godine.
„Termoelektro“, d.o.o., Beograd sa Prijavom početka izvođenja radova broj bb od 16.06.2010.godine.
„Messer Tehnogas“, A.D., Beograd sa Prijavom početka izvođenja radova broj 1781 od 13.04.2010.godine od 12.04.2010.godine.
„Metalfer Steel Mill“, d.o.o. Sremska Mitrovica sa Prijavom početka izvođenja radova broj bb od 20.05.2010.godine.
„Montaža - Minel“, d.o.o., Pančevo sa Prijavom početka izvođenja radova broj bb od 06.04.2010.godine.
15. **Knjiga inspekcije je vođena**
i ima 3 upisa od 20.11.2009.godine, 30.04.2010.godine i 06.05.2010.godine. Tokom građenja vođeni su sledeći zapisnici:
Zapisnik o izvršenom inspeksijskom pregledu izgradnje TS 110/20/6 kV „Sirmium Steel“ i dalekovoda 110 kV, broj 115-312-00097/2010-01 od 30.04.2010.godine, izdat od strane AP Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad.
Pregledom nisu ustanovljeni nedostaci za čije otklanjanje bi trebalo doneti rešenje o obustavi radova.
16. **Kopija plana sa ucrtanim gabaritima objekta, nije prikazana. Prikazana je Potvrda Republičkog geodetskog zavoda - Služba za katastar nepokretnosti, Sremska Mitrovica, broj 952-01-1747/2010 od 15.10.2010.godine.**
17. **Komisiji je radi dokaza za postizanje projektovanog kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i uređaja ugrađenih u objekat prikazano sledeće:**
- a) **Atesti za građevinske radove:**
- Tehnički izveštaj za izvedeno stanje poda u glavnoj hali i aneksu glavne hale, izrađen od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa.
 - Tehnički izveštaj za izvedeno stanje fasadne konstrukcije i fasade u glavnoj hali i aneksu glavne hale u okviru kompleksa topionice starog gvožđa, izrađen i overen od strane odgovornog projektanta i overen od strane nadzornog organa.

- Elaborat kontrole sleganja, izdat od strane „AB&Co geosystems“, d.o.o., Novi Sad
- Atesti kontrolnog merenja zbijenosti, izdato od strane „Sremplan“ Sremska Mitrovica i overeno od strane „Tilex“, d.o.o. Novi Beograd:
 - Skladište čeličnog otpada – 27.03.2010. – 30.03.2010.
 - CCM i temelji GH – 03.01.2010. – 15.01.2010.
 - Gasna stanica – 08.02.2010. – 11.02.2010.
 - EAF i temelji GH - 24.12.2009.
 - WTP – 09.11.2009. – 30.12.2009.
 - Ferroalloy – 06.12.2009. – 07.12.2009.
 - Kompresorska stanica – 26.11.2009.
 - DDS – 20.11.2009.
 - CCM building – 17.11.2009.

„SREM – PLAN“

Knjiga betona, izrađena od strane „Sremplan“, koja sadrži:

- Izveštaj od 25.03.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona L/20-3A, klase 20, interval proizvodnje X, XI, XII 2009.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 25.03.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona L/30-3AP, klase 30, interval proizvodnje X, XI, XII 2009.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 25.03.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona L/30-4A, klase 30, interval proizvodnje X, XI, XII 2009.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 04.05.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona P-02/1 i P-03/1, klase 20, interval proizvodnje I, II,III 2010.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 04.05.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona P-01/2, P-02/3, P-03/4, klase 30, interval proizvodnje I, II,III 2010.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 04.05.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona P-01/2, P-02/3, P-03/4, klase 30, interval proizvodnje I, II,III 2010.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 04.05.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona P-01/1, P-02/2, P-03/3, klase 30, interval proizvodnje I, II,III 2010.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Izveštaj od 04.05.2010.godine o postignutoj marki betona za partiju betona P-02/4, P-03/6, klase 40, interval proizvodnje I, II,III 2010.godine (dokaz marke betona po tački 9.3.1. SRPS U.M1.051)
- Ocena postignute marke betona P-02/1 od 27.04.2010.godine za partiju betona P-02/1, klase 20 za interval proizvodnje od 17.02.-27.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum I)

- Ocena postignute marke betona P-02/2 od 27.04.2010.godine za partiju betona P-02/2, klase 30 za interval proizvodnje od 04.02.-25.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona P-02/3 od 27.04.2010.godine za partiju betona P-02/3, klase 30 za interval proizvodnje od 04.02.-28.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona P-02/4 od 27.04.2010.godine za partiju betona P-02/4, klase 40 za interval proizvodnje od 05.02.-27.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona P-02/5 od 27.04.2010.godine za partiju betona P-02/5, klase 40 za interval proizvodnje 23.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona P-01/2 od 23.03.2010.godine za partiju betona P-01/2, klase 30 za interval proizvodnje od 04.01.-31.01.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona P-01/1 od 23.03.2010.godine za partiju betona P-01/1, klase 30 za interval proizvodnje od 05.01.-21.01.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-nov-1/09 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-nov-1/09, klase 30 za interval proizvodnje od 17.11.-28.11.2009.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-nov-1/09 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-nov-1/09, klase 30 za interval proizvodnje 25.11.-29.11.2009.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-dec-1/09 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-dec-1/09, klase 30 za interval proizvodnje od 02.12.-30.12.2009.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-dec-2/09 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-dec-2/09, klase 40 za interval proizvodnje 02.12.-12.12.2009.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-jan-1/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-jan-1/10, klase 30 za interval proizvodnje od 04.01.-25.01.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-jan-2/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-jan-2/10, klase 30 za interval proizvodnje od 15.01.-26.01.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-jan-3/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-jan-3/10, klase 30 za interval proizvodnje 22.01.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-jan-4/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-jan-4/10, klase 40 za interval proizvodnje 05.01.-12.01.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)

- Ocena postignute marke betona Pg-feb-1/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-feb-1/10, klase 30 za interval proizvodnje od 04.02.-28.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-feb-2/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-feb-2/10, klase 40 za interval proizvodnje od 05.02.-26.02.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-mar-1/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-mar-1/10, klase 20 za interval proizvodnje 20.03.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-mar-2/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-mar-2/10, klase 30 za interval proizvodnje 01.03.-31.03.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-mar-3/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-mar-3/10, klase 40 za interval proizvodnje 15.03.-30.03.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-mar-4/10 od 05.05.2010.godine za partiju betona Pg-mar-4/10, klase 40 za interval proizvodnje 06.03.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Izveštaj o ispitivanju broj BET-859/10-K od 22.04.2010.godine čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka, SRPS ISO 4012, izrađen od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju broj BET-861/10-K od 22.04.2010.godine čvrstoće pri pritisku betonskih uzoraka, SRPS ISO 4012, izrađen od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Sertifikat o usaglašenosti broj 04-003-IMS-042/10 od 12.02.2010.godine, izrađen od strane, Instituta „IMS“, Beograd
- Zbirni izveštaj o ispitivanjima cementa broj 06/10 od 15.02.2010.godine, izrađen od strane, Instituta „IMS“, Beograd
- Ocena postignute marke betona Pg-apr-1/10 od 25.06.2010.godine za partiju betona Pg-april-1/10, klase 20 za interval proizvodnje 01.04.2010.godine-23.04.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-apr-2.1/10 od 25.06.2010.godine za partiju betona Pg-april-2.1/10, klase 30 za interval proizvodnje 01.04.2010.godine-23.04.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-apr-2.2/10 od 25.06.2010.godine za partiju betona Pg-april-2.2/10, klase 30 za interval proizvodnje 17.04.2010.godine-30.04.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-apr-3/10 od 25.06.2010.godine za partiju betona Pg-april-3/10, klase 40 za interval proizvodnje 01.04.2010.godine-29.04.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-apr-4/10 od 25.06.2010.godine za partiju betona Pg-april-4/10, klase 40 za interval proizvodnje 03.04.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)

- Ocena postignute marke betona Pg-maj-1/10 od 25.07.2010.godine za partiju betona Pg-maj-1/10, klase 20 za interval proizvodnje 04.05.2010.godine – 10.05.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-maj-2.1/10 od 25.07.2010.godine za partiju betona Pg-maj-2.1/10, klase 30 za interval proizvodnje 02.05.2010.godine – 13.05.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-maj-2.2/10 od 25.07.2010.godine za partiju betona Pg-maj-/10, klase 30 za interval proizvodnje 16.05.2010.godine– 28.05.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-maj-3/10 od 25.07.2010.godine za partiju betona Pg-maj-3/10, klase 30 za interval proizvodnje 03.05.2010.godine– 04.05.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-maj-4/10 od 25.07.2010.godine za partiju betona Pg-maj-4/10, klase 30 za interval proizvodnje 10.05.2010.godine– 29.05.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-maj-5/10 od 25.07.2010.godine za partiju betona Pg-maj-5/10, klase 40 za interval proizvodnje 19.05.2010.godine (Tekuća kontrola po članu 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-jun-1.1/10 od 25.08.2010.godine za partiju betona Pg-jun-1.1/10, klase 30 za interval proizvodnje 02.06.2010.godine– 14.06.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-jun-1.2/10 od 25.08.2010.godine za partiju betona Pg-jun-1.2/10, klase 30 za interval proizvodnje 16.06.2010.godine– 30.06.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-jun-2/10 od 25.08.2010.godine za partiju betona Pg-jun-2/10, klase 40 za interval proizvodnje 03.06.2010.godine– 29.06.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 1)
- Ocena postignute marke betona Pg-jul-1.1/10 od 09.09.2010.godine za partiju betona Pg-jul-1.1/10, klase 30 za interval proizvodnje 01.07.2010.godine– 14.07.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Ocena postignute marke betona Pg-jul-1.2/10 od 09.09.2010.godine za partiju betona Pg-jul-1.2/10, klase 30 za interval proizvodnje 15.07.2010.godine– 30.07.2010.godine (Tekuća kontrola po čl. 46 Pravilnika za beton – Kriterijum 3)
- Izveštaj o ispitivanju broj 41-5834 od 26.05.2010.godine, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd, a koji se odnosi na ispitivanje prodiranja vode u očvrslu beton
- Sertifikat o usaglašenosti 04-003-IMS-348/09 za frakcionisani prirodni agregat za izradu betona, frakcije 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/31.5 mm, proizveden od strane RTC „LUKA LEGET“, a.d., Sremska Mitrovica, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju broj KIA 0395/09 KB od septembra 2009.godine za frakcionisani kameni agregat za izradu betona ~ prirodni, frakcije 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/31.5 mm, proizveden od strane RTC „LUKA LEGET“, a.d., Sremska Mitrovica, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd

- Izveštaj o ispitivanju broj KIA 0065/10 KB od marta 2010.godine za frakcionisani kameni agregat za izradu betona – prirodni, frakcije 0/4mm, 4/8mm, 8/16mm, 16/31.5 mm, proizveden od strane RTC „LUKA LEGET“, a.d., Sremska Mitrovica, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Sertifikat o usaglašenosti 04-003-IMS-247/09 od 06.07.2009.godine za dodatak betonu Plastifikator „Cementol delta extra“, proizveden od strane „TKK“ Srprenica, Slovenija, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju broj VHM-233/09 od juna 2009.godine, za dodatak betonu Plastifikator „Cementol delta extra“, proizvođača „TKK“, Srprenica, Slovenija
- Izveštaj o ispitivanju broj GAK-299/09-OP od jula 2009.godine, izrađen od strane Instituta „IMS“, Beograd, za šuplju opeku od gline sa vertikalnim šupljinama, dimenzija: 250x120x65mm, prema SRPS B.D8.011 i SRPS B.D1.015, proizvođača „Zorka opeka“, d.o.o., Novi Sad
- Izveštaj o ispitivanju broj GAK-62/09-FE od marta 2009.godine, izrađen od strane Instituta „IMS“, Beograd, za fasadnu šuplju opeku od gline sa vertikalnim šupljinama, dimenzija: 250x120x65mm, prema SRPS B.D8.011 i SRPS B.D1.014, proizvođača „Zorka opeka“, d.o.o., Novi Sad

Armatura.

- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 111
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 424
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 84
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 188
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 524
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 291/2009 od 05.05.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 10
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 217/2009 od 23.03.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 10
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 408/2009 od 13.10.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 10
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 302/2009 od 18.05.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 12
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 187/2009 od 16.02.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 12
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 393/2009 od 22.09.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 12
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 314/2009 od 02.06.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 14

- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 188/2009 od 16.02.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 14
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 392/2009 od 22.09.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 14
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 318/2009 od 01.09.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 16
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 201/2009 od 18.03.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 16
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 398/2009 od 25.09.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 16
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 334/2009 od 18.06.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 18
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 221/2009 od 23.03.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 18
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 397/2009 od 25.09.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 18
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 370/2009 od 02.07.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 20
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 216/2009 od 20.03.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 20
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 423/2009 od 17.11.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 20
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 376/2009 o.d 04.08.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 22
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 223/2009 od 25.03.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 22
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 432/2009 od 17.11.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 22
- Izveštaj o ispitivanju broj GAK-62/09-FE od marta 2009.godine za fasadnu šuplju opeku od gline sa vertikalnim šupljinama, dimenzija 250x150x65 mm, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju broj VHM-554/08 od septembra 2008.godine za krečno cementni malter za unutrašnju upotrebu „BIORIT 110“, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju broj VHM-555/08 od septembra 2008.godine za krečno cementni mašinski malter za spoljašnju upotrebu „UP 210“, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o kontroli kvaliteta „fert gredica“ broj 675 od 23.09.2008.godine sa Prilogom 675/1 od 23.09.2008.godine, izdat od strane Univerziteta u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
- Sertifikat o kvalitetu za stolariju, proizvođača „Alumil-Milonas S.A.“, Grčka
- Eleborat atestne dokumentacije za protivpožarna vrata, izdat od strane „Metalna oprema“, Sopot

- Sertifikat kontrole proizvodnje broj 1185/08-1407 od 11.05.2009. god., izdat od strane Zavoda za graditeljstvo Slovenije, Ljubljana, a koji se odnosi na sanacijski izolacioni materijal: „Tekamal Hidroizol S“, „Tekamal MSM 0-0,3“, „Tekamal MSM 0-0,3 S“, „Tekamal MSM 0-3“, „Tekamal MSM Silika 0-0,3“, „Tekamal MSM Silika 2“, „Tekamal Alteks 0-1,5“, „Tekamal Alteks 0-3“, „Tekamal Alteks 0-7“

SKLONIŠTE

- Sertifikat broj 09.0025/1 od 30.03.2007. godine, izdat od strane „Institut za zaštitu na radu“, Novi Sad, a koji se odnosi na VPH vrata – protivudarna i hermetična 625x1800 mm
- Potvrda broj 11-08/10 od 17.08.2010. godine kojom se potvrđuje da atesti ugrađenog materijala odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom, overena ličnim pečatima licenci odgovornog izvođača radova Mirjane Popović, dipl.inž.grad. i nadzornog organa Milivoja Hibašića, dipl.inž.grad.
- Izjava broj 06-09/10 od 16.09. 2010. godine, da su građevinsko zanatski radovi na objektu Kompleks industrijskog pogona i topionice, izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa

„METALFER STEELMILL“ – Atestna dokumentacija za armaturu, koja sadrži:

- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 372/2009 od 21.08.2009 godine, a koji se odnosi na Ø 10
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 358/2009 od 13.08.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 12
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 232/2009 od 15.05.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 14
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 314/2009 od 19.07.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 16
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 315/2009 od 31.08.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 18
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 468/2009 od 23.09.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 20
- Sertifikat kvaliteta armature, proizvođača „Metalfer Steelmill“, Sremska Mitrovica, broj 312/2009 od 04.08.2009.godine, a koji se odnosi na Ø 22
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, broj 135 od 06.03.2009.godine, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 335
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, broj 69 od 25.02.2009.godine Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 188
- Sertifikat testa zavarene armaturene mreže, proizvođača „TIM trade“, broj 5901 od 26.01.2009.godine, Fabrika armaturene mreže, Leskovac, a koji se odnosi na Q 524

„MIKOM“, d.o.o., Novi Sad

- Izveštaj o ispitivanju broj 031-31/111 od 02.09.2010.godine, izdat od strane Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, a koji se odnosi na određivanje mehaničkih karakteristika osnovnog čeličnog materijala
- Elaborat o izvršenim ispitivanjima kranskih staza broj 11 08 2010 izdat od strane „Z-OX INŽENJERING“, Novi Sad
- Elaborat o izvršenim ispitivanjima kranskih staza broj 16 06 2010 izdat od strane „Z-OX INŽENJERING“, Novi Sad
- Elaborat o izvršenim ispitivanjima kranskih staza broj 08 05 2010 izdat od strane „Z-OX INŽENJERING“, Novi Sad
- Elaborat kontrole kranskih šina, izdat od strane „AB&Co geosystems“, d.o.o., Novi Sad
- *Elaborat atestne dokumentacije za Glavnu zgradu i zgradu za održavanje, broj 634/10 od 04.09.2010.godine spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:*
- Izjava da su radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije i limarski radovi na objektu glavne zgrade i zgrade za održavanje, izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Zapisnik o pregledu namontirane konstrukcije, potpisan i overen ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koji obrađuje:
 - Pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije
 - Pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije
 - Pregled stabilnosti konstrukcije
- Izjava o kvalitetu čelične konstrukcije, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koja obrađuje:
 - Nabavku i skladištenje materijala
 - Pripremu elemenata sklopova
 - Zavarivanje elemenata – kontrola šavova
 - Zaštita gotovih sklopova
 - Montaža konstrukcije na terenu
- Izjava o vizuelnom pregledu zavara potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Specifikacija materijala sa atestnom dokumentacijom za svaki pojedini ugrađeni materijal, a koja sadrži:

- Boja i razređivač
- Uverenje o kvalitetu broj 1593 od 17.12.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL - 5012
- Uverenje o kvalitetu broj 1592 od 17.12.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na razređivač – K
- Uverenje o kvalitetu broj 1591 od 17.12.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
- Uverenje o kvalitetu broj 1590 od 17.12.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, RAL 1018
- Uverenje o kvalitetu broj 1515 od 27.11.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL - 5012
- Uverenje o kvalitetu broj 1513 od 27.11.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
- Uverenje o kvalitetu broj 1395 od 06.11.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
- Uverenje o kvalitetu broj 1283 od 13.10.2008.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL - 5012
- Uverenje o kvalitetu broj 1270 od 12.10.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na razređivač – K
- Uverenje o kvalitetu broj 1212 od 29.09.2008.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL - 5012
- Uverenje o kvalitetu broj 1211 od 29.09.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na razređivač – K
- Uverenje o kvalitetu broj 1210 od 29.09.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
- Uverenje o kvalitetu broj 72 od 17.02.2010.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
- Uverenje o kvalitetu broj 59687 od 23.09.2009.godine, izdat od strane „Zorka color“, a.d., Šabac, a koji se odnosi na razređivač 5330

- Izveštaj o ispitivanju i kvalitetu proizvoda broj 2-198/10 od 13.04.2010.godine, izdat od strane „Zvezda – Helios“, a.d., industrija boja i lakova, Gornji Milanovac, a koji se odnosi na proizvod razređivač K
- Izveštaj o ispitivanju i kvalitetu proizvoda broj 1-2584/10 od 12.08.2010.godine, izdat od strane „Zvezda – Helios“, a.d., industrija boja i lakova, Gornji Milanovac, a koji se odnosi na proizvod „Dugalit RC“, plavi RAL – 5012
- Izveštaj o ispitivanju i kvalitetu proizvoda broj 1-2394/10-1 od 12.08.2010.godine, izdat od strane „Zvezda – Helios“, a.d., industrija boja i lakova, Gornji Milanovac, a koji se odnosi na proizvod „Dugakor RC“, sivi
- Izveštaj o ispitivanju i kvalitetu proizvoda broj 1-52/10 od 27.01.2010.godine, izdat od strane „Zvezda – Helios“, a.d., industrija boja i lakova, Gornji Milanovac, a koji se odnosi na proizvod „Dugalit RC“, plavi RAL – 5012
- Elektrode
- Sertifikat za specijalnu pobakrenu žicu, legiranu Cu i Ni, namenjenoj za zavarivanje u zaštitnom CO₂ gasu, izdat od strane „FEP“, Piva
- Potvrda kvaliteta broj 70-10-00860 od 25.05.2010.godine za elektrode za varenje, izdata od strane proizvođača „Elektrode Jesenice“, d.o.o., Jesenice
- Inspeksijski sertifikat broj 200904020 od 17.09.2009.godine, izdat od strane „Elbor“ za žicu za zavarivanje
- Vijci
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3171/10 od 24.06.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIN 6914 M 16x130 10.9 Br
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1947/10 od 29.04.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIV 5110 5,5x25 Zn T-14 RAL 9002
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1946/10 od 29.04.2010.godine, a koji se odnosi na maticu DIN 934 M 16 8 TZn, maticu DIN 934 M 20 8 TZn, maticu DIN 6915 M 16 10 Br, vijak DIN 6914 M 16x70 10.9 Br, podlošku DIN 6916 M 16 C45 Br, podlošku DIN 7989 M 20 TZn
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1944/10 od 29.04.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIN 6914 M 12x40 10.9 Br, maticu DIN 6915 M 1210 Br, podlošku DIN 6916 M 12 C45 Br
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1830/10 od 23.04.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIV 5110 5,5x25 Zn T-14 RAL 9002
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1291/10 od 26.03.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIV 6272 M 12x110 Zn
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 870/10 od 04.03.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 931 M 16x60 8,8 Zn, DIN 931 M 16x65 8,8 Zn, DIN 931 M 16x70 8,8 Zn, DIN 931 M 20x100 8,8 Zn, DIN 6914 M 16x90 10.9 Zn, DIN 6914 M 16x100 10.9 Zn, DIN 6914 M 16x105 10.9 Zn, DIN 6914 M 24x100 10.9 Zn,

DIN 7990 M 12x50 8,8, DIN 7990 M 16x45 8,8 TZn, DIN 7990 M 16x50 8,8 TZn, DIN 7990 M 16x55 8,8 TZn

maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 10 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn, DIN 6915 M 16 10 Zn, DIN 6915 M 24 10 Zn

podlošku DIN 125A M 16 Zn, DIN 125A M20 Zn, DIN 435 M 14 Zn, DIN 6916 M 16 C45 Zn, DIN 6916 M 20 C45 Zn, DIN 7969 M 12 TZn, DIN 7969 M 16 TZn

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 833/10 od 02.03.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIV 6914 M 24x105 10.9 Zn, maticu DIN 6915 M 24 10 Zn, podloška DIN 6916 M 24 C 45 Zn
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 753/10 od 25.02.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIV 6914 M 24x105 10.9 Zn, maticu DIN 6915 M 24 10 Zn, podloška DIN 6916 M 24 C 45 Zn
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 488/10 od 09.02.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIN 931 M 16x70 8.8 Zn, DIN 931 M 20x85 8.8 Zn, DIN 6914 M 24x100 10.9 Zn
- Izveštaj ispitivanja broj 1079/07 od 14.04.2007.godine, izdat od strane proizvođača Fabrika vijaka „Gradac“, Valjevo, Sektor obezbeđenja i kontrole kvaliteta, a koji se odnosi na vijak M 15x120 10.9
- Izveštaj ispitivanja broj 454/07 od 20.02.2007.godine, izdat od strane proizvođača Fabrika vijaka „Gradac“, Valjevo, Sektor obezbeđenja i kontrole kvaliteta, a koji se odnosi na vijak M 16x45 8.8
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 193/10 od 21.01.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 931 M 12x55 5.8 Zn, DIN 931 M 12x60 10.9 Zn, DIN 931 M 16x60 8.8 Zn, DIN 931 M 16x65 5.8 Zn, DIN 6914 M 16x65 8.8 Zn, DIN 6914 M 16x70 10.9 Zn, DIN 6914 M 24x100 10.9 Zn, DIN 7990 M 12x35 5.8, DIN 7990 M 12x40 5.8 TZn, DIN 7990 M 12x50 5.8 TZn, DIN 7990 M 16x55 5.8 TZn
 - maticu DIN 934 M 12 10 Zn, DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn, DIN 6915 M 24 10 Zn,
 - podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M16 Zn, DIN 125 M 20 Zn, DIN 435 M 12 Zn, DIN 6916 M 16 C45 Zn, DIN 6916 M 24 C45 Zn, DIN 6916 M 12 TZn
- Osnovni materijal
- Inspeksijski sertifikat broj 1000407454 od jula 2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na U 240
- Inspeksijski sertifikat broj 02774/2010 od 16.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na U 160
- Inspeksijski sertifikat broj 30667/2009 od 23.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na UNP 80
- Inspeksijski sertifikat broj 1000533419 od marta 2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na UNP 80

- Fabrička potvrda kvaliteta broj 001663 od 17.03.2010.godine, izdata od strane Arcelor Mittal“, Skopje , Makedonija, a koji se odnosi na: 0,60x1250xL i 0,50x1250xL.
- Inspeksijski sertifikat broj 07382/2009 od 12.10.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na cevi Ø 45x6 mm
- Inspeksijski sertifikat broj 08322/2009 od 10.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na cevi Ø 25 mm
- Inspeksijski sertifikat broj 247549 od 15.02.2010.god., izdat od strane „Arcelor Mittal“, Rumunija, a koji se odnosi na cevi limove debljine od 3-6 mm
- Uverenje o ispitivanju broj 21439 od 15.03.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 15x1500
- Inspeksijski sertifikat broj 04149/2009 od 02.06.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na čelične limove debljine 8 mm
- Uverenje o ispitivanju broj 18606 od 27.02.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 5x1500
- Fabrička potvrda kvaliteta broj 003664 od 27.05.2010.godine, izdata od strane Arcelor Mittal“, Skopje , Makedonija, a koji se odnosi na: 0,50x1250xL
- Inspeksijski sertifikat broj 04036/2009 od 29.07.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil 40x50x9 mm
- Inspeksijski sertifikat broj 26111/2009 od 23.10.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil 80x80x8 mm
- Inspeksijski sertifikat broj 2000220358,359 od 17.10.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Commercial Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile IPE 360, HE 500A i HE 260B
- Inspeksijski sertifikat broj 1000427050 od 07.09.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na IPE 400
- Inspeksijski sertifikat broj 1000486462 od 11.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na IPE 400
- Inspeksijski sertifikat broj 1000524344 od 22.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na IPE 300
- Inspeksijski sertifikat broj 1000203723 od 19.05.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na IPE 180
- Sertifikat broj 1693297 od 20.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 400AB
- Sertifikat broj 1689428 od 16.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 400B
- Inspeksijski sertifikat broj 1000501715 od 08.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 300
- Inspeksijski sertifikat broj 1000293106 od 22.09.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 220

- Inspekcijski sertifikat broj 1000539531 od 20.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 180
- Inspekcijski sertifikat broj 1000472048 od 03.12.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 180
- Inspekcijski sertifikat broj 1000486073 od 11.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 160
- Sertifikat broj 1339009 od 08.05.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 600
- Sertifikat broj 1340851 od 13.05.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 600
- Sertifikat broj 1397550 od 01.08.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 500
- Sertifikat broj 1598479 od 04.09.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 500
- Inspekcijski sertifikat broj 1000536568 od 14.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 120
- Inspekcijski sertifikat broj 1000508768 od 22.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 120
- Inspekcijski sertifikat broj 1000488291 od 14.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 120
- Inspekcijski sertifikat broj 1000543364 od 26.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 100
- Potvrda potpisana i overena pečatima ličnih licenci od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da prikazani atesti odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom.
- Atesti varioca:
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2440 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2441 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2438 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2439 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2216 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2215 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,

- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2211 od 08.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2212 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2213 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2214 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- *Elaborat atestne dokumentacije za Kapu, broj 610/10 od 19.08.2010.godine spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:*
 - Zapisnik o pregledu namontirane konstrukcije, potpisan i overen ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koji obrađuje:
 - Pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije
 - Pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije
 - Pregled stabilnosti konstrukcije
 - Izjava o kvalitetu čelične konstrukcije, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koja obrađuje:
 - Nabavku i skladištenje materijala
 - Pripremu elemenata sklopova
 - Zavarivanje elemenata – kontrola šavova
 - Zaštita gotovih sklopova
 - Montaža konstrukcije na terenu
 - Izjava o vizuelnom pregledu zavara potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Potvrda potpisana i overena pečatima ličnih licenci od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da prikazani atesti odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom.
 - Specifikacija materijala sa atestnom dokumentacijom za svaki pojedini ugrađeni materijal, a koja sadrži:
 - Vijci
 - Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 2861/10 od 11.06.2010.godine, a koji se odnosi na vijak DIN 6914 M 12x30 10.9 Zn, matica DIN 6915 M 12 10 Zn, podloška DIN 6916 M 12 C 45 Zn
 - Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3238/10 od 29.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 444a M 12x70 A2, DIN 931 M 12x40 8,8 Zn, DIN 931 M 16x50 8,8 Zn, DIN 931 M 20x60 8,8 Zn, DIN 933 M 12x60 8,8 Zn, DIN 933 M 20x50 8,8 Zn, DIN 6272 m 16X100 Zn, DIN 444A M 12X70 AZ

maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn, DIN 582 M 12 Fe

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M160 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 434 M 16 Fe

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3230/10 od 29.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 6914 M 12x40 10.9 Br, DIN 6914 M 20x75 Br, DIN 7990 M 12x40 8,8 TZn

maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 6915 M 12 10 Br, DIN 6915 M 20 10 Br,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 6916 M 12 C45 Br, DIN 6916 M 20 C45 Br, DIN 7989 M 12TZn

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3057/10 od 21.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 912 M 10x30 8,8 Zn, DIN 912 M 12x50 8,8 Zn, DIN 931 M 12x70 8,8 Zn, DIN 933 M 12x35 8,8 Zn, DIN 933 M 12x50 8,8 Zn, DIN 933 M 10x30 8,8 Zn, DIN 933 M 16x60 8,8 Zn, DIN 933 M 20x60 8,8 Zn, DIN 933 M 20x70 8,8 Zn

maticu DIN 34 M 10 8 Zn, DIN 34 M 12 8 Zn, DIN 34 M 16 8 Zn, DIN 34 M 30 8 Zn,

podlošku DIN 125A M 10 Zn, DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 6918 M 12 C45 Br, DIN 6918 M 16 C45 Zn, DIN 7980 M 12 Zn

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3171/10 od 24.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 6914 M 16x130 10.9 Br

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1144/10 od 19.03.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 931 M 16x75 10.9 Zn, DIN 931 M 20x65 10.9 Zn, DIN 931 M 20x75 10.9 Zn, DIN 931 M 12x30 10.9 Zn, DIN 931 M 12x40 10.9 Zn, DIN 931 M 16x55 10.9 Zn, DIN 931 M 16x65 10.9 Zn, DIN 931 M 20x75 10.9 Zn, DIN 931 M 30x130 10.9 Zn,

maticu DIN 439 B M 12 04 Zn, DIN 6916 M 16 C45 Zn, DIN 6916 M 20 C45 Zn, DIN 6916 M 30 C45 Zn,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, , DIN 125A M 16 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 6916 M 12 C45 Zn, DIN 6916 M 16 C45 Zn, DIN 6916 M 20 C45 Zn, DIN 6916 M 30 C45 Zn, DIN 7989 M 12x40 8,8 TZn

- Boja i razređivač

- Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj OB.PA 04.03.003 od 13.04.2010.godine, izdat od strane „Zvezda - Helios“,a.d. Gornji Milanovac, a koji se odnosi na razređivač – K

- Uverenje o kvalitetu broj 1283 od 13.10.2008.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL – 5012

- Uverenje o kvalitetu broj 1395 od 06.11.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
- Elektrode
- Sertifikat broj 202182 od 18.10.2000.godine, izdat od strane „Lincoln electric“, a koji se odnosi na elektrode
- Osnovni materijal
- Inspeksijski sertifikat broj FM 7.2/02 od 15.06.2010.godine, izdat od strane „IGM trade“, Kavadarci, a koji se odnosi na sledeće profile: 80x80x4, 200x100x4, 60x60x4, 100x100x4, 150x150x4, Ø 60.3x3x8, 76.1x3.86, 88.9x4
- Inspeksijski sertifikat broj 1000484165 od 06.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na HE 300 B
- Inspeksijski sertifikat broj 1689428 od 08.12.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Belval & Differdange“, Luksemburg, a koji se odnosi na cevi HE 300 B
- Uverenje o ispitivanju broj 2994 od 17.01.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 3x1500xL
- Uverenje o ispitivanju broj 46435 od 02.06.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 6x1500xL
- Fabrička potvrda kvaliteta broj 6190266 od 09.04.2009.godine, izdata od strane „Arcelor Mittal“, Skopje, a koja se odnosi na lim 4x1500xL
- Fabrička potvrda kvaliteta broj 204419 od 02.11.2009.godine, izdata od strane „Arcelor Mittal“, Skopje, a koja se odnosi na lim 0.6x1250xL
- Atesti varioca:
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2440 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2441 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2438 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2439 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2216 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2215 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2211 od 08.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,

- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2212 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2213 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2214 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- *Elaborat atestne dokumentacije za Platforme LF i EAF, broj 640/10 od 08.09.2010.godine spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:*
 - Izjava da su radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije za platforme LF i EAF, izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o pregledu namontirane konstrukcije, potpisan i overen ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koji obrađuje:
 - Pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije
 - Pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije
 - Pregled stabilnosti konstrukcije
 - Izjava o kvalitetu čelične konstrukcije, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koja obrađuje:
 - Nabavku i skladištenje materijala
 - Pripremu elemenata sklopova
 - Zavarivanje elemenata – kontrola šavova
 - Zaštita gotovih sklopova
 - Montaža konstrukcije na terenu
 - Izjava o vizuelnom pregledu zavara potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Specifikacija materijala sa atestnom dokumentacijom za svaki pojedini ugrađeni materijal, a koja sadrži:
 - Boja i razređivač
 - Uverenje o kvalitetu broj 13810 od 29.09.2008.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za I&A i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL - 5012
 - Uverenje o kvalitetu broj 72 od 17.02.2010.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za I&A i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugakor RC“, sivi
 - Elektrode
 - Sertifikat za specijalnu pobakrenu žicu, legiranu Cu i Ni, namenjenoj za zavarivanje u zaštitnom CO₂ gasu, izdat od strane „FEP“, Piva

- Potvrda kvaliteta broj 70-10-00860 od 25.05.2010.godine za elektrode za varenje, izdata od strane proizvođača „Elektrode Jesenice“, d.o.o., Jesenice
- Inspekcijski sertifikat broj 200904020 od 17.09.2009.godine, izdat od strane „Elbor“ za žicu za zavarivanje
- Vijci
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1140/10 od 19.03.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 933 M 12x35 5,8 Zn, DIN 933 M 16x35.5 5,8 Zn, DIN 7990 M 12x35 8,8 TZn, DIN 7990 M 12x45 5,8 TZn, DIN 7990 M 12x55 5,8 TZn, DIN 7990 M 16x40 8,8 TZn, DIN 7990 M 16x60 8,8 TZn
 - maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 10 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn, DIN 6915 M 16 10 Zn, DIN 6915 M 24 10 Zn
 - podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 7989 M 12 TZn, DIN 7989 M 16 TZn
- Osnovni materijal
- Sertifikat kvaliteta broj 19300 od 09.06.2008.godine, izdat od strane „IlyricArcelor Mittal“iron&steel works“, Mariopol, a koji se odnosi na limove za platforme
- Uverenje o ispitivanju broj 21439 od 15.03.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 15x1500
- Uverenje o ispitivanju broj 46435 od 02.06.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 6x1500
- Uverenje o ispitivanju broj 3654 od 18.01.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 4x1500
- Inspekcijski sertifikat broj 1000427050 od 07.09.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 400 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000486462 od 11.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 400 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000427050 od 07.09.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 400 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000524344 od 22.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 300 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000488340 od 14.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 300 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1421/7803700 od 03.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil IPE 200 mm
- Sertifikat broj 1693297 od 20.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Belval & Differdange“, Luksemburg, a koji se odnosi na profile HE 400 B
- Inspekcijski sertifikat broj 1000486073 od 11.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 160B mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000468309 od 25.11.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 160B mm

- Inspekcijski sertifikat broj 1000407454 od 28.07.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 160B mm
- Potvrda potpisana i overena pečatima ličnih licenci od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da prikazani atesti odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom.
- Atesti varioca:
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2440 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2441 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2438 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2439 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2216 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2215 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2211 od 08.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2212 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2213 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2214 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- *Elaborat atestne dokumentacije za Pogon za tretman vode - WTP, broj 638/10 od 07.09.2010.godine spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:*
 - Izjava da su radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije za objekat pogon za tretman vode WTP, izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o pregledu namontirane konstrukcije, potpisan i overen ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koji obrađuje:
 - Pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije

- Pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije
- Pregled stabilnosti konstrukcije
- Izjava o kvalitetu čelične konstrukcije, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koja obrađuje:
 - Nabavku i skladištenje materijala
 - Pripremu elemenata sklopova
 - Zavarivanje elemenata – kontrola šavova
 - Zaštita gotovih sklopova
 - Montaža konstrukcije na terenu
- Izjava o vizuelnom pregledu zavara potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Specifikacija materijala sa atestnom dokumentacijom za svaki pojedini ugrađeni materijal, a koja sadrži:
 - Paneli
 - Sertifikat o kvalitetu broj L 2498/2, izdat od strane „LAPI“, d.o.o., Laboratorija za prevenciju požara
 - Sertifikat o reakciji na vatru broj 2498 za „panele GLAMET (C2)“, izdat od strane laboratorije za prevenciju požara „LAPI“, d.o.o.
 - Boja i razređivač
 - Uverenje o kvalitetu broj 1593 od 17.12.2009.godine, izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, plavi RAL – 5012
 - Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj OB.PA 04.03.003 od 13.04.2010.godine, izdat od strane „Zvezda - Helios“, a.d. Gornji Milanovac, a koji se odnosi na razređivač – K
 Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj OB.PA 04.03.003 od 08.07.2010.godine, izdat od strane „Zvezda - Helios“, a.d. Gornji Milanovac, a koji se odnosi na „Dugakor RC“ sivi
 - Elektrode
 - Sertifikat broj 202182 od 18.09.2000.godine, izdat od strane „Lincoln electric“
 - Vijci
 - Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 4678/10 od 31.08.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 931 M 20x90 8,8 Zn, DIN 931 M 20x140 8,8 Zn, DIN 933 M 20x80 8,8 Zn
 - maticu DIN 934 M 20 8 Zn
 - podlošku DIN 125A M 20 Zn
 - Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 2822/10 od 11.06.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 933 M 8x25 8,8 Zn, DIN 933 M 16x35 8,8 Zn

maticu DIN 934 M 8 8 Zn, DIN 934 M 10 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn,
podlošku DIN 125A M 8 Zn, DIN 125A M 10 Zn, DIN 125A M 16 Zn

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 2125/10 od 10.05.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIV 5110 5,5x25 Zn T-14 RAL 9002

- Osnovni materijal
- Inspekcijski sertifikat broj 17447/2010 od 04.05.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil UNP 100 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 002096 od 06.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Makedonija, a koji se odnosi na ploče 0,50x1250xL
- Uverenje o ispitivanju broj 18606 od 27.02.2010.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 5x1500
- Inspekcijski sertifikat broj 6190266 od 09.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Makedonija, a koji se odnosi na ploče 0,50x1250xL
- Uverenje o ispitivanju broj 57162 od 28.09.2009.godine, izdat od strane „US Steel Serbia“, Smederevo, a koji se odnosi na toplo valjane profile 4x1500
- Inspekcijski sertifikat broj 1481/7238209 od 23.10.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil 80x80x8 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1033 od 15.01.2010.godine, izdat od strane „S.C. Laminorul S.A.“, Rumunija, a koji se odnosi na profile: 100x100x10, 80x80x8, 70x70x6, 70x70x7 i 60x60x6 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000524344 od 22.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 300 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000488340 od 14.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 300 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000515214 od 04.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 240 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 02165/2010 od 03.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 200 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000514872 od 03.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 200 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 02213/2010 od 04.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 200 mm
- Potvrda potpisana i overena pečatima ličnih licenci od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da prikazani atesti odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom.
- Atesti varioca:
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2440 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2441 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,

- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2438 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2439 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2216 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2215 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2211 od 08.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2212 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2213 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2214 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- *Elaborat atestne dokumentacije za Ferroalloy – sistem legure gvožđa broj 639/10 od 08.09.2010.godine spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:*
 - Izjava da su radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije za objekat Ferroalloy – sistem legure gvožđa, izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o pregledu namontirane konstrukcije, potpisan i overen ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koji obrađuje:
 - Pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije
 - Pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije
 - Pregled stabilnosti konstrukcije
 - Izjava o vizuelnom pregledu zavara potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Specifikacija materijala sa atestnom dokumentacijom za svaki pojedini ugrađeni materijal, a koja sadrži:
 - Boja i razređivač
 - Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj OB.PA 04.03.003 od 27.01.2010.godine, izdat od strane „Zvezda - Helios“,a.d. Gornji Milanovac, a koji se odnosi na „Dugakor RC“ plavi
 - Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj EOP 13810 od 27.10.2010.godine, , izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, a koji se odnosi na „Dugakor RC“ sivi

- Elektrode
- Sertifikat broj 8411222, izdat od strane „ESAB“, Švedska
- Vijci
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 4678/10 od 31.08.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 912 M 10x30 8,8 Zn, DIN 912 M 12x70 8,8 Zn, DIN 933 M 12x35 8,8 Zn, DIN 933 M 12x50 8,8 Zn, DIN 933 M 16x50 8,8 Zn, DIN 933 M 16x60 8,8 Zn, DIN 933 M 16x70 8,8 Zn, DIN 933 M 20x60 8,8 Zn, DIN 933 M 20x70 8,8 Zn
 - maticu DIN 934 M 10 8 Zn, DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn,
 - podlošku DIN 125A M 10 Zn, DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 6918 M 12 C 45 Br, DIN 6918 M 16 C 45 Zn, DIN 7980 M 12 Zn
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3238/10 od 29.06.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 444A M 12x70 A2, DIN 931 M 12x40 8,8 Zn, DIN 931 M 16x50 8,8 Zn, DIN 931 M 16x60 8,8 Zn, DIN 931 M 20x60 8,8 Zn, DIN 933 M 12x60 8,8 Zn, DIN 933 M 20x50 8,8 Zn,
 - maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn,
 - podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 434 M 16 Fe
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 4574/10 od 27.08.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 931M 16x45 8,8 Zn, DIN 933 M 20x55 8,8 Zn, DIN 933 M 12x90 8,8 Zn, DIN 933 M 8,8 Zn, DIN 933 M 20x50 8,8 Zn,
 - maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn,
 - podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 7989 M 16 TZn, DIN 7989 M 20 TZn,
- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 4678/10 od 31.08.2010.godine, a koji se odnosi na:
 - vijak DIN 931M 20x90 8,8 Zn, DIN 931 M 20x140 8,8 Zn, DIN 933 M 20x80 8,8 Zn
 - maticu DIN 934 M 20 8 Zn
 - podlošku DIN 125A M 20 Zn
- Osnovni materijal
- Uverenje o kvalitetu broj 2593 od 24.12.2009.godine za Ø 42.4x2.5x6, izdato od strane „Jeep Commerce“, Beograd
- Inspeksijski sertifikat broj 1000488291 od 14.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 120 mm
- Inspeksijski sertifikat broj 1000514872 od 03.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 200 mm
- Inspeksijski sertifikat broj 1755824 od 03.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 260 A

- Inspekcijski sertifikat broj 1000515214 od 04.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 240 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000541371 od 22.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 270 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 1000547817 od 05.05.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil I 260 mm
- Inspekcijski sertifikat broj 708 od 12.03.2010.godine, izdat od strane „S.C. Laminorul S.A.“, Rumunija, a koji se odnosi na profile: 70x70x6, 70x70x7, 60x60x6, 40x40x4, 50x50x5 mm
- Potvrda potpisana i overena pečatima ličnih licenci od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da prikazani atesti odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom.
- Atesti varioca:
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2440 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2441 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2438 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2439 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2216 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2215 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2211 od 08.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2212 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2213 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
 - Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2214 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- *Elaborat atestne dokumentacije za Sistem DDS, broj 643/10 od 09.09.2010.godine spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:*
- Izjava da su radovi na sistemu DDS, izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i odobrenju za građenje, potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa

- Zapisnik o pregledu namontirane konstrukcije, potpisan i overen ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koji obrađuje:
 - Pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije
 - Pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije
 - Pregled stabilnosti konstrukcije
- Izjava o kvalitetu čelične konstrukcije, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, a koja obrađuje:
 - Nabavku i skladištenje materijala
 - Pripremu elemenata sklopova
 - Zavarivanje elemenata – kontrola šavova
 - Zaštita gotovih sklopova
 - Montaža konstrukcije na terenu
- Izjava o vizuelnom pregledu zavara potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa

Boja i razređivač

- Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj OB.PA 04.03.003 od 27.01.2010.godine, izdat od strane „Zvezda - Helios“,a.d. Gornji Milanovac, a koji se odnosi na „Dugakor RC“ plavi
- Izveštaj o kvalitetu proizvoda broj EOP 13810 od 27.10.2010.godine, , izdat od strane „Duga“, Beograd, Viline vode 6, Laboratorija za IA i kontrolu kvaliteta, a koji se odnosi na boju za metal – „Dugalit RC“, a koji se odnosi na „Dugakor RC“ sivi

Elektrode

- Sertifikat broj 202182 za 3.25, izdat od strane „ESAB“, Švedska

Vijci

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1818/10 od 23.04.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 931 M 12x40 8,8 Zn, DIN 931 M 12x60 8,8 Zn, DIN 931 M 16x50 8,8 Zn, DIN 931 M 16x60 8,8 Zn, DIN 931 M 24x70 8,8 Zn, DIN 933 M 20x60 8,8 Zn,

maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn, DIN 934 M 24 8 Zn,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 125A M 24 Zn,

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 1144/10 od 19.03.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 931 M 16x75 10.9 Zn, DIN 931 M 20x65 10.9 Zn, DIN 931 M 20x75 10.9 Zn, DIN 6914 M 12x30 10.9 Zn, DIN 6914 M 12x40 10.9 Zn, DIN 6914 M 16x55 10.9 Zn,

DIN 6914 M 16x65 10.9 Zn, DIN 6914 M 20x75 10.9 Zn, DIN 6914 M 30x130 10.9 Zn,

DIN 7990 M 12x40 8.8 TZn ,

maticu DIN 6915 M 12 10 Zn, DIN 6915 M 16 10 Zn, DIN 6915 M 20 10 Zn,

DIN 6915 M 30 10 Zn, DIN 439 B M 16 04 Zn,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 6916 M 12 C45 Zn, DIN 6916 M 16 C45 Zn, DIN 6916 M 20 C45 Zn, DIN 6916 M 30 C45 Zn, DIN 7989 M 12 C45 TZn,

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 4574/10 od 27.08.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 931 M 16x45 8,8 Zn, DIN 931 M 20x55 8,8 Zn, DIN 933 M 12x90 8,8 Zn, DIN 933 M 16x40 8,8 Zn, DIN 933 M 20x50 8,8 Zn, vijak temeljni DIV6272 M16x125 Zn,

maticu DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 7989 M 16 Tzn, DIN7989 M 20 TZn,

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3238/10 od 29.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 444A M 12x70 A2, DIN 931 M 12x40 8.8 Zn, DIN 931 M 16x50 8.8 Zn, DIN 931 M 16x60 8.8 Zn, DIN 931 M 20x60 8.8 Zn, DIN 933 M 12x60 8.8 Zn,

DIN 933 M 20x50 8.8 Zn, vijak temeljni DIV6272 M16x100 Zn,

maticu DIN 582 M 12 Fe, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn, DIN 934 M 12 8 Zn,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 434 M 16 Fe

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3230/10 od 29.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

vijak DIN 6914 M 12x40 10.9 Br, DIN 6914 M 20x75 10.9 Br, DIN 7990 M 12x40 8.8 TZn,

maticu DIN 934 M 12 8 TZn, DIN 6915 M 12 10 Br, DIN 6915 M 20 10 Br,

podlošku DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 20 Zn, DIN 6916 M 12 C45 Br, DIN 6916 M 20 C45 Br, DIN 7989 M 12 TZn

- Atest proizvođača „DIV“, d.o.o., Samobor, broj 3057/10 od 21.06.2010.godine, a koji se odnosi na:

Vijak DIN 912 M 10x30 8.8 Zn, DIN 912 M 12x50 8.8 Zn, DIN 931 M 12x70 8,8 Br, DIN 933 M 12x35 8,8 Zn, DIN 933 M 12x50 8.8 Zn, DIN 933 M 16x50 8.8 Zn, DIN 933 M 16x60 8.8 Zn, DIN 933 M 16x70 8.8 Zn, DIN 933 M 20x60 8.8 Zn, DIN 933 M 20x70 8.8 Zn,

maticu DIN 934 M 10 8 Zn, DIN 934 M 12 8 Zn, DIN 934 M 16 8 Zn, DIN 934 M 20 8 Zn,

podlošku DIN 125A M 10 Zn, DIN 125A M 12 Zn, DIN 125A M 16 Zn, DIN 6918 M 12 C 45 Br, DIN 6918 M 16 C 45 Zn, DIN 7980 M 12 Zn.

Osnovni materijal

- Inspeksijski sertifikat broj 0000049532 od 08.02.2010.godine, izdat od strane „CLN“, Torino, Italija, a koji se odnosi na korten lim debljine 8mm.
- Inspeksijski sertifikat broj 0045-CPD-0573 od 08.09.2009.godine, izdat od strane „RUUKI“, Finska, a koji se odnosi na lim korten deb. lima od 3- 10mm.

- Inspeksijski sertifikati broj 7460 006, 7460 007, 7460 008 i 7460 009 od 07.08.2007.godine, izdat od strane „MEGASTEEL Sdn.Bhd.“, Malezija, a koji se odnosi na lim korden debljine lima od 3 do 10mm.
- Inspeksijski sertifikati broj MC7460/001, MC7460/002, MC7460/010, MC7460/011, MC7460/014, MC7460/015, MC7460/016 i MC7460/020 od 01.08.2007.godine, izdat od strane „MEGASTEEL Sdn.Bhd.“, Malezija, a koji se odnosi na lim korden debljine lima od 4 do 6mm.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000407454 od 28.07.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil U 240.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000457916 od 05.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil U 220.
- Inspeksijski sertifikat broj 03003/2010 od 18.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil UNP 200.
- Inspeksijski sertifikat broj 02774/2010 od 16.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil UNP 160.
- Inspeksijski sertifikat broj 02213/2010 od 04.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil UNP 140.
- Inspeksijski sertifikat broj 03595/2010 od 02.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil UNP 120.
- Inspeksijski sertifikat broj 17447/2010 od 04.05.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil UNP 100.
- Inspeksijski sertifikat broj 30667/2009 od 23.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil UNP 80.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000533419 od 08.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil U 200.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.002096 od 06.04.2010.godine, izdata od strane «Arcelor Mittal» Makedonija, a koji se odnosi na plastificiran trapezasti pocinkovani lim 0.5x1250mm.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.001631 od 17.02.2010.godine, izdata od strane «Arcelor Mittal» Makedonija, a koji se odnosi na plastificiran trapezasti pocinkovani lim 0.5x1250mm i 0.6x1250mm.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.001633 od 17.02.2010.godine, izdata od strane «Arcelor Mittal» Makedonija, a koji se odnosi na plastificiran trapezasti pocinkovani lim 0.5x1250mm i 0.6x1250mm.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.205577 od 21.12.2009.godine, izdata od strane «Arcelor Mittal» Makedonija, a koji se odnosi na plastificiran trapezasti pocinkovani lim 0.5x1250mm i 0.6x1250mm.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.204419 od 02.11.2009.godine, izdata od strane «Arcelor Mittal» Makedonija, a koji se odnosi na plastificiran trapezasti pocinkovani lim 0.6x1250mm.

- Inspekcijski sertifikat broj 17382/2009 od 12.10.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na čelične šipke 45mm i 6m dužine.
- Inspekcijski sertifikat broj 08322/2009 od 10.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na čelične šipke 0-25mm i 6m dužine.
- Inspekcijski sertifikat broj 29734/2009 od 16.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na čelične šipke 0-20mm i 6m dužine.
- Inspekcijski sertifikat broj 247549 od 15.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Galati S.A.“, Rumunija, a koji se odnosi na čelične linove debljine 2,3,4,5,6,8 i 10mm.
- Sertifikat kvaliteta broj 12065 od 08.04.2008.godine, izdat od strane „ILYICH IRON & STEEL WORKS of MARIUPOL.“, Ukrajina, a koji se odnosi na čelične linove debljine 18 i 25mm.
- Sertifikat kvaliteta broj 19300 od 09.06.2008.godine, izdat od strane „ILYICH IRON & STEEL WORKS of MARIUPOL.“, Ukrajina, a koji se odnosi na čelične linove debljine 16,20 i 30mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 21439 od 15.03.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove debljine 15mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 04149/2009 od 02.04.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na čelične limove 8mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 46435 od 02.06.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 6mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 51431 od 14.06.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 6mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 44771 od 31.05.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 5mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 18606 od 27.02.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 5mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 14305 od 17.02.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 4mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 3654 od 18.01.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 4mm.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.6190266 od 09.04.2009.godine, izdata od strane «Arcelor Mittal» Makedonija, a koji se odnosi na čelični lim debljine 4mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 2994 od 17.01.2010.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb.3mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 57162 od 28.09.2009.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 3mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 55867 od 28.09.2009.godine, izdat od strane „U.S.Steel Serbia»d.o.o.“, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove deb. 2mm.

- Inspekcijski sertifikat broj 6169.-08-A od 26.09.2008.godine, izdat od strane „DUNAFERR“, Mađarska, a koji se odnosi na čelične limove debljine 18,20,25 i 30mm.
- Fabrička potvrda za kvalitet br.003664 od 27.05.2010.godine, izdata od strane „Arcelor Mittal“ Makedonija, a koji se odnosi na plastificiran trapezasti pocinkovani lim 0.5x1250mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 04036/2009 od 02.04.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane L profile 90x90x9mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 04036/2009 od 23.10.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane L profile 80x80x8mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 1033 od 30.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane L profile 100x100x10mm, 60x60x6mm, 70x70x6mm, 70x70x7mm i 80x80x8mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 708 od 12.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane L profile 50x50x5mm, 60x60x6mm, 40x40x4mm, 70x70x7mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000547817 od 05.05.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil I 160.
- Inspekcijski sertifikat broj X 2000220358,359 od 19.01.2007.godine, izdat od strane „Arcelor Commercial Sections S.A.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profil IPE360, HE 500 A i HE 260 B.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000427050 od 07.09.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 400.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000486462 od 11.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 400.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000524344 od 22.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 300.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000488340 od 14.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 300.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000541371 od 22.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 270.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000515214 od 04.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil IPE 240.
- Inspekcijski sertifikat broj 02165/2010 od 03.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane profile IPE 200.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000203723 od 19.05.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil IPE 180.
- Inspekcijski sertifikat broj X 1693297 od 20.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Belval & Differdange.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profil HE 400 B.
- Inspekcijski sertifikat broj X 1689428 od 16.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal Belval & Differdange.“, Luksemburg, a koji se odnosi na profil HE 400 B.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000501715 od 08.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 300 B.

- Inspeksijski sertifikat broj 1000484165 od 06.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 300 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000508125 od 19.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 240 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000525436 od 23.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 220 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000353980 od 17.03.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 220 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000293106 od 22.09.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 220 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000539531 od 20.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 180 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000472048 od 03.12.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 180 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000486073 od 11.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 160 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000468309 od 25.11.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Mađarska, a koji se odnosi na profil HE 160 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 14022/2008 od 22.09.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na profile HEB 140.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000487485 od 13.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 140 B.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000538713 od 19.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 120 B.
- Inspeksijski sertifikat broj X 1339009 od 08.05.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane profile HE 600 A.
- Inspeksijski sertifikat broj X 1340581 od 13.05.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane profile HE 600 A.
- Inspeksijski sertifikat broj X 1397550 od 01.08.2008.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane profile HE 600 A.
- Inspeksijski sertifikat broj X 1598479 od 04.09.2009.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane profile HE 500 A.
- Inspeksijski sertifikat broj X 1755824 od 03.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na vruće valjane profile HE 260 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000491313 od 20.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 240 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000514872 od 03.03.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 200 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000534346 od 12.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 180 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000536568 od 14.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 120 A.

- Inspeksijski sertifikat broj 1000508768 od 22.02.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 120 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000488291 od 14.01.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 120 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 1000543364 od 26.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil HE 100 A.
- Inspeksijski sertifikat broj 01379/2010 od 25.01.2010.god., izdat od strane „Arcelor Mittal“, Češka Republika, a koji se odnosi na profile HEA 100.
- Inspeksijski sertifikat broj FM 7.2/02 od 15.06.2010.godine, izdat od strane „IGM trade“, Kavadarci, a koji se odnosi na sledeće profile: 80x80x4, 200x100x4, 60x60x4, 100x100x4, 150x150x4, Ø 60.3x3x8, 76.1x3.86, 88.9x4
- Uverenje o kvalitetu broj 243/09 od 26.11.2009.godine, izdat od strane „Utva Silosi“, Kovin Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi26.9mm debljina zida 2.0mm, fi33.7mm debljina zida 2.8mm i na kvadratne cevi 25x25x1.8, 50x50x2.8, 40x40x2, 80x80x2.8 i na pravougaone cevi 140x80x4mm.
- Uverenje o kvalitetu broj 108/09 od 10.07.2009.godine, izdat od strane „Utva Silosi“, Kovin Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi26.9mm debljina zida 1,8mm i na pravougaone cevi 120x80x3, 120x60x3, 140x80x3, 140x80x4.
- Inspeksijski sertifikat broj FM 7.2/02 od 30.06.2010.godine, izdat od strane „IGM trade“, Kavadarci, a koji se odnosi na sledeće profile: 30x30x1.8, fi63.5x3mm, 120x100x4, 40x40x1.8, 140x140x4, 40x20x1.8, 40x30x1.8, 80x60x5, 80x40x4.7, 120x100x5, ZP 1304x1.8mm.
- Sertifikat za kvalitet broj 5469 od 01.08.2000.godine, izdat od strane „IGM trade“, Kavadarci, a koji se odnosi na sledeće profile: 80x80x3, 140x80x4, 70x70x4, 50x50x3mm.
- Inspeksijski sertifikat broj FM 7.2/02 od 20.03.2010.godine, izdat od strane „IGM trade“, Kavadarci, a koji se odnosi na sledeće profile: 60x40x3.8, 160x100x4, 80x40x3, 140x140x4, 100x100x5, 130x130x5, 200x100x5, ZP 1304x1.9mm.
- Uverenje o kvalitetu broj 1657 od 05.09.2009.godine, izdat od strane „JEEP Commerce“, Beograd, Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi48.3mm debljina zida 3,8mm .
- Uverenje o kvalitetu broj 2606 od 25.12.2009.godine, izdat od strane „JEEP Commerce“, Beograd, Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi42.4mm debljina zida 2,8mm .
- Uverenje o kvalitetu broj 2593 od 24.12.2009.godine, izdat od strane „JEEP Commerce“, Beograd, Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi42.4mm debljina zida 2.5mm .
- Uverenje o kvalitetu broj 1004-20 od 28.04.2010.godine, izdat od strane „METALSERVIS“, Beograd, Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi32mm debljina zida 3mm .
- Uverenje o kvalitetu broj 3012 od 17.02.2010.godine, izdat od strane „JEEP Commerce“, Beograd, Srbija, a koji se odnosi na okrugle cevi fi26.8mm debljina zida 2.3mm .
- Inspeksijski sertifikat broj FM 7.2/02 od 26.03.2010.godine, izdat od strane „IGM trade“, Kavadarci, a koji se odnosi na sledeće profile: 60x60x4, 100x60x3, 120x60x4.

- Inspekcijski sertifikat broj 2009/10/008198-MRO od 27.10.2009.godine, izdat od strane „THYSSENKROUP MATERIALS do.o.o“, Indija, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove debljine 32mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 2009/08/005217-MAR od 28.08.2009.godine, izdat od strane „THYSSENKROUP MATERIALS do.o.o“, Indija, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove debljine 30mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 2010/02/007064-MAR od 18.02.2010.godine, izdat od strane „THYSSENKROUP MATERIALS do.o.o“, Indija, Srbija, a koji se odnosi na čelične limove debljine 25mm.
- Inspekcijski sertifikat broj 1000540256 od 21.04.2010.godine, izdat od strane „Arcelor Mittal“, Poljska, a koji se odnosi na profil U 260.
- Potvrda potpisana i overena pečatima ličnih licenci od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa da prikazani atesti odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom.

Atesti varioca:

- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2440 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2441 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2438 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2439 od 30.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2216 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2215 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2211 od 08.09.2009.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2212 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2213 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,
- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2214 od 08.09.2008.godine, izdato od strane Univerziteta u Novom Sadu, FTN,

Čelična konstrukcija objekta III faze – SCRAP YARD- izvođač radova „Čelik“, a.d., Bački Jarak – Elaborat atestne dokumentacije, spakovan u jednu fasciklu, overen pečatom firme i ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, koji sadrži:

Atesti varioca

- Uverenje o stručnoj ospoboljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2410 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad

- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2409 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2416 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2414 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2417 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2412 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača, broj 0.15-13/2413 od 08.06.2009.godine, izdato od strane FTN, Novi Sad

Atesti profila, limova i vijaka:

- Izveštaj o ispitivanju broj 1940/13/2008/2.2, izdat od strane „Alpos“, d.o.o. Aleksinac, a koji se odnosi na: kvadratna cev 50x50x3x6000, crna šavna cev Q17.1x2,60x6000, crna šavna cev Q 101.6x3.00x6000 i pravougaona CEV 100X80X4.00X6000,
- Izveštaj o ispitivanju broj 157/13/2008, izdat od strane „Alpos“, d.o.o. Aleksinac, a koji se odnosi na: kvadratna cev 120x120x6.00x12000, 150x150x6.00x12000, 50x50x3x6000, pravougaona cev 200x100x6x12000, crna šavna cev Q159x5.00x6000, kvadratna cev 150x150x6.00x12000, crna šavna cev Q 159x5.00x6000,
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 38388 od 07.04.2008.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za cev dimenzija 12,000x1500 mm
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 173561 od 27.10.2007.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za ploču dimenzija 15,000x1500 mm x 6000 mm
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 25902 od 07.03.2008.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za cev dimenzija 5,000x1500 mm
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 53221 od 17.08.2010.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za cev dimenzija 4,0x1500 mm
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 38873 od 17.05.2010.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za cev dimenzija 3,0x1500 mm
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 32697 od 22.04.2010.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za cev dimenzija 8,0x1500 mm
- Uverenje o ispitivanju, sertifikat broj 133751 od 17.12.2010.godine, izdato od strane „U.S. Steel Serbia“, d.o.o., Smederevo, za cev dimenzija 8,0x1500 mm
- Izveštaj o ispitivanju broj 1589/13/2009/2.2 od 17.09.2009.godine, izdat od strane „Alpos“, d.o.o. Aleksinac, a koji se odnosi na: kvadratnu cev 40x40x1.8x6000, 40x40x3x6000, 50x50x4.00x6000, 100x60x4.00x6000, 40x40x1.80x6000, 40x40x1.80x6000, 40x40x1.80x6000, 40x40x3.00x6000, 50x50x4.00x6000, pravougaona cev 100x60x4.00x6000
- Izveštaj o ispitivanju broj 2933/13/2008/2.2 od 17.09.2009.godine, izdat od strane „Alpos“, d.o.o. Aleksinac, a koji se odnosi na: kvadratnu cev 25x25x1.8x6000, 25x25x1.8x6000, 50x50x3.00x6000, 60x60x4.00x6000,

- pravougaona cev 30x20x1.80x6000, 40x30x2.00x6000, 40x30x2x6000, 40x30x3x6000, 40x30x3x6000, 120x40x3x6000
- Izveštaj o ispitivanju broj 2706/13/2008/2.2 od 13.11.2008.godine, izdat od strane „Alpos“, d.o.o. Aleksinac, a koji se odnosi na: kvadratnu cev 15x15x2x6000, 50x50x2x6000, 100x100x4x6000, pravougaona cev 120x80x4x6000, 120x80x4x6000, crna šavna cev Q114,3x4x6000, kvadratna cev 50x50x2x6000, 100x100x4x6000, 100x100x4x6000,
- Izveštaj o ispitivanju broj 764/13/2008/2.2 od 09.05.2009.godine, izdat od strane „Alpos“, d.o.o. Aleksinac, a koji se odnosi na: kvadratnu cev 80x80x4x6000, 80x80x4x12000, 100x100x5x6000, 100x100x5x6000, crna šavna cev Q48,3x1,8x6000, Q48,3x3x6000,
- Sertifikat broj H-20080401813-1 od 10.04.2008.godine, izdat od strane „Hyundai Steel Company“, Hong Kong, a koji se odnosi HEB 400

Zapisnici, Izjave i Potvrde:

- Zapisnik o pregledu namontirane čelične konstrukcije, koji sadrži: pregled nivelacije i dimenzija konstrukcije, pregled ispravnosti veza namontirane konstrukcije i pregled stabilnosti konstrukcije izvršen i overen pečatom firme i ličnim pečatom Laza Manojlovića, dipl.inž.grad. i potpisom Željka Rosića, dipl.inž.maš. od avgusta 2010.godine
- Izjava o kvalitetu čelične konstrukcije kojom je obrađeno: nabavka i skladištenje materijala, čišćenje i priprema materijala, priprema elemenata, zavarivanje i kontrola čavova, zaštita gotovih sklopova, montaža sklopova konstrukcije na terenu, kontrolu kvaliteta boje, kontrolu montaže na terenu, potpisana od strane Željka Rosića, dipl.inž.maš, Milorada Savića maš.inž., overena pečatom firme i ličnim pečatom odgovornog izvođača radova Lazara Manojlovića, dipl.inž.grad. od avgusta 2010.godine
- Izjava broj 172 od 09.08.2010.godine o vizuelnom pregledu 100 % zavora, overena ličnim pečatima licenci odgovornog izvođača radova Lazara Manojlović, dipl.inž.grad. i nadzornog organa Milivoja Ilijaševića, dipl.inž.grad.
- Garantski list za postojanost čelične konstrukcije-10 godina, ppostojanost zaštitnih slojeva – 2 godine i postojanost i nepropusnost krovnog pokrivača – 5 godina, overen pečatom firme od avgusta 2010. godine
- Potvrda broj 171 od 09.08.2010.godine kojom se potvrđuje da atesti ugrađenog materijala odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom, overena ličnim pečatima licenci odgovornog izvođača radova Lazara Manojlović, dipl.inž.grad. i nadzornog organa Milivoja Ilijaševića, dipl.inž.grad.
- Izjava broj 173 od 09.08.2010.godine da su radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije, kao i krovopokrivački i limarski radovi na objektu skladišta čeličnog otpada izvedeni u skladu sa odobrenjem za izgranj u i odobrenom dokumentacijom, overena ličnim pečatima licenci odgovornog izvođača radova Lazara Manojlović, dipl.inž.grad. i nadzornog organa Milivoja Ilijaševića, dipl.inž.grad.
- Elaborat o izvršenim ispitivanjima kranskih staza broj 31 07 2010, urađen od strane Tehničke laboratorije „Z-OX INŽENJERING“, Novi Sad
- Elaborat o izvršenim ispitivanjima kranskih staza broj 10 08 2010, urađen od strane Tehničke laboratorije „Z-OX INŽENJERING“, Novi Sad

b) Atesti za elektroinstalacije:

- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija broj 01-1055/1 od 01.09.2010. izdat od strane INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA doo, Novi Sad.
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija broj 01-1055/2 od 01.09.2010. izdat od strane INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA doo, Novi Sad.
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija broj 01-1159/2 od 24.09.2010. izdat od strane INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA doo, Novi Sad.
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija broj 01-1159/3 od 24.09.2010. izdat od strane INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA doo, Novi Sad.
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija broj 01-1159/4 od 24.09.2010. izdat od strane INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA doo, Novi Sad.
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranskih instalacija broj 848 od 28.09.2010. izdat od strane MANES doo, Topola, Beogradski put bb.
- Izveštaj o probama o efikasnosti štapne gromobranske hvataljke sa uređajem za rano startovanje Izdat od Laboratorije za elektronski inženjering Univerziteta grada Po, Francuska od 23 oktobra 2001. za tip gromobrana Ioniflash Benjamin, proizvođača Franc.Gromobrani.
- Garanti list za Ioniflash Benjamin gromobran izdat od FRANCE PARATONNERES, overen od strane MANES doo Topola.
- *Elaborat atestne dokumentacije „Elektrotim“, d.o.o. za tehnički prijem elektro radova objekta, koji sadrži:*
- Izjava broj D-315 od 15.09.2010.godine da atesti ugrađenog materijala odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Potvrda broj D-316 od 15.09.2010.godine da su elektro energetski radovi izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i izmenama prikazanim u projektu izvedenog stanja, izdata od strane izvođača radova, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava broj D-317 od 15.09.2010.godine da je izvršeno funkcionalno ispitivanje i provera rada instalacije za dojavu požara, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava broj D-318 od 15.09.2010.godine da je izvršeno funkcionalno ispitivanje i provera rada instalacije za panik rasvetu, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Atesti ugrađenog materijala:
 - Razvodni ormar Evrotehna KB - 3 / 6 Atest br. 02-2726 / 6 – 2 / 1
 - Razvodni ormar Evrotehna KB - 3 / 9 Atest br. 02-2726 / 6 – 4 / 1
 - Razvodni ormar Evrotehna KB - 2 / 5 Atest br. 02-2726 / 9 – 2 / 1
 - Razvodni ormar Evrotehna KB - 300 Atest br. 02-2726 / 2 – 1 / 1

- Automatski osigurači, Schneider Electric Atest br. MEL-057 / 98
- Bezhalogene ravne cevi Dietzel, VRM Ø 20 mm Atest. br. 69-142-11
- Bezhalogene pribor Dietzel, SB, SM Atest. br. 69-179-06
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 2,5 Atest .br. 035004251
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 4 Atest .br. 035004401
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 4,5 Atest .br. 035004251
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 6 Atest .br. 035004601
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 4,5 Atest .br. 035004251
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 10 Atest .br. 035004611
- Širmovani kablovi FG7(O)H2R 4 x 16 Atest .br. 035004621
- Bezhalogeni kablovi N2XH, Elka kablovi Atest br. 03 / 10
- Bezhalog. telekomunikac. kablovi J-H(St) H, Elka kablovi Atest br. 03 / 10
- Kablovi PP00-Y, FKZ
- Pocinkovani perforirani nosači kablova, Tehnomontaža Atest br. 5755 / 05
- Metalna gibljiva plastificirana creva Euro 2000 Atest br. CA02.01257
- Metalne uvodnice AMMF Atest br. CA02.01255
- Metalna gibljiva plastificirana creva Euro 2000 Atest br. CA02.01256
- Toplo pocinkovane cevi, Euro 2000 Atest br. EQ877
- OG priključnice Aling-Conel Atest br. 44 780 09 337812
- OG prekidači Aling-Conel Atest br. 44 780 06 337812-002
- Plastično industrijsko kućište OK Qudroitalia Atest br.
- Industrijski konektori, PC-Electric Atest br. 27338-2008-AQ-GER-TGA
- Svetiljka brodska 100W, Svetlost Atest br. 1-365
- Anti panik svetiljka, Beghelli Atest br. N 8106/11-SE6-P
- MH svetiljka SIRIUS 150,250 W, Disano Atest br. NO 1845
- Vodootporna svetiljka, IP 66, RODIO 3, Disano Atest br.
- Pocinkovani stub H=9m, Sigma – Temerin Atest br. E-1683 / 05
- Ručni generator, Skloništa doo Atest br. 02-2765-1

dojava požara

- Potvrda broj D-321 od 15.09.2010.godine da su elektro radovi instalacije za dojavu požara izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji izdata od strane izvođača radova ELEKTROTIM Novi Sad, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava broj D-322 od 15.09.2010.godine da je izvršeno funkcionalno ispitivanje i provera rada instalacije za dojavu požara na izdata od strane izvođača radova ELEKTROTIM Novi Sad, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava broj D-323 od 15.09.2010.godine da atesti ugrađenog materijala instalacije za dojavu požara izdata od strane izvođača radova ELEKTROTIM Novi Sad, odgovaraju propisima u pogledu broja atesta, kao i da su dobijeni rezultati u skladu sa projektovanim kvalitetom potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Sertifikat broj 69-142-11 i Sertifikat o uskladenosti broj 69-K 17 izdat od Austrijskog udruženja za elektrotehniku – odeljenje za Ispitivanje i sertifikovanje; 23.03.2009. da su krute ravne cevi proizvođača Dietzel GmbH, Wien, tip VR i VRM u skladu sa propisima EN 61386-1 i EN 61386-21.

- Sertifikat broj 69-179-06 izdat od Austrijskog udruženja za elektrotehniku – odeljenje za Ispitivanje i sertifikovanje; 25.03.2009. da je pribor za instalacione cevi proizvođača Dietzel GmbH, Wien, tip SB i SM u skladu sa propisima EN 61386-1 i EN 61386-21.
- Uverenje o kvalitetu broj 05/09 od 10.04.2009. izdat od Instituta za nuklearne nauke VINČA, Beograd, da bezhalogena rebrasta instalaciona cev proizvođača ELEKTRO-KONTAKT dd Zagreb zadovoljava standard IEC 60754-2:1991.
- Uverenje o kvalitetu broj 35/07 od 25.12.2007. izdat od Instituta za nuklearne nauke VINČA, Beograd, za Energetski bezhalogeni kabel sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara tip NHXHX proizvođača ELKA KABELI doo Zagreb.
- Uverenje o kvalitetu broj 02/09 od 20.02.2010. izdat od Instituta za nuklearne nauke VINČA, Beograd, za Instalacioni bezhalogeni kabel za telekomunikacione sisteme sa poboljšanim karakteristikama u slučaju požara tip J-H(St)H...B proizvođača ELKA KABELI doo Zagreb.
- Sertifikat broj CA02.01255 izdat od IMQ spa, Milano (sertifikovano akreditaciono telo) od 24.09.2009. da su fleksibilne cevi proizvođača EURO2000 SRL, Italija, serije DMT u skladu sa propisima EN 61386-1 i EN 61386-23.
- Sertifikat broj CA02.01256 izdat od IMQ spa, Milano (sertifikovano akreditaciono telo) od 24.09.2009. da su fleksibilne cevi proizvođača EURO2000 SRL, Italija, serije DMC u skladu sa propisima EN 61386-1 i EN 61386-22.
- Sertifikat broj CA02.01257 izdat od IMQ spa, Milano (sertifikovano akreditaciono telo) od 24.09.2009. da su fleksibilne cevi proizvođača EURO2000 SRL, Italija, serije DMA u skladu sa propisima EN 61386-1 i EN 61386-22.
- Sertifikat broj EQ877 izdat od IMQ spa, Milano (sertifikovano akreditaciono telo) od 14.04.2008. da su metalne cevi proizvođača EURO2000 SRL, Italija, serije TZR u skladu sa propisima EN 61386-1 i EN 61386-21.

ENERGOMONTAŽA ad Beograd

- Izjava od 27.09.2010.godine da su svi radovi na distributivnoj kablovskoj mreži završeni u potpunosti izdata od strane izvođača radova ENERGOMONTAŽA ad Beograd, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava od 27.09.2010.godine da su svi radovi na distributivnoj kablovskoj mreži izvedeni u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom, odnosno izmenama odobrenim od strane projektanta i investitora izdata od strane izvođača radova ENERGOMONTAŽA ad Beograd, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava od 27.09.2010.godine da svi dostavljeni atesti, izveštaji i protokoli odgovaraju ugrađenoj opremi i materijalima na distributivnoj kablovskoj mreži izdata od strane izvođača radova ENERGOMONTAŽA ad Beograd, potpisana i overena ličnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izveštaj o ispitivanju sabirnica u TS 20kV MV-LF izdat od strane ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA doo 22.09.2010.
- Izveštaj o ispitivanju sabirnica u TS 20kV MV-EAF izdat od strane ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA doo 22.09.2010.
- Izveštaj o ispitivanju energetskih transformatora T-1 i T-2 MF-BRESA izdat od strane JP EMS Pogon TEHNIKA od 06.09.2010., broj 10151
- Izveštaji o visokonaponskom ispitivanju 20kV kabela izdat od strane ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA doo 22.09.2010. zavedeni pod brojevima 130-

- 121/2010; 130-120/2010; 130-119/2010; 130-118/2010; 130-117/2010; 130-116/2010; 130-115/2010;
- Izveštaji o visokonaponskom ispitivanju 10kV kabela izdat od strane ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA doo 22.09.2010. zavedeni pod brojevima 130-094/2010; 130-093/2010; 130-092/2010; 130-091/2010; 130-091/2010; 130-116/2010; 130-115/2010;
 - Nalaz/Sertifikat broj 50525 od 22.12.2004. izdat od Elektrotehničkog instituta NIKOLA TESLA Beograd za Toploskupljajuću kablovsku završnicu 35kV tip TSKZ SM 35kV XLPE 1x95-185 SL proizvođača MARTI KOMERC doo Zemun
 - Nalaz/Sertifikat broj 50524 od 22.12.2004. izdat od Elektrotehničkog instituta NIKOLA TESLA Beograd za Toploskupljajuću kablovsku završnicu 35kV tip TSKZ UM 35kV XLPE 1x95-185 SL proizvođača MARTI KOMERC doo Zemun
 - Fabrički atest od 25.07.2010. izdat od ELVOD Kragujevac za Toplopocinkovane RNK i PNK kablovske regale
 - Uverenje broj VN-02-2009 od 27.07.2009. izdat od ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA u Beogradu o ispitivanju kompozitnog linijskog potpornog izolatora RSI 5S L podnosivim naponom
 - Sertifikat broj 1-06-3454-831/08 od 25.02.2009. o usklađenosti multimodnih i monomodnih optičkih adaptera i konektora firme HUBER+SUHNER AG iz Švajcarske sa IEC standardima izdat od strane RATEL Srbija.
 - Sertifikat broj 1-06-3454-1468-2/08 od 25.02.2009. o usklađenosti optičkih razdelnika 19"/ETSI tipa ODR 800F/S firme HUBER+SUHNER AG iz Švajcarske sa IEC standardima izdat od strane RATEL Srbija.
 - Sertifikat broj 1-06-3454-1000/09 od 14.04.2009. o usklađenosti optičkih predspojnih polja firme HUBER+SUHNER AG iz Švajcarske sa IEC standardima izdat od strane RATEL Srbija.
 - Sertifikat broj 1-06-3454-1356-3/08 od 26.08.2008. o usklađenosti optičkih predspojnih kablova sa konektorima firme Logo doo Beograd sa IEC standardima izdat od strane RATEL Srbija.
 - Sertifikat broj 1-06-3454-1356-1/08 od 26.08.2008. o usklađenosti optičkih završnih kablova sa konektorima firme Logo doo Beograd sa IEC standardima izdat od strane RATEL Srbija.
 - Deklaracija o usaglašenosti br Ce/2007/045 izdata od proizvođača SAGEM COMMUNICATION, Paris za proizvod ADR155c P5.4 da je usaglašen sa evropskim direktivama.
 - Deklaracija o usaglašenosti br Ce/2007/030 izdata od proizvođača SAGEM COMMUNICATION, Paris za proizvod FMX12 02/95 da je usaglašen sa evropskim direktivama.
 - Sertifikat broj 1-06-3454-39/09 od 20.03.2009. o usklađenosti ispravljačkih sistema proizvodnje firmi Galeb AD Beograd i BENNING, Nemačka sa evropskim normama i tehničkim uslovima zajednice JPTT izdat od strane RATEL Srbija.
 - Sertifikat broj 0708488301 od 12.11.2008. o ispitivanju ispravljačkog sistema SLIMLINE RECTIFIER 500 izdat od strane KVALITET AD Niš.
 - Atest broj 021-1123/05 od 26.10.2005. da se stacionarne olovne akumulatorske baterije firme NORTESKE mogu ugrađivati u nacionalnu telekomunikacionu mrežu izdat od strane Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona.
 - Test izveštaj o ispitivanju ispravljačkog sistema 48/3 SL od 12.07.2010. izdat od strane GALEB GTE.

c) Mašinsko – tehnološki deo:

- KRANOVI –

- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, broj 01-849/1 od 09.07.2010.godine, izdat od strane „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“, a koji se odnosi na kranski most nosivosti 20 000 kg, fabrički broj C4919
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, broj 01-110/1 od 08.09.2010.godine, izdat od strane „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“, a koji se odnosi na kranski most nosivosti 10 000 kg i 16 000 kg, fabrički brojevi C4921 i C4918
- Stručni nalaz o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, broj 01-1222/1 od 06.10.2010.godine, izdat od strane „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“, a koji se odnosi na kranske mostove nosivosti 40/10 t, fabrički broj C4920, 110/32/10 t, fabrički broj 0561-H9900 i 110/32t, fabrički broj 0561-H9903
- Elaborat o montaži kрана nosivosti 20t od 25.06.2010.godine, uraden od strane „Mikom“, Novi Sad
- Elaborat o montaži kрана nosivosti 110/32t od 25.06.2010.godine, uraden od strane „Mikom“, Novi Sad
- Elaborat o montaži kрана nosivosti 110/32/10t od 25.06.2010.godine, uraden od strane „Mikom“, Novi Sad
- Elaborat o montaži kрана nosivosti 20t od 18.08.2010.godine, uraden od strane „Sirmium Steel“, Sremska Mitrovica
- Elaborat o montaži kрана nosivosti 16t od 19.08.2010.godine, uraden od strane „Sirmium Steel“, Sremska Mitrovica
- Elaborat o montaži kрана nosivosti 40/10t od 23.08.2010.godine, uraden od strane „Sirmium Steel“, Sremska Mitrovica

„Kran tehnik“, Beograd – ugradnja sajli za kranove

Izjava broj 006-007-010 od 27.07.2010.godine, overena ličnim pečatom odgovornog izvođača radova da su radovi na šnjiranju – ugradnji sajle na kranu nosivosti 110/32 tone, fabrički broj 0561-H9903, proizveden 2010.godine izvedeni prema projektnoj dokumentaciji.

Izjava broj 007-007-010 od 27.07.2010.godine, overena ličnim pečatom odgovornog izvođača radova da su radovi na šnjiranju – ugradnji sajle na kranu nosivosti 110/32/10 tone, fabrički broj 0561-H9900, proizveden 2010.godine izvedeni prema projektnoj dokumentaciji.

Izjava broj 008-007-010 od 27.07.2010.godine, overena ličnim pečatom odgovornog izvođača radova da su radovi na šnjiranju – ugradnji sajle na kranu nosivosti 20 tona, fabrički broj C4919, proizveden 2010.godine izvedeni prema projektnoj dokumentaciji.

Izjava broj 003-010-010 od 05.10.2010.godine, overena ličnim pečatom odgovornog izvođača radova da su radovi na šnjiranju – ugradnji sajle na kranu nosivosti 16 tona, fabrički broj C4918, proizveden 2010.godine, na kranu nosivosti 20 tona, fabrički broj C4921, proizveden 2010.godine, na kranu nosivosti 40/10 tona, fabrički broj C4920, proizveden 2010.godine, izvedeni prema projektnoj dokumentaciji.

„Termoelektro“, d.o.o., Beograd

- Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju opreme CCM-a, CCM strukture, EAF-a, LF-a i auxiliary broj 09/10/2010 od 05.10.2010.godine. Zapisnikom je potvrđeno da nije uočen nikakav nedostatak u funkcionisanju opreme, zapisnik je potpisan i overen ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava broj 012/10/2010 od 05.10.2010 da su radovi na montaži procesne opreme izvedeni prema odobrenoj projektno tehničkoj dokumentaciji i detaljima datim u tehničkoj dokumentaciji proizvođača opreme. Izjava je je potpisana i overena ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Potvrda broj 012/10/2010 od 05.10.2010.godine da sertifikati ugrađene opreme odgovaraju projektovanom kvalitetu. Potvrda je je potpisana i overena ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju opreme DDS-a broj 09/10/2010 od 15.10.2010.godine. Zapisnikom je potvrđeno da nije uočen nikakav nedostatak u funkcionisanju opreme, zapisnik je potpisan i overen ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Izjava broj 012/10/2010 od 15.10.2010 da su radovi na montaži procesne opreme izvedeni prema odobrenoj projektno tehničkoj dokumentaciji i detaljima datim u tehničkoj dokumentaciji proizvođača opreme. Izjava je je potpisana i overena ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Potvrda broj 013/10/2010 od 15.10.2010.godine da sertifikati ugrađene opreme odgovaraju projektovanom kvalitetu. Potvrda je je potpisana i overena ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa

„Hidroterma“, d.o.o., Sremska Mitrovica

- Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju split sistema broj bb od 30.09.2010.godine. Zapisnikom je potvrđeno da nije uočen nikakav nedostatak u funkcionisanju opreme, zapisnik je potpisan i overen ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju kalorifera broj bb od 30.09.2010.godine. Zapisnikom je potvrđeno da nije uočen nikakav nedostatak u funkcionisanju opreme, zapisnik je potpisan i overen ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju ventilatora broj bb od 30.09.2010.godine. Zapisnikom je potvrđeno da nije uočen nikakav nedostatak u funkcionisanju opreme, zapisnik je potpisan i overen ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju radijatora broj bb od 30.09.2010.godine. Zapisnikom je potvrđeno da nije uočen nikakav nedostatak u funkcionisanju opreme, zapisnik je potpisan i overen ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.

- Potvrda broj bb od 30.09.2010.godine da sertifikati ugrađene opreme odgovaraju projektovanom kvalitetu. Potvrda je je potpisana i overena ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Potvrda broj bb od 30.09.2010.godine da su radovi izvedeni prema odobrenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji i izmenama prikazanim u Projektu broj E-26/09, Potvrda je je potpisana i overena ličnim pečatom licence od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Elaborat atestne dokumentacije spakovan u jednu fasciklu, koji sadrži ateste materijala i ugrađene opreme, kao i garantne listove za ugrađenu opremu

„Messer Tehnogas“, a.d., Beograd

- Mašinski projekat izvedenog objekta unutrašnje gasne instalacije broj 020463-M-IS od septembra 2010.godine, uraen od strane „Messer Tehnogas“, A.D.
- Mašinski projekat izvedenog objekta gasifikacione stanice tečnog kiseonika, azota i argona sa razvodnim mrežama kiseonika, azota, argona i komprimovanog vazduha broj 020461-M-IS od septembra 2010.godine, uraen od strane „Messer Tehnogas“, A.D.

Zbirka isprava – Atestno tehnička dokumentacija, broj 4407 od 06.09.2010.godine, koja sadrži:

- Izveštaj o prvom pregledu ugrađene opreme i instalacije prirodnog gasa broj 0035/10 od 12.10.2010.godine, izdat od strane „Gas-Teh“, Indija
- Izveštaj broj 496 o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom od 14.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova, a koji se odnosi na cevovod od gasifikacione stanice do potrošnih mesta (OX1)
- Izveštaj broj 497 o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom od 14.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova, a koji se odnosi na cevovod od gasifikacione stanice do potrošnih mesta (OX2)
- Izveštaj broj 498 o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom od 14.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova, a koji se odnosi na cevovod od gasifikacione stanice do potrošnih mesta (OX3)
- Izveštaj broj 499 o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom od 14.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova, a koji se odnosi na cevovod azota od gasifikacione stanice do potrošnih mesta (N2)
- Izveštaj broj 500 o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom od 14.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova, a koji se odnosi na cevovod argona od gasifikacione stanice do potrošnih mesta
- Izveštaj broj 511 o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom od 14.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane

odgovornog izvođača radova, a koji se odnosi na cevovod komprimovanog vazduha od kompresora do potrošnih mesta (N2)

- Izveštaj broj 2010/34 o rezultatima odmašćivanja od 15.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova
- Izveštaj broj 2010/35 o rezultatima odmašćivanja od 15.09.2010.godine, izdat od strane „Messer Tehnogas“, A.D., overen od strane odgovornog izvođača radova
- Zapisnik broj 291/10 od 06.10.2010.godine o izvršenom inspekcijskom pregledu rezervoara za kiseonik broj 314-00772/2010-01, izdat od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Inspekcija parnih kotlova, Novi Sad
- Zapisnik broj 292/10 od 06.10.2010.godine o izvršenom inspekcijskom pregledu rezervoara za kiseonik broj 314-00773/2010-01, izdat od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Inspekcija parnih kotlova, Novi Sad

Uverenja o stručnim osposobljenosti zavarivača:

- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača broj AZ 18.09 od 26.04.2009.godine, izdato od strane Inovaicionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, Centar za transfer tehnologije
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača broj AZ 138.09 od 26.04.2009.godine, izdato od strane Inovaicionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, Centar za transfer tehnologije
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 26/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 25/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 35/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 28/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 29/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 32/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 22/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd

- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 23/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 24/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd
- Uverenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača broj 33/10 od 10.03.2010.godine, izdato od strane „Konvar“, Laboratorija za ispitivanje materijala, Beograd

Atesti ugrađenog materijala i opreme:

- Proizvođačko uverenje broj 13110 od 14.05.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na kuglastu slavinu sa priрубnicama DN 150, PN 25, tip „ETS-SP“, DN 150, PN 25
- Proizvođačko uverenje broj 13110 od 19.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na kuglastu slavinu sa priрубnicama DN 100, PN 25, tip „ETS-SZ“, DN 100, PN 25
- Proizvođačko uverenje broj 11610 od 22.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na kuglastu slavinu sa priрубnicama DN 80, PN 25, tip „ETS-SP“, DN 80, PN 25
- Proizvođačko uverenje broj 10810 od 09.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na hvatač nečistoće DN 80, PN 40, za zavarivanje za cev $\varnothing$ 88.9, tip „EHNA-SZ“, DN 80, PN 40
- Proizvođačko uverenje broj 12810 od 27.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na jednodelnu loptastu slavinu sa priрубnicama DN 40, PN 40, tip „EJS-SP“, DN 40, PN 40
- Proizvođačko uverenje broj 9610 od 07.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na kuglastu slavinu sa krajevima za zavarivanje DN 25, PN 40, tip „ETS-SZ“, DN 25, PN 40
- Proizvođačko uverenje broj 12710 od 27.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na jednodelnu loptastu slavinu sa priрубnicama DN 25, PN 40, tip „EJS-SP“, DN 25, PN 40
- Proizvođačko uverenje broj 8410 od 07.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na kuglastu slavinu sa krajevima za zavarivanje DN 15, PN 40, tip „ETS-SZ“, DN 15, PN 40
- Proizvođačko uverenje broj 8010 od 06.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na hvatač nečistoće DN 25, PN 40, za zavarivanje za cev $\varnothing$ 33.7, tip „EHNA-SZ“, DN 25, PN 40
- Proizvođačko uverenje broj 10410 od 14.04.2010.godine, izdato od strane „Ergon“, d.o.o., specijalisti za ventile i pumpe, a koji se odnosi na kuglastu

slavinu sa krajevima za zavarivanje DN 32, PN 40, tip „ETS-SZ“, DN 32, PN 40

- Uverenje o kvalitetu broj 402897/4 od 27.05.2002.godine, izdato od strane proizvođača „Bestobell Valves Limited“, Engleska, a koji se odnosi na ventil NO 40
- Uverenje o kvalitetu broj 4500054426 od 04.03.2010.godine, izdato od strane proizvođača „WIKA“, Nemačka, a koje se odnosi na manometar 0-16 bara
- Uverenje o kvalitetu broj 4500054426 od 04.03.2010.godine, izdato od strane proizvođača „WIKA“, Nemačka, a koje se odnosi na manometar 0-25 bara
- Uverenje o kvalitetu broj 4500054426 od 04.03.2010.godine, izdato od strane proizvođača „WIKA“, Nemačka, a koje se odnosi na manometar 0-40 bara
- Uverenje o kvalitetu broj 4500054426 od 04.03.2010.godine, izdato od strane proizvođača „WIKA“, Nemačka, a koje se odnosi na manometar 0-16 bara
- Uverenje o kvalitetu broj 4500054426 od 04.03.2010.godine, izdato od strane proizvođača „WIKA“, Nemačka, a koje se odnosi na manometar 0-25 bara
- Uverenje o kvalitetu broj 4500054426 od 04.03.2010.godine, izdato od strane proizvođača „WIKA“, Nemačka, a koje se odnosi na manometar 0-40 bara
- Uverenje o kvalitetu broj 200703117276011 od 11.03.2007.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 88.9x3.05, 88.9x7.62
- Uverenje o kvalitetu broj 200703117276013 od 03.04.2007.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 88.9x3.05, 88.9x5.69
- Sertifikat o kvalitetu broj 22782 od 26.11.2007.godine, izdat od strane „Zhejiang yuli pipeline industry“, ltd., a koji se odnosi na T komad – 2“
- Uverenje o kvalitetu broj ZWF08179S-2 od 11.06.2008.godine, izdato od strane „Zibo Wel-fit Metal products co“, ltd., a koji se odnosi na kolena 1 1/2“, 3“
- Uverenje o kvalitetu broj ZWF05067S od 16.05.2005.godine, izdato od strane „Zibo Wel-fit Metal products co“, ltd., a koji se odnosi na T komad 1 1/4“, 2“
- Uverenje o kvalitetu broj ZWF08179S-2 od 11.06.2008.god., izdato od strane „Zibo Wel-fit Metal products co“, ltd., a koji se odnosi na kolena 1 1/2“, 3“
- Uverenje o kvalitetu broj 080903-9 od 03.09.2008.god., izdato od str. „Lixue steel pipe co“, ltd, a koji se odnosi na koncentričnu redukciju sa 2“ na 1 1/4“
- Uverenje o kvalitetu broj 080529-7 od 29.05.2008.godine, izdato od strane „Lixue steel pipe co“, ltd, a koji se odnosi na koncentričnu redukciju sa 1 1/2“ na 1 1/4“
- Sertifikat o kvalitetu broj 22939 od 30.01.2008.godine, izdat od strane „Zhejiang yuli pipeline industry“, ltd., a koji se odnosi na T komad – 2“
- Uverenje o kvalitetu broj 9707 od 16.06.2009.godine, izdato od strane „Bothwell steel fittings co“, ltd, a odnosi se na koleno 1 1/2“, koncentričnu redukciju 3/4“ na 1/2“, T komad 1/2“ i 3/4“

- Uverenjenje o kvalitetu broj 200908027276007 od 02.08.2009.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 60.3x2.77, 60.3x3.91
- Uverenjenje o kvalitetu broj 200908027276005 od 02.08.2009.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 42.2x2.77, 42.2x3.56
- Uverenjenje o kvalitetu broj 200906207276009 od 20.06.2009.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 48.3x2.77, 48.3x3.68
- Uverenjenje o kvalitetu broj 090904-4 od 03.09.2009.godine, izdato od strane „Lixue steel pipe co“, ltd, a koji se odnosi na koleno 1“
- Uverenjenje o kvalitetu broj 090904-7 od 03.09.2009.godine, izdato od strane „Lixue steel pipe co“, ltd, a koji se odnosi na koleno 1 1/4“
- Sertifikat broj V/10-038101 od 10.05.2010.godine, izdat od strane „Sandvik“, Švedska, a koji se odnosi na cevi 60.3x3.91
- Uverenjenje o kvalitetu broj 23483 od 13.12.2008.godine, izdato od strane „Shangai Want Industry co“, ltd, a koji se odnosi na koleno 1 1/2“
- Uverenjenje o kvalitetu broj 200609207276014 od 20.09.2009.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 33.4x2.77, 33.4x3.38
- Uverenjenje o kvalitetu broj 200705127276002 od 12.05.2007.godine, izdato od strane „Walsin speciality steel co“, ltd., a koji se odnosi na cevi Ø 21.3x2.11, 33.4x3.38
- Sertifikat o kvalitetu broj 22710 od 13.09.2007.godine, izdat od strane „Zhejiang yuli pipeline industry“, ltd., a koji se odnosi na koncentričnu redukciju 3/4" na 1/2"
- Uverenjenje o kvalitetu broj 80599 od 13.03.2008.godine, izdato od strane „Bothwell steel fittings co“, ltd, a odnosi se na T komad 1/2"
- Uverenjenje o kvalitetu broj 72853 od 22.11.2007.godine, izdato od strane „Bothwell steel fittings co“, ltd, a odnosi se na koleno 1/2", 3/4" i 1"
- Sertifikat o kvalitetu broj 22196 od 01.12.2008.godine, izdat od strane „Zhejiang yuli pipeline industry“, ltd., a koji se odnosi na koleno 1"
- Sertifikat o kvalitetu broj 22710 od 13.09.2007.godine, izdat od strane „Zhejiang yuli pipeline industry“, ltd., a koji se odnosi na koleno 1/2"
- Uverenjenje o kvalitetu broj TD-024/3 S od 01.12.2007.godine, izdato od strane „Sinarskiy Rohrewerk“, Rusija, a koji se odnosi na cevi Ø 21.3x2.6
- Uverenjenje – potvrda kvaliteta broj 116/1 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje – 1/2"
- Uverenjenje – potvrda kvaliteta broj 116/2 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija

za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje – 3/4“

- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/3 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje – 1“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/4 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –1 1/4“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/5 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –1 1/2“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/6 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –2“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/7 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –2 1/2“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/8 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –3“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/9 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –3 1/2“
- Uverenje – potvrda kvaliteta broj 116/10 od 08.10.2001.godine, izdato od strane Univerziteta u Nišu, Instituta za mašinstvo mašinskog fakulteta, Laboratorija za termoelektrotehniku, Niš, a koje se odnosi čelični T komad za zavarivanje –4“
- Potvrda o kvalitetu broj 4687/2010 od 03.09.2010.godine, izdata od „Wasi“, d.o.o., Beograd, a koja se odnosi na ventil kuglični, dvodelni, A4, unutrašnji navoj 1/2“, DN 15
- Potvrda o kvalitetu broj 4686/2010 od 03.09.2010.godine, izdata od „Wasi“, d.o.o., Beograd, a koja se odnosi na: loptastu slavinu, trodelnu, za varenje, A4, 1/2“, DN 15, nipl za zavarivanje, DIN 2982, A2, 1 1/2“, spojnicu, trodelnu, unutrašnji/spoljašnji navoj A4, 1 1/2“, WS9611A
- Potvrda o kvalitetu broj 1032/2009 od 08.03.2009.godine, izdata od „Wasi“, d.o.o., Beograd, a koja se odnosi na: loptastu slavinu, trodelnu, za varenje, A4: 3/8“, DN 10; 1/2“, DN 15; 3/4“, DN 20; 3/4“, DN 20; 1“, DN 25; 1 1/2“, DN 40;
- Potvrda o kvalitetu broj 1032/2009 od 08.03.2009.godine, izdata od „Wasi“, d.o.o., Beograd, a koja se odnosi na: ventil kuglični, dvodelni, A4, unutrašnji

navoj 1", DN 25; T komad za zavarivanje, A2, d=2mm, D=60.3 mm; nipl za zavarivanje, DIN 2892, A2, 1"; dupli nipl, DIN 2982, A2, 1"; holender, konusno zaptivanje, unutrašnji/spoljni navoj; redukcija, DIN 2616, A3, 60.3x42.4x2.0x2.0; redukcija, DIN 2616, A2, 42.4x33.7x2.0x2.0; redukcija, DIN 2616, A2, 60.3x48.3x2.0x2.0; redukcija, DIN 2616, A2, 48.3x33.7x2.0x2.0; nipl za zavarivanje, DIN 2982, A2,2"

- Fabričko uverenje o kvalitetu broj KB-0046.1/10 od 03.08.2010.godine, izdato od strane „Armature“, Beograd, proizvodnja armatura i pumpi visoke hemijske rezistencije, a koji se odnosi na priрубnicu sa grlom prema DIN 2635
- Sertifikat o kvalitetu sa garancijskim listom od 23.04.2010.godine, izdat od strane proizvođača „Polix“ Žiri, a koji se odnosi na kuglasti ventil KPT DN 15 – DN 150 PN 16
- Potvrda o kvalitetu broj 247/10 od 03.09.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. Reducir dimenzija 26.9x21.3
- Potvrda o kvalitetu broj 117/10 od 08.04.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 33.7x21.3
- Potvrda o kvalitetu broj 116/10 od 08.04.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 33.7x26.9
- Potvrda o kvalitetu broj 118/10 od 08.04.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 42.4x33.7
- Potvrda o kvalitetu broj 248/10 od 03.09.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 48.3x21.3
- Potvrda o kvalitetu broj 254/10 od 03.09.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 60.3x48.3
- Potvrda o kvalitetu broj 255/10 od 03.09.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 60.3x21.3
- Potvrda o kvalitetu broj 120/10 od 08.04.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 114.3x88.9
- Potvrda o kvalitetu broj 119/10 od 08.04.2010.godine, izdata od strane „Bimax“, Pančevo, a koja se odnosi na kon. reducir dimenzija 88.9x42.4

Dodatni materijal

- Uverenje o kvalitetu broj 2-2008-03-1490062 od 21.10.2008.godine, izdato od strane „Elimp“, d.o.o., Zagreb, a koje se odnosi na celulozne elektrode ø 2.5
- Uverenje o kvalitetu broj 2-2009-03-1686368 od 19.10.2009.godine, izdato od strane „Elimp“, d.o.o., Zagreb, a koje se odnosi na celulozne elektrode ø 3.2
- Uverenje o kvalitetu broj 050-1/09 od 21.08.2009.godine, izdato od strane „Elvaco“, Bijeljina, a koje se odnosi na celulozne elektrode E 58C ø 2.5
- Uverenje o kvalitetu broj 70-10-00775 od 11.05.2010.godine, izdato od strane „Elektrode Jesenice“, d.o.o. Jesenice, a koje se odnosi na bazične elektrode EVB 50 ø 2.5

- Uverenje o kvalitetu broj 70-10-00277 od 24.02.2010.godine, izdato od strane „Elektrode Jesenice“, d.o.o. Jesenice, a koje se odnosi na bazične elektrode EVB 50 ø 3.25
 - Uverenje o kvalitetu broj BM 02/10 od 09.03.2010.godine, izdato od strane „Erlikon“, Wire processing, Grčka, a koje se odnosi na bazične elektrode ø 2.5, 3.25, 4 i 5
 - Sertifikat o kvalitetu broj EC21370218 rev. 0 od 10.09.2009.godine, izdato od strane „Esab“, Italija, a koji se odnosi na rutilne (kisele) elektrode ø 2.5
 - Sertifikat o kvalitetu broj EC21648225 rev. 0 od 25.06.2010.godine, izdato od strane „Esab“, Italija, a koji se odnosi na bazične elektrode ø 3.25
 - Uverenje o kvalitetu broj BM 02/10 od 09.03.2010.godine, izdato od strane „Erlikon“, Wire processing, Grčka, a koje se odnosi na rutilne (kisele) elektrode ø 2.5, 3.25, 4
 - Uverenje o kvalitetu broj 069-1/09 od 31.05.2010.godine, izdato od strane „Elvaco“, Bijeljina, a koje se odnosi na celulozne elektrode E 58C ø 2.5
 - Uverenje o kvalitetu broj 054-1/09 od 08.09.2010.godine, izdato od strane „Elvaco“, Bijeljina, a koje se odnosi na celulozne elektrode E 58C ø 3.25
 - Sertifikat o kvalitetu broj EC21370218 rev. 0 od 10.09.2010.godine, izdato od strane „Esab“, Italija, a koji se odnosi na rutilne (kisele) elektrode ø 2.5
 - Uverenje o kvalitetu broj BM 09/09 od 17.11.2009.godine, izdato od strane „Erlikon“, Wire processing, Grčka, a koje se odnosi na žice za autogeno zavarivanje ø 2.5, 2.5 i 3
- Projekat izvedenog objekta – instalacije katodne zaštite na priključnom gasovodu za MRS „Sirmium Steel“, Sremska Mitrovica, broj 19/10 od jula 2010.godine, izrađen od strane „3E inženjering“, d.o.o., Beograd
- Atestno tehnička dokumentacija broj 379/09 od januara 2010.godine za razvodni gasovod od MRS do potrošača u topionici čelika „Sirmium Steel“, a koja sadrži:
- Uverenje o fabričkom ispitivanju i kvalitetu broj 379/09-44.01. od 17.06.2010.godine, izdato od strane „GasTeh“, preduzeće za proizvodnju gasne i energetske opreme, inženjering i trgovinu, Indija, a koje se odnosi na izolacionu priрубnicu, tip 514, DN 125, PN 16
 - Uverenje o fabričkom ispitivanju i kvalitetu broj 379/09-4301. od 17.06.2010.godine, izdato od strane „GasTeh“, preduzeće za proizvodnju gasne i energetske opreme, inženjering i trgovinu, Indija, a koje se odnosi na izolacioni komad, tip IK 512, DN 125 PN 16
 - Uverenje o kvalitetu broj MMC0906W028 od 17.10.2009.godine, izdato od strane „Hebei longsheng metals and minerals co“, ltd., a koji se odnosi na bešavne čelične cevi Ø 26.9x2.6, 33.7x2.6, 42.4x2.9, 48.3x2.9, 60.3x2.9, 76.1x2.9, 88.9x3.2, 114.3x3.6, 168.3x4.5 mm

- Uverenje o preuzimanju broj 741 BC od 18.12.2009.godine, izdato od strane „CMC Sisak“, Hrvatska, a koje se odnosi na kontrolu kvaliteta bešavnih cevi 139.7x4.0 mm
- Uverenje o kvalitetu broj MMC0906W011 od 28.05.2009.godine, izdato od strane „Hebei longsheng metals and minerals co“, ltd., a koji se odnosi na priрубnice DN 400 PN 16, DN 350 PN 16, DN 300 PN 16, DN 250 PN 16, DN 200 PN 16, DN 125 PN 16, DN 100 PN 16, DN 80 PN 16, DN 50 PN 16, DN 25 PN 16, DN 20 PN 16, DN 15 PN 16, DN 350 PN 25, DN 32 PN 40, DN 25 PN 40, DN 20 PN 40,
- Inspekcijски sertifikat broj 70071-002179/SG od aprila 2010.godine, izdat od strane „Shandong casting and forging co“, ltd., a koji se odnosi na kolena 21,3x2,6; 26,9x2,6; 33,7x2,6; 42,4x2,6; 48,3x2,6; 60,3x2,9; 76,1x2,9; 76,1x3,2; 88,9x3,2; 88,9x3,6; 88,9x4,0; 108x4,0; 114,3x3,6; 168,3x4,5; 273,0x7,1
- Inspekcijски sertifikat broj bb od 20.11.2008.godine, izdat od strane „Tangshan Wanda Oil& Chemical pipe fitting factory“, a koji se odnosi na T komad 139.7x4.5
- Inspekcijски sertifikat broj bb od 12.06.2008.godine, izdat od strane „Xian Sino – Dragon import and export co“ ltd, a koji se odnosi na T komad 139.7x4.5
- Uverenje o kvalitetu broj MMC0906W028 od 17.10.2009.godine, izdato od strane „Hebei longsheng metals and minerals co“, ltd., a koji se odnosi na kolena: 26,9x2,6 mm, 33,7x2,6 mm, 42,4x2,9 mm, 48,3 x 2,9 mm, 60,3 x 2,9 mm, 76,1 x 2,9 mm, 88,9x 3,2 mm, 114,3x3,6mm, 168,3x4,5mm; T – komade: 26,9x2,6 mm, 33,7x2,6mm, 42,4x2,9 mm, 48,3x2,9 mm, 60,3x 2,9 mm, 76,1 x 2,9 mm, 88,9 x 3,2 mm, 114,3 x 3,6 mm, 168,3 x 4,5 mm; redukcije: 33,7x2,6/26,9x2,6 mm, 42,4x2,9/33,7x2,6 mm, 48,3x2,9/33,7x2,6 mm, 48,3 x 2,9/42,4x 2,9 mm, 60,3x2,9/33,7x2,6 mm, 60,3x2,9/42,4x2,9 mm, 60,3x2,9/48,3x2,9 mm, 76,1 x 2,9/60,3x2,9 mm, 88,9x3,2/60,3x2,9 mm, 88,9x3,2/76,1x2,9, 114,3x3,6/60,3x2,9 mm
- Inspekcijски sertifikat broj 70071-002179/SG od 30.04.2010.godine, izdat od strane „Shandong Flaying Casting and forging co“, ltd, a koji se odnosi na koncentrične reducir 88,9x3,2/48,3x2,9
- Inspekcijски sertifikat broj bb od 26.10.2009.godine, izdat od strane „Tangshan Wanda Oil& Chemical pipe fitting factory“, a koji se odnosi na koncentrični reducir 139,7x4,5/114,3x3,6
- Sertifikat o kvalitetu sa garancijskim listom od 27.07.2009.godine, izdat od strane proizvođača „Polix“ Žiri, a koji se odnosi na kuglasti ventil KPC-G DN 100 PN 16
- Sertifikat o kvalitetu sa garancijskim listom od 03.12.2009.godine, izdat od strane proizvođača „Polix“ Žiri, a koji se odnosi na kuglasti ventil KPN-G DN 100 PN 16
- Sertifikat o kvalitetu sa garancijskim listom od 24.03.2010.godine, izdat od strane proizvođača „Polix“ Žiri, a koji se odnosi na kuglasti ventil KPN-G DN 125 PN 16
- Kontrola kvaliteta broj 19E08003-3 od 05.08.2008.godine, izdata od strane „BJC TRACHET S.A.“, Belgija, a koja se odnosi na izolacionu traku
- Kontrola kvaliteta broj 19E08003-3 od 08.08.2008.godine, izdata od strane „BJC TRACHET S.A.“, Belgija, a koja se odnosi na izolacionu traku

- Kontrola kvaliteta broj 19E08003-3 od 11.08.2008.godine, izdata od strane „BJC TRACHET S.A.“, Belgija, a koja se odnosi na izolacionu traku
- Sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje broj 078/2010 od 02.06.2010.godine, izdato od strane „Zavoda za zavarivanje“, a.d. Beograd
- Sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje broj 079/2010 od 02.06.2010.godine, izdato od strane „Zavoda za zavarivanje“, a.d. Beograd
- Sertifikat o kontrolisanju uređaja za zavarivanje broj 080/2010 od 02.06.2010.godine, izdato od strane „Zavoda za zavarivanje“, a.d. Beograd
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača broj 111-1265/10.24-3 od 15.02.2012.godine, izdato od strane „Instituta za zaštitu na radu“, a.d., Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača broj 111-2760/10.24-5 od 15.02.2012.godine, izdato od strane „Instituta za zaštitu na radu“, a.d., Novi Sad
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača broj GT-KT-02 od 15.03.2010.godine, izdato od strane „CertLab.Co“, d.o.o., Pančevo
- Uverenje o stručnoj osposobljenosti zavarivača broj 584/10 od 16.06.2010.godine, izdato od strane „Zavod za zavarivanje“, a.d., Beograd
- Izveštaj broj 496 od 14.09.2010.godine o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom, urađen od strane „Messer tehnogas“, A.D., Beograd
- Izveštaj broj 497 od 14.09.2010.godine o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom, urađen od strane „Messer tehnogas“, A.D., Beograd
- Izveštaj broj 498 od 14.09.2010.godine o izvršenom ispitivanju cevovoda pod pritiskom, urađen od strane „Messer tehnogas“, A.D., Beograd
- Izveštaj broj 2010/35 od 20.09.2010.godine o rezultatima odmašćivanja cevovoda za kiseonik, urađen od strane „Messer tehnogas“, A.D., Beograd
- Izveštaj broj 2010/34 od 20.09.2010.godine o rezultatima odmašćivanja cevovoda za kiseonik, urađen od strane „Messer tehnogas“, A.D., Beograd

Elaborat atestno tehničke dokumentacije „Montaža-Minel“, d.o.o. Pančevo od septembra 2010.godine, koji sadrži:

- Specifikacija tehnologije zavarivanja STZ 1 – STZ 8 od 06.04.2010.godine
- Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPAR) po JUS EN 288-3
- Atesti zavarivača broj 057/10, 060/10, 058/10, 059/10, 063/10, 056/10 od 01.07.2010.godine, broj 065/10, 064/10 od 27.07.2010.godine, broj 077/10 od 26.08.2010.godine, broj 086/10 od 09.09.2010.godine, broj 030/08 od 30.07.2010.godine izdati od strane „CertLab.Co“, d.o.o., Pančevo; broj 740/10 od 11.08.2010.godine, izdat od strane Zavoda za zavarivanje, Beograd, broj 11206/2008 od 28.10.2008.godine, izdato od strane SZP „Zavarivač“, d.o.o. Beograd
- Potvrda broj 1/9-2010 od 15.09.2010.godine da atesti dodatnog materijala odgovaraju ugrađenim materijalima i da su rezultati u skladu sa projektovanim

- kvalitetom. Potvrda je potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- Atesti dodatnog materijala sadrže:
 - Ateste za elektrode, broj 70-10-00277 od 24.02.2010.godine, 70-09-00956 od 12.06.2009.godine, 70-10-00540 od 08.04.2010.godine, 70-10-00501 od 30.03.2010.godine, 51 8589 od 08.04.2010.godine, 51 8594 od 29.03.2010.godine, 51 8523 od 22.07.2010.godine, 70-10-00355 od 05.03.2010.godine, 51 8576 od 30.04.2010., 70-10-01091 od 21.06.2010.godine, broj 70-10-01145 od 30.06.2010.godine, 77-10-00344 od 12.07.2010.godine, 70-10-01223 od 12.07.2010.godine, 71-10-0108 od 15.07.2010.godine, 70-10-01245 od 15.07.2010.godine, izdati od strane "Elektrode", Jesenice
 - Izveštaj radiografskog ispitivanja broj 419/10 od 27.07.2010.godine o ispitivanju cevovoda hidrauličnih postrojenja, izrađen od strane "Metal inspekt", d.o.o., Beograd
 - Izveštaj o završetku montaže broj SS-ZM-01/10 od 01.10.2010.godine, potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o primopredaji ugovorenih radova broj SS-ZP-01/10 od 16.10.2010.godine, potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-01/10 od 10.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP , potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-02/10 od 11.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP - "interconnecting" , potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-03/10 od 13.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP , potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-04/10 od 15.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP - "interconnecting" , potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-05/10 od 16.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP - "interconnecting" , cevovodi rashladnog sistema na pogonima CCM, EAF i LF potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-06/10 od 17.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP - "interconnecting" , cevovodi rashladnog sistema na pogonima CCM, EAF i LF potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
 - Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-07/10 od 18.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP - "interconnecting" , cevovodi rashladnog sistema na pogonima CCM, EAF i LF potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa

- Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-08/10 od 22.09.2010.godine, a o koji se odnosi na opremu postrojenja za pripremu vode WTP ~ "interconnecting", cevovodi rashladnog sistema na pogonima CCM, EAF i LF potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-09/10 od 02.10.2010.godine, a o koji se odnosi na cevovode rashladnog sistema na pogonima EAF i LF potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-H01/10 od 12.09.2010.godine, a o koji se odnosi na hidraulične cevovode na pogonu CCM, potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-H02/10 od 17.08.2010.godine, a o koji se odnosi na hidraulične cevovode na pogonu LF, potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-H03/10 od 20.08.2010.godine, a o koji se odnosi na hidraulične cevovode na pogonu EAF, potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Zapisnik o funkcionalnoj probi opreme i cevne instalacije broj SS-H04/10 od 10.09.2010.godine, a o koji se odnosi na cevovode na sistemu za podmazivanje na pogonu LF, EAF i CCM potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Izjava broj 2/9-2010 od 01.10.2010.godine da su u mašinsko – montažni radovi izvedeni prema odobrenoj projektno tehničkoj dokumentaciji i detaljima datim u tehničkoj dokumentaciji proizvođača opreme. Izjava je potpisana i overena pečatima ličnih licenci odgovornog izvođača radova i nadzornog organa.
- *Specifikacija materijala sa atestnom dokumentacijom za svaki pojedini ugrađeni materijal, a koja se odnosi na osnovni materijal i sadrži:*
 - Uverenje o kvalitetu broj CA61590/DF od 12.04.2010. godine, izdato od strane „OSSITAGLIO TEDONE s.a.s“, a koji se odnosi na inox regulacione ventile DN 2" PN30; DN2" PN100, i kugle ventile DN 2" PN40
 - Uverenje o kvalitetu broj 167 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 2 1/2" LG.1750 FL.F.+FL.GIR. 2 1/2" INOX,
 - Uverenje o kvalitetu broj 166 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1000 F.90°+F.90° 1" INOX,
 - Uverenje o kvalitetu broj 165 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 2" LG.8500 FL.F.+FL.GIR. 2" INOX,
 - Uverenje o kvalitetu broj 164 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 2" LG.9000 FL.F.+FL.GIR. 2" INOX,
 - Uverenje o kvalitetu broj 163 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1950 F+F1" INOX,
 - Uverenje o kvalitetu broj 162 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.2650 F+F1" INOX,
 - Uverenje o kvalitetu broj 161 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1750 F+F1" INOX,

- Uverenje o kvalitetu broj 160 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1500 F+F.90° 1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 159 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.800 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 158 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1090 F+F.90° 1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 157 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1300 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 156 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.770 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 155 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.2200 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 154 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1" LG.2100 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 153 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1 1/4" LG.1700 F+F1 1/4" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 152 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1 1/4" LG.1500 F+F1 1/4" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 151 od 23.06.2010. godine, izdato od "Oil Service Italia s.r.l.", a koji se odnosi na crevo 1 1/4" LG.1400 F+F1 1/4" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009/2086-1 od 07.10.2009. godine, izdato od "Centravis Production Ukraine", a koji se odnosi na cev Ø8x1x6000mm INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 08.04349 od 06.10.2008. godine, a koji se odnosi na cev Ø16x2x6096mm INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009/510 od 27.03.2010. godine, izdato od "Centravis Production Ukraine", a koji se odnosi na cev Ø73,03x3,05x5000-7000mm INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009/492-3 od 27.03.2010. godine, izdato od "Centravis Production Ukraine", a koji se odnosi na cev Ø16x1,5x6000mm INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 000169CIM00169 od 05.05.2006. godine, izdato od "SAVEH ROLLING&PROFILE MILLS CO", a koji se odnosi na cev 12"x6,35mm,
- Uverenje o kvalitetu broj "20847/09" od 16.09.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 8 5/8"x6,40mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 077/10 od 18.03.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПЛАЙН HMT3", a koji se odnosi na cev Ø406,4x7,9mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 072/10 od 17.03.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПЛАЙН HMT3", a koji se odnosi na cev Ø406,4x9,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 077/10 od 18.03.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПЛАЙН HMT3", a koji se odnosi na cev Ø508,0x9,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009-200947-2 izdato od "WUXI HUAYOU SPECIAL STEEL CO., LTD, a koji se odnosi na cev Ø323,9x7,1mm i cev Ø355,6x8mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009-200948 izdato od "WUXI HUAYOU SPECIAL STEEL CO., LTD, a koji se odnosi na cev Ø406,4x8,8mm,
- Uverenje o kvalitetu broj "20839/09" od 11.09.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 10 3/4"x6,40mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 2-0232 od 31.01.2010. godine, izdato od "Byelorussian Steel Works", a koji se odnosi na cev Ø168.3x4,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10836/I/10 od 29.03.2010. godine, izdato od "TECNOTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na cev Ø219,1x6,3x6000mm,

- Uverenje o kvalitetu broj 10837/I/10 od 29.03.2010. godine, izdato od "TECNOTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na cev Ø168,3x4,50x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj WYYK5783-01R1 od 11.04.2009. godine, izdato od "SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD", a koji se odnosi na cev Ø406,4x7,92x11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj B 613 od 24.04.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 355,6x9,52x10000-11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj B 735/1 od 26.05.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 355,6x9,52x10000-11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj B 243/12 od 13.03.2010. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 273,1x9,27x10000-11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj EH521020 od 12.04.2009. godine, izdato od "ISMT Ltd.", a koji se odnosi na cev Ø219,1x7,04x10000-11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj EH521035 od 13.04.2009. godine, izdato od "ISMT Ltd.", a koji se odnosi na cev Ø219,1x7,04x10000-11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 4000004830 izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev Ø168,3x7,11x11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 4000007530 izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev Ø141,3x6,55x11800mm,
- Uverenje o kvalitetu broj BGSAG0810230002800 izdato od "BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø114,3x8,56x12190mm,
- Uverenje o kvalitetu broj BGSAG0810310003300 izdato od "BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø88,9x7,62x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj BGSAG0810310003100 izdato od "BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø73,0x7,01x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 090325JN009 od 25.03.2009. godine, izdato od "WENZHOU JIANGNAN STEEL PIPE MANUFACTURING CO.,LTD", a koji se odnosi na cev Ø60,3x3,91mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 0910492/1 od 17.07.2009. godine, izdato od "SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES", a koji se odnosi na cev Ø60,3x2,77mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MD00/3209/0001/4 od 25.12.2008. godine, izdato od "HUADI STEEL GROUP CO.,LTD", a koji se odnosi na cev Ø60,3x3,91x5750mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 1242 od 26.03.2010. godine, izdato od "Meteltubi srl", a koji se odnosi na cevi: 12"x7,14mm; 16"x8,74mm; 10"x6,3mm; 106,3x4,5mm; 10"x6,35mm; 14"x7,32mm; 8"x6,35mm; 168x4,5mm; 168,3x4,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009-200947-2 izdato od "WUXI HUAYOU SPECIAL STEEL CO., LTD, a koji se odnosi na cev Ø323,9x7,1mm i cev Ø355,6x8mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 2009-200948 izdato od "WUXI HUAYOU SPECIAL STEEL CO., LTD, a koji se odnosi na cev Ø406,4x8,8mm,
- Uverenje o kvalitetu broj "20839/09" od 11.09.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 10 3/4"x6,40mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 2-0232 od 31.01.2010. godine, izdato od "Byelorussian Steel Works", a koji se odnosi na cev Ø168.3x4,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10836/I/10 od 29.03.2010. godine, izdato od "TECNOTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na cev Ø219,1x6,3x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10837/I/10 od 29.03.2010. godine, izdato od "TECNOTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na cev Ø168,3x4,50x6000mm,

- Uverenje o kvalitetu broj 1267 od 29.03.2010. godine, izdato od "Meteltubi srl", a koji se odnosi na cevi: 20"x9,52mm i 8"x6,35mm,
- Uverenje o kvalitetu broj "20847/09" od 16.09.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 8 5/8"x6,40mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 072/10 od 17.03.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПАЙП HMT3", a koji se odnosi na cev Ø508,0x9,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 077/10 od 18.03.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПАЙП HMT3", a koji se odnosi na cev Ø508,0x9,5mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 1269 od 29.03.2010. godine, izdato od "Meteltubi srl", a koji se odnosi na cevi: 16"x7,92mm; 24"x9,52mm i 18"x8,52mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 077/10 od 18.03.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПАЙП HMT3", a koji se odnosi na cev Ø406,4x7,9mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 4219728/10 od 17.02.2010. godine, izdato od "HUTA BATORY", a koji se odnosi na cev Ø457,2x9,52mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 200633601 od 08.02.2007. godine, izdato od "PANGANG GROUP CHENGDU IRON AND STEEL CO. LTD", a koji se odnosi na cev Ø60,3x11,07x10000-12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 7698 od 04.09.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.K.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø19,20x3,45mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 00020659-1 od 08.04.2006. godine, izdato od "JIANGYIN CITY SEAMLESS STEEL PIPE FACTORY", a koji se odnosi na cev 1/2"xSCH40x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 8911 od 30.09.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.K.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø19,20x3,65mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 6465 od 13.07.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.K.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø18,80x7,15mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 0000170412 od 04.05.2007. godine, izdato od "TUBOS REUNIDOS, S.A.-AMURRIO", a koji se odnosi na cev Ø33,4x6,4x5000-7000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 708-49 od 21.08.2007. godine, izdato od "SUZHOU SEAMLESS STEEL TUBE WORKS", a koji se odnosi na cev Ø26,7x2,87x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 708-30-1 od 22.01.2008. godine, izdato od "SUZHOU SEAMLESS STEEL TUBE WORKS", a koji se odnosi na cevi: Ø42,2x3,56x5500mm i Ø42,2x3,56x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 00020660-2 od 08.04.2006. godine, izdato od "JIANGYIN CITY SEAMLESS STEEL PIPE FACTORY", a koji se odnosi na cev 1/2"xSCH40x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 708-29-2 od 22.01.2008. godine, izdato od "SUZHOU SEAMLESS STEEL TUBE WORKS", a koji se odnosi na cev Ø33,4x4,55x5500mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 200633602 od 15.04.2007. godine, izdato od "PANGANG GROUP CHENGDU IRON & STEEL CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø88,9x11,13x10000-12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 200633601 od 15.04.2007. godine, izdato od "PANGANG GROUP CHENGDU IRON & STEEL CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø88,9x5,49x10000-12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 228 od 10.02.2010. godine, izdato od "ИНТЕРПАЙП HMT3", a koji se odnosi na cevi: Ø114,3x6,0mm i Ø114,3x8,6mm,

- Uverenje o kvalitetu broj 090325JN009 od 25.03.2009. godine, izdato od "WENZHOU JIANGNAN STEEL PIPE MANUFACTURING CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø60,3x3,91mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 0910492/1 od 17.07.2009. godine, izdato od "SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES", a koji se odnosi na cev Ø60,3x2,77mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MD00/3209/0001/4 od 25.12.2008. godine, izdato od "HUADI STEEL GROUP CO., LTD", a koji se odnosi na cev Ø60,3x3,91x5750mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 5361 od 20.05.2010. godine, izdato od "TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.r.l.", a koji se odnosi na profile: HEA 120x12100mm; HEA 180x14100mm; HEB 140x12100mm; UPN 200x12100mm i UPN 260x12100mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 1610 od 06.05.2009. godine, izdato od "STEFANA S.p.A.", a koji se odnosi na profile: HEB 120; HEB 160; HEB 180 i UPN 160,
- Uverenje o kvalitetu broj 5270 od 19.05.2010. godine, izdato od "TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.r.l.", a koji se odnosi na profile: HEA 160x14100mm; HEB 180x12100mm; IPE 200x18100mm; IPE 300x18100mm i UPN 200x12100mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 5270 od 19.05.2010. godine, izdato od "TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.r.l.", a koji se odnosi na profile: ANG 150 12x12100mm; HEB 140x13100mm; HEB 160x12100mm; IPE 200x12100mm; IPE 200x12100mm i UPN 240x12100mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 1930 od 13.04.2010. godine, izdato od "STEFANA S.p.A.", a koji se odnosi na profil UPN 120x55x7mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 1930 od 13.04.2010. godine, izdato od "STEFANA S.p.A.", a koji se odnosi na profile: HEA 120, HEA 200, HEB 140 i IPE 200,
- Uverenje o kvalitetu broj 16008011371 od 21.05.2008. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim 15,00x2500x12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10934/1 od 31.10.2008. godine, izdato od "VERONA STEEL", a koji se odnosi na lim 35,00x2450x6850mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 186367 od 03.11.2009. godine, izdato od "AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.", a koji se odnosi na limove: 300x20x6000mm i 40x20x6000mm; i na profile: UPN 140x6000mm; UPN 80x12000mm; UPN 100x12000mm; IPE 80x12000mm i IPE 140x12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 3374 od 22.10.2009. godine, izdato od "ALLESIO TUBI", a odnosi se na cevi: 200x200x12000mm; 40x40x6000mm; 50x50x6000mm; Ø60,3x3,0x6000mm; Ø33,7x3,0x6000mm i 40x20x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 4882/B od 26.04.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukcionu konus 114,3x88,9mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 3940 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SILDARE DI TESTA", a koji se odnosi na krivine: 2 1/2"x90°; 6"x45° i 8"x90°; i na danca: 6" XS; 2" XS; 6" STD; 3" XS; 10" SCH; 8" XS; i 4" XS,
- Uverenje o kvalitetu broj 090623-20 od 06.05.2009. godine, izdato od "LIXUE STEEL PIPE CO. LTD", a koji se odnosi na krivinu 4"x90°,
- Uverenje o kvalitetu broj 1385BA od 28.04.2010. godine, izdato od "Intertubi S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 1 1/4"x45° SCH.10 WP 304/304 L; 2 1/2"x45° SCH.10 WP 304/304 L; 4"x45° SCH.10 WP 304/304 L; 5"x45° SCH.10 WP 304/304 L; 1 1/2"x90° SCH.10 WP 304/304 L; 2 1/2"x90° SCH.10 WP 304/304 L;

- 1/2"x90° SCH.40 WP 304/304 L; 1/2"x90° SCH.40 WP 316/316 L; 1"x90° SCH.40 WP 304/304 L; 1/2"x90° SCH.80 WP 316/316 L; 2"x90° SCH.80 WP 316/316 L; 1 1/2"x90° SCH.40 WP 304/304 L; 3"x90° SCH.40 WP 304/304 L; 1 1/4"x90° SCH.10 WP 304/304 L i 4"x90° SCH.10 WP 304/304 L,
- Uverenje o kvalitetu broj 967 od 21.04.2010. godine, izdato od "INDUSTRIA RACCORDI BOLOGNA s.r.l.", a koji se odnosi na: RE 16"x8" STD WPB i RE 10"x6" STD WPB,
 - Uverenje o kvalitetu broj 005530 od 17.03.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukcione konuse: 168,3x114,3mm; 219,1x139,7mm i 139,7x114,3mm,
 - Uverenje o kvalitetu broj 1122 od 18.03.2010. godine, izdato od "VIRGILIO CENA & FILI S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 14"x10",
 - Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 8x6 SP.6,35x4,78,
 - Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 12x8 SCH.STD; 10x8 SCH.20; 10x4 SCH.STD; 12x6 SP.6,35/4,50; 16x12 SCH.STD; 16x8 SCH.STD; 12x6 SP.6,35x4,7; 6x3 SP.4,00x3,20 i 8x4 SP.6,35x4,37,
 - Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 16 SCH.STD i na rdukcije: 18x20 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
 - Uverenje o kvalitetu broj 07-33093 od 22.11.2007. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
 - Uverenje o kvalitetu broj 08-03624 od 08.02.2008. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
 - Uverenje o kvalitetu broj 08-19575 od 04.07.2008. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
 - Uverenje o kvalitetu broj 2557 od 18.03.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na redukcije: 16"x12" STD WPB SMLS i 12"x5" STD WPB SMLS,
 - Uverenje o kvalitetu broj 2557 od 18.03.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivinu 18" STD 45° LR WPB SMLS i redukciju 20"x18" XS WPB SMLS,
 - Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 8x6 SP.6,35x4,78,
 - Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 12x8 SCH.STD; 10x8 SCH.20; 10x4 SCH.STD; 12x6 SP.6,35/4.50; 16x12 SCH.STD; 16x8 SCH.STD; 12x8 SP.6,35x4,7; 6x3 SP.4,00x3,20 i 8X4 SP.6,35x4,37,
 - Uverenje o kvalitetu broj 1122 od 18.03.2010. godine, izdato od "VIRGILIO CENA & FILI S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 14"x10",
 - Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
 - Uverenje o kvalitetu broj 005530 od 17.03.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukcione konuse: 168,3x114,3mm; 219,1x139,7mm i 139,7x114,3mm,

- Uverenje o kvalitetu broj 1122 od 18.03.2010. godine, izdato od "VIRGILIO CENA & FILI S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 14"x10",
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 8x6 SP.6,35x4,76,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 12x8 SCH.STD; 10x8 SCH.20; 10x4 SCH.STD; 12x6 SP.6,35x4,50; 16x12 SCH.STD; 16x8 SCH.STD; 12x8 SP.6,35x4,7; 6x3 SP.4,00x3,20 i 8x4 sp.6,35x4,37,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD; i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
- Uverenje o kvalitetu broj 07-33093 od 22.11.2007. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
- Uverenje o kvalitetu broj 08-03624 od 08.02.2008. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
- Uverenje o kvalitetu broj 08-19575 od 04.07.2008. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
- Uverenje o kvalitetu broj 2557 od 18.03.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na redukcije: 16"x12" STD WPB SMLS i 12"x5" STD WPB SMLS,
- Uverenje o kvalitetu broj 2557 od 18.03.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivinu 18" STD 45° LR WPB SMLS i redukciju 20"x18" XS WPB SMLS,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 12x8 SCH.STD; 10x8 SCH.20; 10x4 SCH.STD; 12x6 SP.6,35x4,50; 16x12 SCH.STD; 16x8 SCH.STD; 12x8 SP.6,35x4,7; 6x3 SP.4,00x3,20 i 8x4 sp.6,35x4,37,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD; i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
- Uverenje o kvalitetu broj 10510060990 od 15.02.2010. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na profil od inoxa 30x60x30x3,0x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10509142980 od 01.09.2009. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na profil od inoxa 40x80x40x4,0x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10509142980 od 01.09.2009. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø60,3x4x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 112832 od 09.03.2010. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø76,10x4,00x6000,
- Uverenje o kvalitetu broj 16008011571 od 23.05.2008. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim 10,00x2500x12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 16009028407 od 16.12.2009. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim 20,00x2450x12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 16009028485 od 17.12.2009. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim 25,00x2450x12000mm,

- Uverenje o kvalitetu broj 16008011571 od 23.05.2008. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim 10,00x2500x12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 16008913817 od 23.06.2008. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim 12,00x2500x12000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj ITA08039/1-8 od 20.10.2008. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø21,34x3,73x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj IS09062/3-4 od 19.01.2010. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø26,67x3,91x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj IS09062/2-9 od 04.01.2010. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø114,30x3,05x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj ITA08057/6-11 od 23.03.2009. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø42,16x2,77x6500mm,
- Uverenje o kvalitetu broj IS09028/2-1 od 08.09.2009. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø21,34x2,11x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj ITA08057/5-42 od 11.03.2009. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø76,10x3,65x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj IS09062/3-6 od 19.01.2010. godine, izdato od "TBS Shanghai Tianbao Stainless Steel Co., Ltd.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø88,90x3,05x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10510060990 od 15.02.2010. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na profil od inoxa 30x60x30x3,0x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10509142980 od 01.09.2009. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na profil od inoxa 40x80x40x4,0x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 10509055273 od 25.08.2009. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø60,3x4x6000mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 112832 od 09.03.2010. godine, izdato od "SPETT.LE S.INOX S.P.A.", a koji se odnosi na cev od inoxa Ø76,10x4,00x6000,
- Uverenje o kvalitetu broj 1261 od 17.03.2010. godine, izdato od "FLUIDMEC SPA", a koji se odnosi na elastične spojnice: D497x420; D385x318; D330x267; D618x520,
- Uverenje o kvalitetu broj 150 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1950 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 149 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.2650 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 148 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1750 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 147 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1500 F+F.90° 1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 146 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.800 F+F1" INOX,

- Uverenje o kvalitetu broj 145 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1090 F+F.90° 1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 144 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.1300 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 143 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.770 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 142 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.2200 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 141 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" LG.2100 F+F1" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 140 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" 1/4 LG.1700 F+F1" 1/4 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 139 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" 1/4 LG.1500 F+F1" 1/4 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 138 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" 1/4 LG.1400 F+F1" 1/4 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 137 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1.1/4" L=2100 F.+F.45° 1.1/4" INOX+2 NIPPLI CON/CIL 1.1/4" INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 136 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo L=800 F.90°+F.90° 1" INOX POS.0°,
- Uverenje o kvalitetu broj 135 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1/2" L=11500 F.+F. 1/2" INOX+2 NIPPLI CON/CIL INOX 1/2",
- Uverenje o kvalitetu broj 134 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1/2" L=11000 F.+F.90° 1/2" INOX+2 NIPPLI CON/CIL INOX 1/2",
- Uverenje o kvalitetu broj 133 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1.1/4" L=11500 F+F 1.1/4" INOX+2 NIPPLI CON/CIL INOX 1.1/4",
- Uverenje o kvalitetu broj 132 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1".1/4 L=11000 F+F 1".1/4 INOX+2 NIPPLI CON/CIL INOX 1".1/4,
- Uverenje o kvalitetu broj 131 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 2".1/2 L=11500 FL.F+FL.GIR. 2".1/2 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 130 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 2".1/2 L=11000 FL.F+FL.GIR. 2".1/2 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 129 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 1" 1/4 L=1600 F.+F.45° INOX+2 NIPPLI CON/CIL INOX 1.1/4",
- Uverenje o kvalitetu broj 128 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 2" L=1850 F.+F. 2" ACC.CARB. RIV.SILICONE,
- Uverenje o kvalitetu broj 127 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 3" L=750 FL.F.+FL.GIR.3"PN16 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 126 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 3" L=1550 FL.F.+FL.GIR.3"PN16 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 24.05.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø185/152mm,

- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø163/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø164/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø163/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 14.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø162/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø165/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø165/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 09.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø174/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 09.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø174/127mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø245/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø243/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø248/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 11.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø245/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 16.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø245/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 16.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø245/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 16.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø245/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 16.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø245/203mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 16.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø290/254mm,
- Uverenje o kvalitetu broj MDCQ1003 od 16.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na cev Ø290/254mm,
- Uverenje o kvalitetu broj 202 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.1400 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"+FL.90°3.1"+SEMIFL.+OR,
- Uverenje o kvalitetu broj 203 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R1 1/2" LG.1200 RIV.VETRO+ZINC F+F90° 16-S 24X1,5,
- Uverenje o kvalitetu broj 204 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.1450 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"+FL.90°3.1"+SEMIFL.+OR,
- Uverenje o kvalitetu broj 205 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1200 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1/2"+FL.90° 3.1/2"+SEMIFL.+OR,

- Uverenje o kvalitetu broj 206 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R1 1/4" LG.1050 RIV.VETRO+ZINC. F+F90° 10-S 18x1,5,
- Uverenje o kvalitetu broj 207 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.1700 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"+FL.90° 3.1"+SEMIFL.+OR,
- Uverenje o kvalitetu broj 208 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1450 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1/2"+FL.90° 3.1/2"+SEMIFL.+OR,
- Uverenje o kvalitetu broj 209 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R8 3/4" LG.9400 RIV.CER.ECO. F+F90° 20-S 30x2 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 210 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R8 3/4" LG.8900 RIV.CER.ECO. F+F 20-S 30x2 INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 168 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 2" LG.5000 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.2"+SEMIFINAL.+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 169 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.4800 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"+FL.3.1"+SEMIFINAL.+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 170 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP LG.1400 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1/2"+FL.90° 3.1/2"+SEMIFL.OR.
- Uverenje o kvalitetu broj 171 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1".1/2 LG.4500 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"1/2+FL.3.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 172 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1".1/2 LG.4800 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"1/2+FL.3.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 173 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2 LG.1300 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1/2+FL.90° 3.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 174 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1".1/2 LG.6650 RIV.VETRO+ZINC. FL.6.1"1/2+FL.6.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 175 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1".1/2 LG.6600 RIV.VETRO+ZINC. FL.6.1"1/2+FL.6.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 176 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1".1/2 LG.6700 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"1/2+FL.3.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 177 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 2" LG.1830 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.2"+FL.90° 3.2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 178 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1600 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1/2"+FL.90° 3.1/2"+SEMIFL+OR.,

- Uverenje o kvalitetu broj 179 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 2" LG.5650 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.2"+FL.3.2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 180 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1"1/2 LG.5650 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"1/2+FL.3.1"1/2+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 181 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.5950 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1/2"+FL.3.1/2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 182 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1600 RIV.VETRO FL.3.1/2"+FL.6.1/2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 183 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1500 RIV.VETRO FL.3.1/2"+FL.6.1/2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 184 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1400 RIV.VETRO FL.3.1/2"+FL.6.1/2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 185 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1300 RIV.VETRO FL.3.1/2"+FL.6.1/2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 186 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.4600 RIV.VETRO FL.3.1"+FL.3.1"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 187 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.850 RIV.SIL.ROSSO DKO 90° 30-S+FL.3.1"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 188 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 5/8" LG.1000 RIV.VETRO+ZINC. DKO+DKO 20-S,
- Uverenje o kvalitetu broj 189 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.3600 RIV.VETRO FL.3.1/2"+FL.3.1/2"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 190 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 3/4" LG.1300 RIV.VETRO DKO 90° 20-S+FL.3.3/4"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 191 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 3/4" LG.1000 RIV.VETRO DKO 90° 20-S+FL.3.3/4"+SEMIFL+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 192 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R8 3/4" LG.11000 RIV.CER.ECO DKO 90°+DKO 20-S INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 193 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.3550 RIV.ZINC. F+F90° 1/2"+2 NIPPLI CON/CIL.,
- Uverenje o kvalitetu broj 194 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 2" LG.3200 RIV.ZINC. FL.3.2"+FL.45° 2"+SEMIFL+OR.,

- Uverenje o kvalitetu broj 195 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1"1/2 LG.3100 RIV.ZINC. FL.6.1"1/2+FL.45°.6.1"1/2+SEMIFL.+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 196 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 1"1/2 LG.3100 RIV.ZINC. FL.3.1"1/2+FL.45°.3.1"1/2+SEMIFL.+OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 197 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R8 3/4" LG.11500 RIV.CER.ECO DKO+DKO 20-S INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 198 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SH 2" LG.1050 RIV.VETRO+ZINC.+ FL.3.2"+FL.3.2"+SEMIFL.OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 199 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1" LG.700 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"+FL.90° 3.1"+SEMIFL.OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 200 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.1000 RIV.VETRO+ZINC. FL.3.1"1/2+FL.3.1"1/2+SEMIFL.OR.,
- Uverenje o kvalitetu broj 201 od 24.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo 4SP 1/2" LG.3950 RIV.ACC.ZINC. F+F90° 1/2"+2 NIPPLI CON/CIL.,
- Uverenje o kvalitetu broj 112 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo DN50 L=4650 FL.FISSA+FL.GIR. PN40 2" ACC.INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 111 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo DN50 L=4600 FL.FISSA+FL.GIR. PN16 2" ACC.INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 110 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo DN50 L=550 F90°+F90° 2" C/OR ACC.INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 4647/B od 17.03.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metaliche S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90° SS DIAM. 323,9; 90° SS DIAM. 219,1; 90° SS DIAM. 168,3; 90° SS DIAM. 273; 90° SS DIAM. 33,7; 90° SS DIAM. 76,1; 90° SS DIAM. 88,9; 90° SS DIAM. 139,7,
- Uverenje o kvalitetu broj 553 od 30.03.2010. godine, izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na krivine: 8" SS 45°; 6" SS 45°; 12" SS 45°; 16" SS 90°; 14" SS 45°,
- Uverenje o kvalitetu broj 109 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo DN50 L=410 F90°+F90° 2" C/OR ACC.INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 108 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo DN40 L=1200 FD+FD 1.1/2" C/OR ACC.INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 107 od 23.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo DN50 L=1200 FD+FD 2" C/OR ACC.INOX,
- Uverenje o kvalitetu broj 124 od 21.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R3 3/4" LG.4500 RIV.VETRO+ZINC. F+F 20-S 30x2 CARB.,
- Uverenje o kvalitetu broj 123 od 21.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R3 3/8" LG.4500 RIV.VETRO+ZINC. F+F 15-L 22x1,5 CARB.,

- Uverenje o kvalitetu broj 122 od 21.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R3 3/8" LG.4500 RIV.VETRO+ZINC. F+F90° 20-S 30x2 CARB.,
- Uverenje o kvalitetu broj 121 od 21.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R3 3/4" LG.950 RIV.VETRO+ZINC. F+F90° 20-S 30x2 CARB.,
- Uverenje o kvalitetu broj 120 od 21.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R3 3/4" LG.1500 RIV.VETRO+ZINC. F+F 20-S 30x2 CARB.,
- Uverenje o kvalitetu broj 119 od 21.06.2010. godine, izdato od "OIL SERVICE ITALIA", a koji se odnosi na crevo R3 3/8" LG.1500 RIV.VETRO+ZINC. F+F 15-L 22x1,5 CARB.,
- Uverenje o kvalitetu broj 00031566/2010/1 OD 15.03.2010. godine, izdato od "VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA", a koji se odnosi na priрубnice: DN400; DN300; DN250; DN500; DN150; DN350; DN100; DN50; DN125; DN80; DN65; DN25; i na krivine: LR 90° 114,3x3,6; LR 90° 11/2"x3,68,
- Uverenje o kvalitetu broj 1115 od 17.05.2010. godine, izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na priрубnice: DN150; DN350; DN500; DN250; DN125; DN100,
- Uverenje o kvalitetu broj 6451 od 31.05.2010. godine, izdato od "OFFICINE BINDA & GALPERTI S.r.l.", a koji se odnosi na priрубnice: DN250 PN25; DN50/60,3 PN10/16; DN65/76,1 PN10/16,
- Uverenje o kvalitetu broj 6451 od 31.05.2010. godine, izdato od "OFFICINE BINDA & GALPERTI S.r.l.", a koji se odnosi na priрубnicu DN200/219,1 PN16;
- Uverenje o kvalitetu broj 6425 od 27.05.2010. godine, izdato od "OFFICINE BINDA & GALPERTI S.r.l.", a koji se odnosi na priрубnicu DN200/219,1 PN16,
- Uverenje o kvalitetu broj 6451 od 31.05.2010. godine, izdato od "OFFICINE BINDA & GALPERTI S.r.l.", a koji se odnosi na i priрубnice: DN250 PN25 i DN65 PN10/16,
- Uverenje o kvalitetu broj 00035013/2010/1 od 19.03.2010. godine, izdato od "VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA", a koji se odnosi na priрубnice: DN200 PN 25 i DN150 PN40,
- Uverenje o kvalitetu broj 000693 od 15.03.2010. godine, izdato od "VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA", a koji se odnosi na priрубnicu DN400 PN16,
- Uverenje o kvalitetu broj 00060145/2010/2 od 11.05.2010. godine, izdato od "VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA", a koji se odnosi na priрубnice: DN200; DN250 i krivinu 90° 273x6,3,
- Uverenje o kvalitetu broj 1047 od 13.05.2010. godine, izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na krivine: 45° 5"; 45° 8" i 45° 10",
- Uverenje o kvalitetu broj 140 od 05.05.2010. godine, izdato od "VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA", a koji se odnosi na krivine: Ø26,9x2,3; Ø33,7x2,6; Ø101,6x3,6; Ø219,1x6,3; Ø60,3x2,9; Ø48,3x2,6,
- Uverenje o kvalitetu broj 1047 od 13.05.2010. godine, izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na krivine: 45° 5"; 45° 8" i 45° 10",
- Uverenje o kvalitetu broj 1047 od 13.05.2010. godine, izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na krivine: 45° 5"; 45° 8" i 45° 10",
- Uverenje o kvalitetu broj 00061632/2010/1 od 13.05.2010. godine, izdato od "VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA", a koji se odnosi na priрубnicu DN125 PN16,

- Uverenje o kvalitetu broj 3668 od 14.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SILDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivine: 2 1/2" XS 180° LR WPB; 16" SCH 90° LR WPB; 5" STD 90° LR WPB; 10" STD 45° LR WPB; 5" STD 45° LR WPB; 5" STD 180° LR WPB.
- Uverenje o kvalitetu broj 1567 od 27.04.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 2 SCH STD; 90LR 3 SCH XS; 90LR 2 SCH XS; i redukciju 1 1/4"x1 10S S.
- Uverenje o kvalitetu broj 1567 od 27.04.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 6 SCH STD; 90LR 4 SCH XS; 90LR 3 SCH XS; 90LR 2 1/2 SCH XS; 90SR 3 SCH XS; 90SR 8 SCH XS; 90LR 12 SCH 20; 90LR 12 SCH 20.
- Uverenje o kvalitetu broj 4882/B od 26.04.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 114,3x88,9.
- Uverenje o kvalitetu broj 4152 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SILDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivine: 2 1/2" STD 90° SR WPB SMLS; 6" STD 45° LR WPB SMLS; 8" XXS 90° SR WPB SMLS; i danca: 6" XS WPB SMLS; 2" XS WPB SMLS; 6" STD WPB SMLS; 3" XS WPB SMLS; 10" SCH 20 WPB SMLS; 8" XS WPB SMLS; 4" XS WPB SMLS.
- Uverenje o kvalitetu broj 090623-20 OD 05.06.2009. godine, izdato od "LIXUE STEEL PIPE CO LTD", a koji se odnosi na krivinu 4" SCH 10S 90°.
- Uverenje o kvalitetu broj 1385BA od 26.04.2010. godine, izdato od "Intertubi S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 45° 1 1/4" SCH 10 WP 304/304 L; 45° 1 1/2" SCH 10 WP 304/304 L; 45° 2 1/2" SCH 10 WP 304/304 L; 45° 4" SCH 10 WP 304/304 L; 45° 5" SCH 40 WP 304/304 L; 90° 1 1/2" SCH 10 WP 304/304 L; 90° 2 1/2" SCH 10 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH 40 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH 80 WP 304/304 L; 90° 1" SCH 40 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH 80 WP 304/304 L; 1 1/2"-1" SCH 40 WP 304/304 L; 3" SCH 40 WP 304/304 L; 90° 1 1/4" SCH 40 WP 304/304 L; 90° 4" SCH 40 WP 304/304 L.
- Uverenje o kvalitetu broj 3669 od 27.10.2009. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 5 SCH XS; 90LR 10 SCH XS; 45LR 1 1/2 SCH STD; 45LR 2 SCH STD; 45LR 3 SCH STD; 45LR 4 SCH STD; 45LR 6 SCH STD; 45LR 8 SCH STD; i redukcije: 1x1/2 SCH STD; 1 1/2x1 SCH STD; 2x1 SCH STD; 2 1/2x1 1/4 SCH STD.
- Uverenje o kvalitetu broj 1567 od 27.04.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 3 SCH STD; 90LR 3 SCH XS; 90LR 2 SCH XS; i redukciju 1 1/4"x1 10S S.
- Uverenje o kvalitetu broj 1567 od 27.04.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 1 1/4"x1 10S S i krivine: 90LR 6 SCH STD; 90LR 4 SCH XS; 90LR 3 SCH XS; 90LR 2 1/2 SCH XS; 90SR 3 SCH XS; 90SR 8 SCH XS; 90LR 12 SCH 20; 90LR 14 SCH 20.
- Uverenje o kvalitetu broj 4882/B od 26.04.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 114,3x88,9.
- Uverenje o kvalitetu broj 4152 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SILDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivine: 2 1/2" STD 90° SR WPB SMLS; 6" STD 45° LR WPB SMLS; 8" XXS 90° SR WPB SMLS; i danca: 6" XS WPB SMLS; 2" XS WPB SMLS; 6" STD WPB SMLS; 3" XS WPB SMLS; 10" SCH 20 WPB SMLS; 8" XS WPB SMLS; 4" XS WPB SMLS.
- Uverenje o kvalitetu broj 090623-20 OD 05.06.2009. godine, izdato od "LIXUE STEEL PIPE CO LTD", a koji se odnosi na krivinu 4" SCH 10S 90°.

- Uverenje o kvalitetu broj 1385BA od 26.04.2010. godine, izdato od "Intertubi S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 45° 1.1/4" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 1.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 2.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 4" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 5" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 90° 2.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH.40 WP 316/316 L; 90° 1" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH.80 WP 304/304 L; 90° 2" SCH.80 WP 316/316 L; 1.1/2"-1" SCH.40 WP 304/304 L; 3" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1.1/4" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 4" SCH.40 WP 304/304 L,
- Uverenje o kvalitetu broj 1567 od 27.04.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 2 SCH.STD; 90LR 3 SCH.XS; 90LR 2 SCH.XS i redukciju 1.1/4x1 10S S,
- Uverenje o kvalitetu broj 1567 od 27.04.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju: 1.1/4x1 10S S; i krivine: 90LR 6 SCH.STD; 90LR 4 SCH.XS; 90LR 3 SCH.XS; 90LR 2.1/2 SCH.XS; 90SR 3 SCH.XS; 90SR 8 SCH.XS; 90LR 12 SCH.20; 90LR 14 SCH.20,
- Uverenje o kvalitetu broj 4882/B od 26.04.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 114,3x88,9,
- Uverenje o kvalitetu broj 4152 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivine: 2.1/2" STD 90° SR WPB SMLS; 6" STD 45° LR WPB SMLS; 8" XXS 90° SR WPB SMLS; i danca: 6" XS WPB SMLS; 2" XS WPB SMLS; 6" STD WPB SMLS; 3" XS WPB SMLS; 10" SCH 20 WPB SMLS; 8" XS WPB SMLS; 4" XS WPB SMLS,
- Uverenje o kvalitetu broj 090623-20 OD 05.06.2009. godine, izdato od "LIXUE STEEL PIPE CO LTD", a koji se odnosi na krivinu 4" SCH10S 90°,
- Uverenje o kvalitetu broj 1385BA od 26.04.2010. godine, izdato od "Intertubi S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 45° 1.1/4" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 1.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 2.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 4" SCH.10 WP 304/304 L; 45° 5" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 90° 2.1/2" SCH.10 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH.40 WP 316/316 L; 90° 1" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1/2" SCH.80 WP 304/304 L; 90° 2" SCH.80 WP 316/316 L; 1.1/2"-1" SCH.40 WP 304/304 L; 3" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 1.1/4" SCH.40 WP 304/304 L; 90° 4" SCH.40 WP 304/304 L,
- Uverenje o kvalitetu broj 4882/B od 26.04.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metalliche S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije 168,3x114,3; 219,1x139,7; 139,7x114,3;
- Uverenje o kvalitetu broj 1122 od 18.03.2010. godine, izdato od "VIRGILIO CENA & FIGLI S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 14"x10",
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 8x6 SP.6,35x4,78; 2x1 SCH.160; 2.1/2X2 SCH.STD; 2X1.1/2 SCH.STD; i krivine: 90LR 1 SCH.STD; 90LR 1.1/2 SCH.STD; 90LR 1 SCH.STD; 45LR 4 SCH.STD,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 12x8 SCH.STD; 10x8 SCH.20; 10x4 SCH.STD; 12x6 SP.6,35/4,50; 16x12 SCH.STD; 16x8 SCH.STD; 12x8 SP.6,35x4,7; 6x3 SP.4,00x3,20; 8x4 SP.6,35x4,37,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD; i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,

- Uverenje o kvalitetu broj 07-33093 od 22.11.2007. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
- Uverenje o kvalitetu broj 08-03624 od 08.02.2008. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
- Uverenje o kvalitetu broj 08-19575 od 04.07.2008. godine, izdato od "INTERFIT", a koji se odnosi na redukciju 20"x12" STD WPB,
- Uverenje o kvalitetu broj 4152 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na redukcije: 16"x12" STD WPB SMLS; 12"x5" STD WPB SMLS,
- Uverenje o kvalitetu broj 4152 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivinu 18" STD 45° LR WPB SMLS i redukciju 20"x18" XS WPB SMLS,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD; i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
- Uverenje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD; i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
- Uverenje o kvalitetu broj 4152 od 27.04.2010. godine, izdato od "RACCORDI A SALDARE DI TESTA SPA", a koji se odnosi na krivine: 20" XS 90° LR WPB SMLS; 20" XS 45° LR WPB SMLS i redukciju 4"x1" XS WPB SMLS,
- Uverenje o kvalitetu broj 4647/B od 17.03.2010. godine, izdato od "Raccorderie Metaliche S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90° SS DIAM. 323,9; 90° SS DIAM. 219,1; 90° SS DIAM. 168,3; 90° SS DIAM. 273; 90° SS DIAM. 33,7; 90° SS DIAM. 76,1; 90° SS DIAM. 88,9; 90° SS DIAM. 139,7,
- Uverenje o kvalitetu broj 553 od 30.03.2010.god., izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na krivine: 8" SS 45°; 6" SS 45°; 12" SS 45°; 16" SS 90°; 14" SS 45°,
- Uvereje o kvalitetu broj CA61590/DF od 12.04.2010. godine, izdato od strane „OSSITAGLIO TEDONE s.a.s“, a koji se odnosi na inox regulacione ventile DN 2" PN30; DN2" PN100, i kugl ventile DN 2" PN40.
- Uvereje o kvalitetu broj 20235885 od 12.09.2008. godine, izdato od "ARCELOR MITTAL GALATI S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 60x2000x6000; 30x2000x6000; 25x2000x6000; 20x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 20237017 od 23.09.2008. godine, izdato od "ARCELOR MITTAL GALATI S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 80x2000x6000; 20x2000x6000; 40x2000x6000; 25x2000x6000; 100x2000x6000; 120x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 20235882 od 12.09.2008. godine, izdato od "ARCELOR MITTAL GALATI S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 40x2000x6000; 20x2000x6000; 25x2000x6000; 50x2000x6000; 60x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081222689 od 18.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjani lim 40x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081218979 od 09.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 30x2000x6000; 35x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081228078 od 01.10.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 16x2000x12000; 35x2000x6000; 40x2000x6000,

- Uvereje o kvalitetu broj 0081225931 od 28.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 25x2000x6000; 30x2000x6000; 40x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081218707 od 08.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjani lim: 35x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081217836 od 07.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjane limove: 16x2000x12000; 20x2000x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081218357 od 08.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjani lim: 16x2000x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 0081218293 od 07.09.2009. godine, izdato od "STOMANA INDUSTRY S.A.", a koji se odnosi na vruće valjani lim: 16x2000x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj AS05364/2006 od 04.06.2006. godine, izdato od "LEALI SPA", a koji se odnosi na Ø16,
- Uvereje o kvalitetu broj AS05367/2006 od 04.06.2006. godine, izdato od "LEALI SPA", a koji se odnosi na Ø16,
- Uvereje o kvalitetu broj 4371 od 14.05.2004. godine, izdato od "LEALI SPA", a koji se odnosi na Ø16,
- Uvereje o kvalitetu broj 907778 od 18.11.2009. godine, izdato od "FILET s.r.l.", a koji se odnosi na Ø21,90,
- Uvereje o kvalitetu broj AS09573/2008 od 11.09.2008. godine, izdato od "LEALI SPA", a koji se odnosi na Ø16,
- Uvereje o kvalitetu broj AS05368/2006 od 14.06.2006. godine, izdato od "LEALI SPA", a koji se odnosi na Ø16,
- Uvereje o kvalitetu broj 906902 od 23.10.2009. godine, izdato od "FILET s.r.l.", a koji se odnosi na Ø27,60,
- Uvereje o kvalitetu broj 16010007097 od 11.03.2010. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim: 30x2450x12000,
- Uvereje o kvalitetu od 26.07.2007. godine, izdato od "TIANJIN IRON AND STEEL CO. LTD", a koji se odnosi na lim: 25x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 2010/001522/01 od 20.01.2010. godine, izdato od "SIDERURGICA LEONESSA S.R.L.", a koji se odnosi na lim: 35x2450x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj L14766 od 31.03.2009. godine, izdato od "FRATELLI DALL'ERA S.R.L.", a koji se odnosi na limove: 10x2500x12000; 12x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 070917P008I od 17.09.2007. godine, izdato od "WUHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED", a koji se odnosi na lim 15x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 061307 od 13.05.2008. godine, izdato od "TIANJIN IRON AND STEEL CO. LTD", a koji se odnosi na limove: 20x2500x12000; 30x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 5700 od 23.04.2008. godine, izdato od "STEFANA S.p.A.", a koji se odnosi na profil: UPN 160,
- Uvereje o kvalitetu broj 869 od 28.11.2008. godine, izdato od "Nardoni Institute srl", a koji se odnosi na Ø60x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 7/F2/2009 od 12.01.2009. godine, izdato od "TEMPONI TRATTAMENTI TERMICI S.R.L.", a koji se odnosi na: anker M56x5,5,
- Uvereje o kvalitetu broj 200803070017 od 11.04.2004. godine, izdato od "Hebei Jingye Cut Deal Co., Ltd", a koji se odnosi na lim: 15x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 16009028485 od 17.12.2009. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim: 25x2450x12000,

- Uvereje o kvalitetu broj 16008011571 od 23.05.2008. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim: 10x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 16009028407 od 16.12.2009. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim: 20x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 16008011371 od 21.05.2008. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na lim: 15x2500x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 6195 od 09.12.2009. godine, izdato od "STEFANA S.p.A.", a koji se odnosi na profil: HEA 120,
- Uvereje o kvalitetu broj 10109252723 od 21.12.2009. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na profil: 50x50x2(E)x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 183082 od 12.10.2009. godine, izdato od "AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.", a koji se odnosi na: flah 5x70x6000; ravnokraki savijani L profil 100x100x10x6000; kvadratnu cev 45x45x6,5x6000; raznokraki savijani L profil 100x50x6; raznokraki savijani L profil 120x60x8; flah 15x120x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 17380 od 30.11.2009. godine, izdato od "METALGOI SIDERURGICA SPA", a koji se odnosi na savijani L profil 30x30x5,
- Uvereje o kvalitetu broj 15 od 08.01.2010. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na savijane L profile: 50x50x6; 35x35x5; 50x25x5; 60x60x8; 50x50x5; 30x30x4; 60x60x5, i U profile: UPN 65x42x5,5; UPS 50x25x5; UPN 100x50x6,
- Uvereje o kvalitetu broj 15 od 08.01.2010. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na savijane L profile: 45x45x5; 50x50x6; 35x35x5; 60x60x8; 50x50x5; 30x30x4; 60x60x5, i U profile: UPN 65x42x5,5; UPS 50x25x5; UPN 100x50x6,
- Uvereje o kvalitetu broj 6195 od 09.12.2009. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na profil HEA 180,
- Uvereje o kvalitetu broj 4389 od 13.11.2009. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na savijane L profile: 30x30x3; 40x40x4; 60x60x6; 60x60x8; 80x80x8, i U profil UPS 60x30x6,
- Uvereje o kvalitetu broj 9387 od 02.03.2010. godine, izdato od "FERROSIDER S.p.A.", a koji se odnosi na vruće valjane flahove: 35x10x6000; 60x15x6000; 80x12x6000; 100x15x6000; 120x20x6000, i šipku Ø12x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 15 od 08.01.2010. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na savijane L profile: 50x50x6; 35x35x5; 60x60x8; 50x50x5; 30x30x4; 60x60x5, i U profile: UPN 65x42x5,5; UPS 50x25x5; UPN 100x50x6,
- Uvereje o kvalitetu broj 12110133911 od 09.04.2010. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na cev 33,40x3(E)x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 12110133911 od 09.04.2010. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na cev 48,00x3(E)x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 12110133350 od 07.04.2010. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na provile: 40,0x40,0x3(E)x6000; 50,0x50,0x3(E)x6000; 50,0x40,0x3(E)x6000; 80,0x40,0x3(E)x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 1693 od 25.03.2010. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na U profile: UPN 50x38x5; UPN 100x50x6; UPN 40x35x5; UPS 50x25x5; UPN 120x55x7; UPS 60x30x6, i savijane L profile: 35x35x4; 60x60x6; 60x60x8; 60x60x5,
- Uvereje o kvalitetu broj 1942 od 02.04.2010. godine, izdato od "STEFANA S.P.A.", a koji se odnosi na U profile: UPN 100x50x6; UPS 50x25x5; UPN 120x55x7, i savijane L profile: 70x70x7; 50x50x5,

- Uvereje o kvalitetu broj 1694 od 25.03.2010. godine, izdato od "STEFANA S.p.A.", a koji se odnosi na savijani L profil 50x50x4
- Uvereje o kvalitetu broj 10837/I/10 od 29.03.2010. godine, izdato od "TECHNOTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na cev Ø168,3x4,50x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 10836/I/10 od 29.03.2010. godine, izdato od "TECHNOTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na cev Ø219,1x6,30x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 436/10 od 24.03.2010. godine, izdato od "RIVECO GENERALSIDER SPA", a koji se odnosi na cev Ø273,1x6,4x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 20839/09 od 11.09.2009. godine, izdato od "Arcelor Mittal", a koji se odnosi na cev 10.3/4"x6,40,
- Uvereje o kvalitetu broj 438/10 od 24.03.2010. godine, izdato od "RIVECO GENERALSIDER SPA", a koji se odnosi na cev Ø355,6x7,9x13300,
- Uvereje o kvalitetu broj 2320 od 28.05.2008. godine, izdato od "ALESSIO TUBI", a koji se odnosi na cev Ø219,1x5,0x12000,
- Uvereje o kvalitetu broj 1122 od 18.03.2010. godine, izdato od "VIRGILIO CENA & FIGLI S.p.A.", a koji se odnosi na priрубnicu 14"x10",
- Uvereje o kvalitetu broj 200947 izdato od "WUXI HUAYOU SPECIAL STEEL CO., LTD.", a koji se odnosi na cevi 323,9x7,1 i 355,6x8,
- Uvereje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings Italia S.p.A.", a koji se odnosi na redukciju 8x8 SP.6,35x4,78,
- Uvereje o kvalitetu broj 553 od 30.03.2010. godine, izdato od "AELLEBI SRL", a koji se odnosi na krivine 8" SS 45°; 6" SS 45°; 12" SS 45°; 16" SS 90°; 14" SS 45°,
- Uvereje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings Italia S.p.A.", a koji se odnosi na redukcije: 12x8 SCH.STD; 10x8 SCH.20; 10x4 SCH.STD; 12x6 SP.6,35/4,50; 16x12 SCH.STD; 16x8 SCH.STD; 12x6 SP.6,35x4,7; 6x3 SP.4,00x3,20; 8x4 SP.6,35x4,37,
- Uvereje o kvalitetu broj 946 od 20.03.2010. godine, izdato od "Continental Flanges & Fittings Italia S.p.A.", a koji se odnosi na krivine: 90LR 3 SCH.STD; 90LR 14 SCH.20; 45LR 20 SCH.XS; 45LR 16 SCH.20; 90LR 18 SCH.STD, i redukcije: 18x12 SCH.STD; 12x10 SCH.30; 12x8 SCH.30,
- Uvereje o kvalitetu broj 80008294 od 04.12.2009. godine, izdato od "PROFILTUBI S.p.A.", a koji se odnosi na pravougaone cevi: 120x60x5,0x6000; 120x80x6,0x6000; 140x80x3,0x6000; i okrugle cevi: Ø114,3x5,0; 88,9x6,0,
- Uvereje o kvalitetu broj 10109239209 od 07.12.2009. godine, izdato od "MARCEGAGLIA", a koji se odnosi na cev 48,00x3(E)x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 11924 od 04.12.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø88,9x5,49x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 3754 od 12.03.2010. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø48,3x3,68x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 3976 od 16.03.2010. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø48,3x5,08x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 4810 od 18.05.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø114,3x6,02x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 6721 od 28.04.2010. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø88,9x11,13x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 987 izdato od "ИНТЕРПЛАЙН", a koji se odnosi na cev Ø42,2x3,6x6000,
- Uvereje o kvalitetu broj 6667 od 20.07.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø60,3x8,74x6000,

- Uvereje o kvalitetu broj 5429 od 04.06.2009. godine, izdato od "S.C.T.M.T.-ARTROM S.A.", a koji se odnosi na cev Ø48,3x7,14x6000,
- Ispitivanje nivoa zaprljanosti hidrauličnog ulja, broj 01-1126 od 23.09.2010.godine, izrađeno od strane „NIS“ a.d. Novi Sad, „NIS PETROL – RAFINERIJA NAFTE“, OD Rafinerija nafte, Laboratorija, Novi Sad
- Tehnička dokumentacija za separator na objektu za šljaku, urađen od strane „STG group“, zaveden pod brojem 782 od 15.10.2010.godine kod „Sirmium Steel“
- Tehnička dokumentacija ugrađene opreme, urađen od strane „STG group“, zaveden pod brojem 770 od 12.10.2010.godine kod „Sirmium Steel“

e) Atesti za vodovod i kanalizaciju i PP mrežu:

-vodovod i kanalizacija -

- Zapisnik o ispitivanju mreže atmosferske kanalizacije broj 1517/1 od 16.09.2010.godine na vodonepropusnost, potpisan i overen pečatom lične licence odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Izveštaj o statičkom ispitivanju metodom probnog opterećivanja dostavljenog uzorka armirano – betonske poklopne ploče za šahtove prečnika 1200 mm, broj 22-43710 od 19.08.2005.godine, izdato od strane „Zavoda za ispitivanje materijala i konstrukcija“, a.d., Subotica
- Izveštaj o ispitivanju betonskog završnog šahtovskog konusa, broj SE-09-08 od 01.12.2009.godine, izdat od strane „Instituta za puteve“ a.d., Zavod za građevinske materijale, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju betonskih cevi za kanalizaciju, broj 22-4369 od 19.08.2005.godine, izdat od strane „Zavoda za ispitivanje materijala i konstrukcija“, a.d., Subotica
- Izveštaj o ispitivanju broj 196-3/08 o ispitivanju nosivosti poklopca šahta Ø 650 mm od 17.12.2008.godine, izdat od strane Univerziteta u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za ispitivanje materijala i mašina
- Izveštaj o ispitivanju broj 196-4/08 o ispitivanju nosivosti poklopca šahta Ø 600 mm od 17.12.2008.godine, izdat od strane Univerziteta u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za ispitivanje materijala i mašina
- Izveštaj o ispitivanju broj 196-1/08 o ispitivanju nosivosti slivne rešetke 400x400 mm od 17.12.2008.godine, izdat od strane Univerziteta u Nišu, Mašinski fakultet, Zavod za mašinsko inženjerstvo, Laboratorija za ispitivanje materijala i mašina
- Izveštaj o ispitivanju PVC cevi za uličnu kanalizaciju SN 8 S 16.7 SDR 34, SN 4 S 20 SDR 41 i SN 2 S 25 SDR 51, broj DSM 091/09 od jula 2009.godine, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju PVC cevi i fittinga za uličnu kanalizaciju, broj DSM 065/09 od aprila 2009.godine, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd
- Izveštaj o ispitivanju betonske cevi za kanalizaciju C x 400 x 1000 x a, broj 03-G-20-05 od 13.06.2005.godine, izdat od strane Instituta „IMS“, Beograd

-PP mreža -

- Zapisnik o tehničkoj kontroli hidrantske mreže broj 53/VS od 08.10.2010.godine, izdat od strane „MBS SPEKTRUM“, d.o.o. Sremska Mitrovica
- Zapisnik o ispitivanju na čvrstoću i nepropusnost instalacije hidrantske mreže, overen pečatom lične licence odgovornog izvođača radova i nadzornog organa
- Uverenje o kvalitetu broj 1078/3 od 18.06.2009.godine, za cevi od polietilena, tip PE 100, nominalnog prečnika DN/ID 32, 40, 50, 63, 75, 90 i 110 (mm), nominalnog pritiska PN 10 bara, izdat od strane Univerziteta u Kragujevcu, Tehnički fakultet – Čačak
- Sertifikat o kvalitetu za nadzemne hidrante, broj C 427/09-440-1/2 od 07.12.2009.godine, izdat od strane Odelenja za materijale, Laboratorija za kovine, koroziju i protivkorozionu zaštitu, Zavoda za građevinarstvo Slovenije, Ljubljana
- Sertifikat o kvalitetu za fazonske komade i vodovodne ventile, broj C 428/09-440-1/2 od 07.12.2009.godine, izdat od strane Odelenja za materijale, Laboratorija za kovine, koroziju i protivkorozionu zaštitu, Zavoda za građevinarstvo Slovenije, Ljubljana
- Sertifikat o kvalitetu broj C 1428/99-440-1/2 od 15.03.2010.godine, izdat od strane „Armex“, d.o.o., Žabalj, a koji se odnosi na priрубnice
- Sertifikat o kvalitetu broj C 1427/09-440-1/2 od 15.03.2010.godine, izdat od strane „Armex“, d.o.o., Žabalj, a koji se odnosi na nadzemni hidrant

III PREGLED ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pregledom tehničke i druge dokumentacije za izgradnju i pregledom izvedenih radova, izvršenim 22. 03. 2010, 25. 08. 2010. i 27. 10. 2010. godine, utvrđeno je sledeće:

Glavnim projektom topionice i livnice čeličnih gredica u poglavljima 5.4. i 10.3. i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu u poglavlju 2.3.9. i I, II i III dopunom studije predviđene su mere za zaštitu životne sredine i sprečavanje nepovoljnih uticaja na okolinu. U cilju zaštite vazduha predviđeno je sakupljanje, hlađenje i prečišćavanje otpadnih gasova pre ispuštanja u atmosferu. Usvojeni sistem otprašivanja projektovan je za potrebe elektro-lučne peći i livačke peći kapaciteta 50t. Postrojenje za prečišćavanje gasova se sastoji od primarne i sekundarne linije za usisavanje vazduha, dela za hlađenje usisa vodom, dela za hlađenje vazduhom, vrećastih filtera, silosa za odlaganje prašine i dimnjaka. Sistem je koncipiran tako da postoji pokazivač nivoa praškastog materijala i kada se silos napuni, fabrika se zaustavlja dok se silos ne isprazni. Tehnološke otpadne vode se ne emituju iz kompleksa, a zagađene atmosferske vode se sakupljaju zasebnom kanalizacijom i odvođe u taložnik i separator ulja i masti pre ispuštanja u konačni recipijent. Otpadna šljaka se neće usitnjavati kako je bilo predviđeno Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, već će se koristiti postrojenje za selekciju šljake čiji proizvod je granulirana šljaka i metalna frakcija koja se vraća u peć za livenje. U ponovni proces topljenja vraćaju se i

dehidratirani čelični opiljci i oksidi gvožđa koji nastaju u procesu hlađenja, prečišćavanja i recirkulacije rashladne vode. Praškasti materijal koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih gasova i otpadna šljaka predaju se ovlašćenim operaterima. Pregledom izvedenog objekta utvrđeno je da se proizvodnja, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda nalaze delom u zatvorenoj hali, a delom pod pokrivenom nadstrešnicom. Topionica starog gvožđa se sastoji od glavne hale i od skladišno-remontne hale. Staro gvožđe skladišti se u betonskim bazenima ispod nadstrešnice. Nakon topljenja u elektro-lučnoj peći, nastala šljaka se izliva na betonsku ploču, gde očvršćava nakon čega se transportuje do skladišta za šljaku. Iznad elektro-lučne peći nalazi se kupola sa cevovodom za usisavanje vazduha i odvođenje do postrojenja za prečišćavanje gasova. Prašina koja se izdvoji iz otpadnog vazduha skladišti se u silosu, a odvozi kamionom za odnošenje praškastog materijala koji može da se locira ispod silosa. Skladište za odlaganje i sušenje mulja iz taložnika radi izdvajanja čeličnih opiljaka i oksida gvožđa je u obliku plitke, betonske kade oko koje je obodni kanal za prihvatanje ocedene vode. Ispred skladišta starog gvožđa nalazi se postrojenje za selekciju šljake. Na ovom uređaju se vrši prosejavanje ohlađene šljake i odvajanje metalnih od nemetalnih delova na elektromagnetnim separatorima.

18. Pregledom celokupne dokumentacije i izvedenih radova Komisija je uočila sledeće nedostatke i nepravilnosti:

Objekat upravne zgrade nije izveden kako je projektovano. Izveden je objekat kontejnerskog tipa i sastoji se od ukupno 36 modularnih jedinica (po 18 u svakom nivou). Objekat je prijavljen u procesu legalizacije pod brojem GU-351-2633/2010 od 11.03.2010.godine Gradskoj upravi – GU za urbanizam i stambeno – komunalne poslove, Sremska Mitrovica.

20. Vizuelnim pregledom objekta nisu uočene deformacije, pukotine, sleganja i oštećenja koja bi ukazivala na nesigurnost objekta.

IV PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE

Na osnovu svega napred navedenog i na osnovu toga da članovi Komisije, svako u svom delu, nisu imali primedbe i sugestije, Komisija donosi se sledeći:

ZAKLJUČAK

Pregledom investiciono-tehničke dokumentacije, izvodačke dokumentacije i atestne dokumentacije za izvedene radove na objektu **GLAVNE HALE SA ELEKTROLUČNOM PEĆI, SKLADIŠTEM GOTOVIH PROIZVODA, OBJEKTOM ZA SMEŠTAJ TRANSFORMATORA I KANCELARIJA, KAO I SKLADIŠTU ČELIČNOG OTPADA (jedinствена tehnološka celina)** utvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, na osnovu koje je izdato rešenje o odobrenju za izgradnju br. 112-351-00287/2009 od 22.09.2009. godine, od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i da su obezbeđeni potrebni dokazi o kvalitetu izvedenih radova, ugrađenog materijala, instalacija i opreme i da su pribavljene saglasnosti davaoca prethodnih uslova na izvedeno stanje objekta.

Postrojenje topionice i livnice čeličnih gredica je na osnovu tačke 2. podtačka 2.2. Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje Integrirana dozvola («Službeni glasnik RS», br. 84/2005), postrojenje koje pre početka rada mora pribaviti Integriranu dozvolu. Članom 9. tačka 4. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine («Službeni glasnik RS», br. 135/2004) pribavljanje rezultata merenja zagađenja činilaca životne sredine u toku probnog rada je obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev. Probni rad je takođe neophodan zbog provere implementiranih mera naloženih Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, a koje se odnose na smanjenje, sprečavanje i otklanjanje svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu.

PREDLAŽE SE Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo **da izda Odobrenje za probni rad** objekta GLAVNE HALE SA ELEKTROLUČNOM PEĆI, SKLADIŠTEM GOTOVIH PROIZVODA, OBJEKTOM ZA SMEŠTAJ TRANSFORMATORA I KANCELARIJA, KAO I SKLADIŠTU ČELIČNOG OTPADA - faze I i III (JEDINSTVENA TEHNOLOŠKA CELINA) u trajanju od 1 (jednu) godinu dana.

U Novom Sadu
29.10.2010. godine

**2. PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE
NA UVID KOMISIJI NAKON IZDAVANJA
ODOBRENJA ZA PROBNi RAD**

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED

I OPŠTI PODACI

Na osnovu Rešenja o obrazovanju komisije za tehnički pregled broj 112-351-00026/2010 od 08. 03. 2010. godine, Rešenja o probnom radu broj 112-351-00026/2010-02 od 03. 11. 2010. godine i na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole („SL. Glasnik RS“ broj 111/03), komisija za tehnički pregled podnosi izveštaj.

Dana 07.06.2011., 20.07.2011. i 05.09.2011. godine komisija za tehnički pregled izvršila je pregled objekta i opreme koja je korišćena tokom probnog rada.

Pored članova Komisije, radu Komisije prisustvovali su predstavnici Investitora: Dragan Gajić,dipl.ing.el., Milan Dolić,dipl.ing.maš. i Milan Gadžurić,dipl.ing. zaštite životne sredine.

II PREGLED DOKUMENTACIJE STAVLJENE NA UVID KOMISIJI

1. Ugovor o prodaji električne energije

Ugovor o prodaji električne energije. Elektrovojvodina. Br. 160-2228/1 od 24.02.2011. odnosno V-121/11 od 25.02.2011.

2. Ugovor o crpljenju otpadnih voda

Ugovor o crpljenju otpadnih voda sa JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica broj 1198 od 19.08.2011., odnosno V-449/11 od 22.08.2011.

3. Ugovor o korišćenju telefonskog priključka

Ugovor o korišćenju telefonskog priključka. Telekom Srbija, Br.150500764 od 03.06.2010. odnosno V-370/10 od 10.06.2010.

4. Ugovor o odvozu i deponovanju komunalnog otpada

Ugovor o iznošenju komunalnog otpada. Javno komunalno preduzeće "Komunalije" Sremska Mitrovica, Br.2464-1/11 od 17.06.2011. odnosno V-318/11 od 17.06.2011.

5. Ugovor o vršenju usluga u oblasti zaštite životne sredine

Ugovor sa "Bio-ekoliški centar" D.O.O. Zrenjanin br. U-287/II od 01.06.2011. i Anex Ugovora br. A-341/II od 04.07. 2011. godine

6. Akt o određivanju lica za poslove sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara.

Br. A - 454/10 od 18.03.2010.

7. Izveštaj komisije za tehnički pregled

Izveštaj komisije za tehnički pregled iz oktobra 2010, br.1-821/10 od 03.11.2010.,
Rešenje o puštanju objekta u probni rad. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, br. 112-351-00026/2010-02 od 01. 12. 2010.

8. Izveštaj o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Novi Sad. Br. I-823/6-11 od 04.07.2011.

9. Rešenje o sprovođenju mera zaštite od požara

Rešenje o sprovođenju mera zaštite od požara. MUP Sremska Mitrovica broj 217-800/10-T od 05.10.2010., odnosno R-780/10 od 15.10.2010.

10. Ugovor o snabdevanju gasom

Ugovor o snabdevanju gasom sa JP za distribuciju prirodnog gasa "Srem gas" broj 278-5/09 od 05.03.2010., odnosno V-436/10 od 05.03.2010.

11. Ispitivanje opreme za rad

Ugovor sa D.O.O. "Institut za bezbednost i humanizaciju rada" Novi Sad, za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad..

Br. 01-693/1 od 04.06.2010.

Ugovor sa D.O.O. "Institut za bezbednost i humanizaciju rada" Novi Sad, za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja instalacija, opreme i obuku zaposlenih..

Br. 01-693/1 od 04.06.2010.

Stručni nalaz o pregledu i ispitivanju elektroizolacionih sredstava zaštitea. Institut za zaštitu na radu Novi Sad.

Br. 02-1225/2 od 17.06.2011.

12. Evidencija o izvršenim ispitivanjima radne okoline - obrazac br. 8 (6 listova)

13. Evidencija o izvršenim ispitivanjima opreme za rad - obrazac br. 9 (10 listova)

III PREGLED ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pregledom izveštaja o rezultatima ispitivanja činilaca životne sredine utvrđeno je sledeće:

1. Izveštaj o rezultatima ispitivanja (merenja) emisije zagađujućih materija u vazduh broj J-378-Z/E od 12. 07. 2011. godine, urađen od strane d.o.o. Bio – Ekološkog centra iz Zrenjanina. Merenje emisije je izvršeno na emiteru sistema za otprašivanje elektrolučne peći (ELP), livačke (lončaste) peći i ferolegura kao garancijsko merenje. Izveštaj sadrži:

- Rešenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja broj 353-01-02016/2007-02 od 20. 08. 2009. godine, o ispunjavanju propisnih uslova za vršenje kontrole kvaliteta vazduha – merenje emisije u životnoj sredini,

- Sertifikat i obim akreditacije laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 broj 01-020 Od 01. 02. 2011. godine sa akreditovanim metodama za ispitivane parametre iz obima akreditacije,

- elemente propisane članom 41. Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011).

ZAKLJUČAK: U pogledu emisije u vazduh praškastih materija i PCDD/PCDF sistem za otprašivanje elektrolučne peći, lončaste peći i transporta ferolegura je usklađen sa zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011) prema Prilogu V, Deo III, tačka 4.

2. Izveštaj o rezultatima ispitivanja (merenja) emisije zagađujućih materija u vazduh broj J-382-Z/E od 20. 07. 2011. godine, urađen od strane d.o.o. Bio – Ekološkog centra iz Zrenjanina. Merenje emisije je izvršeno na emiteru separatora za šljaku kao garancijsko merenje. Izveštaj sadrži:

- Rešenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja broj 353-01-02016/2007-02 od 20. 08. 2009. godine o ispunjavanju propisnih uslova za vršenje kontrole kvaliteta vazduha – merenje emisije u životnoj sredini,

- Sertifikat i obim akreditacije laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 broj 01-020 Od 01. 02. 2011. godine sa akreditovanim metodama za ispitivane parametre iz obima akreditacije,

- elemente propisane članom 41. Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011).

ZAKLJUČAK: U pogledu emisije u vazduh prškastih materija i teških metala (As, Cd i Pb) separator šljake je usklađen sa zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh („Sl. glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011) prema Prilogu IV.

3. Izveštaj o rezultatima merenja nivoa buke u životnoj sredini u zoni uticaja Sirmijum Stil d.o.o. broj J-381-Z/V od 19. 07. 2011. godine, urađen od strane d.o.o. Bio – Ekološkog centra iz Zrenjanina. Merenje buke je izvršeno u referentnim vremenskim intervalima za dan, veče i noć, na otvorenom prostoru u zoni uticaja predmetnog kompleksa. Izveštaj sadrži:

- Rešenje Ministarstva nauke i zaštite životne sredine o utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova za vršenje merenja buke u životnoj sredini broj 353-01-01404/2006-04 od 11. 09. 2006. godine,

- Sertifikat i obim akreditacije laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 broj 01-020 od 01. 02. 2011. godine sa akreditovanom metodom za merenje buke iz obima akreditacije,

- elemente propisane Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Službeni glasnik RS“, br. 72/2010).

ZAKLJUČAK: Merodavni nivoi buke u intervalima merenja za dan, veče i noć, na memom mestu 200 m zapadno od granice kompleksa, ne prelaze graničnu vrednost buke u životnoj sredini prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 75/2010) jer su vrednosti merodavnih nivoa ukupne buke manje od graničnih vrednosti za buku.

4. Izveštaj o fizičko-hemijskom ispitivanju zemljišta broj J-336 od 30. 06. 2011. godine, urađen od strane d.o.o. Bio – Ekološkog centra iz Zrenjanina. Uzorkovanje je izvršeno u skladu sa zahtevima standarda ISO 10381-1:2002 i ISO 10381-2:2002 na mestima gde je izvršeno i multo uzorkovanje: kod skladišta šljake – bliže sistemu za otprašivanje i kod skladišta šljake – bliže trafo stanici. Ispitivani su sledeći parametri: pH (1 mol/l KCl), olovo (Pb), bakar (Cu), cink (Zn), arsen (As), kadmijum (Cd), nikl (Ni), hrom (Cr). Izveštaj sadrži:

- Sertifikat i obim akreditacije laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 broj 01-020 od 01. 02. 2011. godine sa akreditovanom metodom za ispitivanje parametara iz obima akreditacije.

ZAKLJUČAK: Prema rezultatima fizičko-hemijskog ispitivanja, uzorak zemljišta u odnosu na ispitivane parametre odgovara propisima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje („Službeni glasnik RS“, br. 23/94).

5. Izveštaj o fizičko-hemijskom ispitivanju podzemne vode broj J-379 od 18. 07. 2011. godine, urađen od strane d.o.o. Bio – Ekološkog centra iz Zrenjanina. Uzorkovanje je izvršeno u skladu sa standardima SRPS EN ISO 5667-1:2008, SRPS EN ISO 5667-11:2005 i SRPS EN ISO 5667-3:2007 na lokacijama: kod gasne stanice – pijezometar 1 i kod kapije broj 2 – pijezometar 2. Izveštaj sadrži:

- Sertifikat o akreditaciji i obim akreditacije laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS EN/ISO 17025:2005 br. 01-020 od 01. 02. 2011. godine, sa spisom akreditovanih metoda za ispitivanje parametara iz obima akreditacije,

- Ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 325-01-1210/94-07 od 11. 04. 1995. godine, za vršenje fizičko-hemijskih, hidrobioloških i mikrobioloških ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda,

- Obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 325-03-999/98-07 od 12. 10. 1998. godine i br. 325-01-198/2002-07 od 14. 03. 2002. godine,
- Uverenje Trgovinskog suda u Zrenjaninu Fi:409/2002 od 12. 04. 2002. godine, o pravnom sledbeništvu,
- Dokaz o tačnosti i ispravnosti aparata za ispitivanje.

ZAKLJUČAK: Prema dobijenim rezultatima fizičko-hemijskih parametara kvaliteta, ispitivana podzemna voda iz pijeziometra 1 je bez boje, mirisa i ukusa, rN vrednosti u slabo baznom području. Ispitivana podzemna voda je slabo opterećena organskim i neorganskim materijama na šta ukazuju dobijene niske vrednosti utroška permanganata (KMnO_4), elektrolitičke provodljivosti i isparni ostatak. Ukoliko se kvalitet ispitivane podzemne vode, u pogledu kontrolisanih parametara uporedi sa zahtevima Uredbe o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“, br. 5/68) odgovara I klasi voda. Prema Pravilniku o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS, br. 31/82), od ispitivanih opasnih materija u podzemnoj vodi, dobijene vrednosti amonijaka, nitrata i nitrita odgovaraju I/II klasi voda, dok je dobijena vrednost za gvožđe povišena usled čega ispitivana podzemna voda odgovara III/IV klasi voda.

Prema dobijenim rezultatima fizičko-hemijskih parametara kvaliteta, ispitivana podzemna voda iz pijeziometra 2 je bez boje, mirisa i ukusa, neutralne rN vrednosti. Ispitivana podzemna voda je slabo opterećena organskim i neorganskim materijama na šta ukazuju dobijene niske vrednosti utroška permanganata (KMnO_4), elektrolitičke provodljivosti i isparni ostatak. Ukoliko se kvalitet ispitivane podzemne vode, u pogledu kontrolisanih parametara uporedi sa zahtevima Uredbe o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“, br. 5/68) odgovara I klasi voda, odnosno III/IV klasi prema Pravilniku o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS, br. 31/82).

6. Izveštaj o ispitivanju otpadne vode broj OV0161/11 od 05. 09. 2011. godine, urađen od strane Zavoda za javno zdravlje iz Šapca. Uzet je kompozitni uzorak iz retenzionog bazena. Izveštaj sadrži:

- Sertifikat o akreditaciji i obim akreditacije laboratorije za ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS ISO/IES 17025:2006 br. 01-192 od 14. 06. 2011. godine, sa spiskom akreditovanih metoda za ispitivanje iz obima akreditacije.

ZAKLJUČAK: Ukoliko se kvalitet ispitivane otpadne vode, u pogledu kontrolisanih parametara uporedi sa zahtevima Pravilnika o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS, br. 31/82) i Klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije („Službeni glasnik SFRJ“, br. 6/78) ispitivani uzorak odgovara I, odnosno II klasi voda.

7. Ugovori o preuzimanju otpada:

- Ugovor o preuzimanju otpadnih materija između Sirmium Steel d.o.o i EKO-METAL d.o.o. iz Vrdnika broj 144/11 od 07. 09. 2011. godine,
- Ugovor o prodaji sekundarnih sirovina (papir, najlon, pet-ambalaža, alu-limenke, tvrda plastika) između Sirmium Steel d.o.o i SELVECO d.o.o. iz Sremske Mitrovice broj 123/11 od 19. 07. 2011.godine,
- Ugovor o preuzimanju šljake sa separatora iz topionice čelika između Sirmium Steel d.o.o i PRO-PLAST d.o.o. iz Sremske Mitrovice broj 112/11 od 06. 07. 2011. godine,
- Ugovor o preuzimanju otpadne filterske prašine između Sirmium Steel d.o.o i YUNIRISK d.o.o. iz Beograda broj 011/11 od 20. 12. 2010. godine.

Mišljenja sam da je objekat pogodan za upotrebu i predlažem da se za isti izda Upotrebna dozvola.

IV PRIMEDBE I SUGESTIJE ČLANOVA KOMISIJE

Na osnovu svega napred navedenog i na osnovu toga da članovi Komisije, svako u svom delu, nisu imali primedbe i sugestije, Komisija donosi se sledeći:

ZAKLJUČAK

Pregledom investiciono-tehničke dokumentacije, izvodačke dokumentacije i atestne dokumentacije za izvedene radove na objektu **GLAVNE HALE SA ELEKTROLUČNOM PEĆI, SKLADIŠTEM GOTOVIH PROIZVODA, OBJEKTOM ZA SMEŠTAJ TRANSFORMATORA I KANCELARIJA, KAO I SKLADIŠTU ČELIČNOG OTPADA (jedinствена tehnološka celina)** utvrđeno je da je objekat izgrađen u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, na osnovu koje je izdato rešenje o odobrenju za izgradnju br. 112-351-00287/2009 od 22.09.2009. godine, od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i da su obezbeđeni potrebni dokazi o kvalitetu izvedenih radova, ugrađenog materijala, instalacija i opreme i da su pribavljene saglasnosti davaoca prethodnih uslova na izvedeno stanje objekta, kao i rezultati merenja kontrole zagađenja činilaca životne sredine.

PREDLAŽE SE Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo da izda Upotrebnu dozvolu za objekat **GLAVNE HALE SA ELEKTROLUČNOM PEĆI, SKLADIŠTEM GOTOVIH PROIZVODA, OBJEKTOM ZA SMEŠTAJ TRANSFORMATORA I KANCELARIJA, KAO I SKLADIŠTU ČELIČNOG OTPADA - faze I i III (JEDINSTVENA TEHNOLOŠKA CELINA).**

U Novom Sadu
25. 10. 2011. godine

Članovi Komisije:

1. mr Radoslav Lekić, dipl.inž.grad. (lic. 310 4193 03)predsednik
2. dr Željko Jakšić, dipl.inž.arh. (lic. 300 0332 03)član
3. dr Momčilo Spasojević, dipl.inž.maš. (lic. 330 4875 03)član
4. dr Čedomir Vujović, dipl.inž.el. (lic. 351 2669 03)član
5. dr Đura Oros, dipl.inž.el. (lic. 350 3818 03)član
6. Predrag Kojić, dipl.inž.tehn. (lic. 371 C934 06)član
7. Olivera Vučinić, dipl.inž.fizikečlan