



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4411; 456 721 Ф: +381 21 456 040
псп@војводина.gov.rs

БРОЈ: 104-325-77/2019-04
ВТ

ДАТУМ: 07.02.2019. године



На основу надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство сагласно члану 113, 114, 122.-127. Закона о водама («Службени гласник РС», број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), у вези са чланом 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АП Војводине», број 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16 и 29/17), овлашћења покрајинског секретара истог органа бр. 104-031-138/2015 од 02.06.2015. године и члана 136 Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС» број 18/2016), поступајући по захтеву Инвеститора: НИС А.Д. НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Народног Фронта 12 (МБ 20084693, ПИБ 104052135, шифра претежне делатности 0610-експлоатација сирове нафте), у управној ствари издавања водне дозволе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

**РЕШЕЊЕ
О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ**

Издаје се водна дозвола Инвеститору, НИС А.Д. НОВИ САД, из Новог Сада, ул. Народног Фронта 12, за захватање површинске воде из реке Дунав за потребе комплекса Блок Прерада Рафинерија нафте Панчево (у даљем тексту БП РНП), на локацији Спољностарчевачка 199, Панчево, преко водозахвата (црпне станице противпожарне и сирове дунавске воде), лоцираног у оквиру Пристаништа БП РНП, на катастарској парцели (к.п.) број 6964/2 у катастарској општини (К.О.) Панчево, град Панчево. За даље поступање по овом решењу, постављају се следећи услови:

1. Важност водне дозволе је до 08.02.2024. године.
2. Објекте и уређаје у систему водозахвата користити у складу са важећом техничком документацијом, одржавати их у исправном, функционалном стању, како би се делатности у оквиру БП РНП обављале на начин којим неће доћи до промене водног режима, загађивања површинских и подземних вода и оштећивања водних објеката.
3. Пристаниште БП РНП није предмет овог Решења о водној дозволи.
4. Текуће и инвестиционо одржавање предметних објеката у систему захватања воде трајна је обавеза Инвеститора, како би се обезбедио њихов поуздан рад, заштита површинских и подземних вода од загађивања, заштита стабилности водних објеката и режима вода. О истом водити дневник радова.
5. Обезбедити редовно и исправно функционисање мерача захваћене количине воде, и о томе водити дневник рада. У складу са чл. 100. Закона о водама контролу исправности уређаја за мерење количине захваћене воде вршити најмање једанпут годишње, преко овлашћеног правног лица које о томе издаје потврду.
6. За време важности ове водне дозволе континуирано мерити количину захваћене воде, најмање једном месечно. Извештај о количини захваћене воде током године редовно достављати ЈАП-у Воде Војводине, а најмање једном годишње (до 31. јануара текуће године, за претходну годину).
7. Обавеза је Инвеститора да редовно плаћа накнаду за коришћење водног добра, у складу са Законом о водама («Службени гласник РС», број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и подзаконским актима.
8. Евентуалне интервенције на објектима и уређајима у систему водозахвата које се изводе у зони постојећих водних објеката, планирати и извести на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и режима вода.
9. Обавеза је Инвеститора да спречи негативне последице по површинске и подземне воде и водне објекте. У случају да дође до негативних последица по режим вода и водне објекте као последице изведених радова и објеката,

несагледавања свих проблема или некомплетних решења, нестручног руковања објектима/уређајима или услед хаварије, обавеза Инвеститора је да обустави рад, предузме хитне мере, отклони узроке и санира све настале штете о свом трошку и у најкраћем року.

10. За све остале активности које нису обухваћене овом водном дозволом, а представљају техничко-технолошку целину у смислу коришћења, заштите вода или заштите од вода, неопходно је прибавити водна акта у посебном поступку.
11. За евентуално проширење капацитета, односно доградњу објеката у систему захватања воде, у посебном поступку прибавити водне услове за израду техничке документације.
12. У случају промене активности и намене објеката обухваћених овом водном дозволом, покренути поступак прибављања нове водне дозволе.
13. Право стечено на основу добијене водне дозволе не може се преносити на другог корисника без сагласности органа који је издао водну дозволу.
14. При крају важења ове водне дозволе, урадити Извештај који треба да садржи: "доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе, "детаљну анализу количина захваћене воде и тенденције, "оцену мера које треба предузети да би се умањили или неутралисали неповољни утицаји, а повећали позитивни утицаји и сл.
15. Пре истека рока важности ове водне дозволе благовремено покренути поступак прибављања нове водне дозволе са новим роком важења, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са Законом о водама.

Образложење

Инвеститор, НИС АД Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, поднео је захтев број DWP116000/IZ-DO/000144 од 09.01.2019. године за издавање водне дозволе за захватање површинске воде из реке Дунав за потребе комплекса Блок Прерада Рафинерија нафте Панчево (у даљем тексту БП РНП), на локацији Спољностарчевачка 199, Панчево, преко водозахвата-црпне станице противпожарне и сирове дунавске воде, лоциране у оквиру Пристаништа РНП, на катастарској парцели (к.п.) број 6964/2 у катастарској општини (К.О.) Панчево, град Панчево. Поднесак је у писарници покрајинских органа заведен под бројем 104-325-77/2019-04 од 14.01.2019. године.

Списак аката у предмету:

1. Захтев за издавање водне дозволе број DWP116000/IZ-DO/000144 од 09.01.2019. године, НИС АД Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, са прилозима:
 - 1.1. Извод из АПР-а за НИС а.д.Нови Сад, од 14.11.2018. године;
 - 1.2. Попуњен образац О-6, од 10.01.2019. године;
 - 1.3. Решење број 351/1457-91-04 од 12.12.1991. године, издато од РС АПВ Општина Панчево, Општински секретаријат за стамбено-комуналне послове и урбанизам, Панчево, којим се одобрава инвеститору Рафинерији нафте „Панчево“ употреба инвестиционих објеката: ♦проширење система противпожарне воде, ♦проширење ТС-6/0,4kV и црпне станице противпожарне воде на пристаништу на Дунаву, а на основу мишљења из записника Комисије за технички преглед од 4. октобра 1991. године, у саставу кога су и документи:
 - 1.3.1. Решење број VII-05-53-431/91 од 04.11.1991. године, издато од РС АПВ Покрајински секретаријат за здравство, социјалну заштиту и дечију заштиту, Нови Сад, којим се издаје санитарна сагласност за употребу објекта проширења противпожарне воде ТС-6/0,4kV и Црпне станице противпожарне воде на пристаништу на Дунаву, чији је инвеститор Рафинерија нафте „Панчево“ у Панчеву;
 - 1.3.2. Записник о техничком пријему проширња противпожарне воде ТС-6/0,4kV и Црпне станице противпожарне воде на пристаништу на Дунаву, сачињен од Комисије за технички пријем 04.10.1991. године;
 - 1.3.3. Решење о образовању комисије за технички пријем, број 351/1457-91-04 од 04.09.1991. године, донето од РС АПВ Општина Панчево, Општински секретаријат за стамбено-комуналне послове и урбанизам, Панчево;
 - 1.4. Извештај о спремности објекта за издавање водне дозволе број I-876/8-18 МБ, НН од 20.12.2018. године, издат од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
 - 1.5. Изведено стање црпне станице за ПП воду-водозахват:

- 1.5.1. Пројекат изведеног стања црпне станице противпожарне воде-водозахват Рафинерија нафте Панчево, из априла 1991. године, број задатка 70909, пројектанта СОУР Хемијска индустрија Панчево РО Развој и инжењеринг Радна организација за вршење истраживачко развојних и инжењеринг услуга, у аналогном облику;
- 1.5.2. Пројекат изведеног објекта реконструкције система воде за гашење пожара у РНП Спољностарчевачка 199, Панчево КП 6964/1, КО Панчево, пројектанта Д.О.О. Термоенерго инжењеринг Београд, у електронском облику:
 - 1.5.2.1. 1-Пројекат архитектуре објекта црпне станице противпожарне воде на пристаништу на Дунаву, број ТЕИ 1195/15-PIO-AI-01;
 - 1.5.2.2. 6-Машински пројекат зграде опреме-пумпна станица противпожарног система на пристаништу, број ТЕИ 1195/15-PIO-AIII-06;
 - 1.5.2.3. Ситуациони приказ макролокације водозахвата из 3-Пројекта хидротехничких инсталација, број ТЕИ 1195/15-PIO-BV-03-01;
 - 1.5.2.4. Интерни документ НИС А.Д. Нови Сад број УР-09.02.01-006 од 03.08.2016. год. који се тиче снабдевања сировом и противпожарном водом у Блоку Прерада на локацији РНП, у електронском облику;
- 1.6. Изјава одговорног лица НИС А.Д. Нови Сад БП РНП, о количинама захваћене сирове воде из реке Дунав, за период 2012. – 2018. год.;
- 1.7. Изјава одговорног лица НИС А.Д. Нови Сад БП РНП, о изменама на комплексу БП РНП у периоду од издавања Решења о водној дозволи број 104-325-998/2015-04 ВТ од 08.03.2016. године до сада важећег Решења о водној дозволи број 104-325-488/2018-04 од 24.07.2018. године;
- 1.8. Решење о водној дозволи за коришћење воде, испуштање отпадних вода и складиштење хазардних материја и других супстанци које могу загадити воду, за потребе комплекса Рафинерије нафте Панчево (у даљем тексту РНП), Спољностарчевачка 199, Панчево, број 104-325-488/2018-04 од 24.07.2018. године, издато од овог Секретаријата, са роком важности до 31.12.2022. године (не обухвата простаниште и водозахват);
- 1.9. Геодетски снимак водозахвата на пристаништу, Р 1:250, израђен од стране предузећа за извођење геодетских радова „Геовизија“ Д.О.О. из Панчева;
- 1.10. Решење водопривредне инспекције број 104-325-370/2018-04 од 05.06.2018. године, издато од РС АПВ Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Јужнобанатски управни округ Водна инспекција, којим се тачком 1. налаже прибављање водне дозволе за хватање површинских вода из реке Дунав за потребе БП РНП;
- 1.11. Изјава одговорног лица НИС А.Д. Нови Сад БП РНП, да стање приказано у пројектној документацији достављеној уз захтев за издавање Решења о водној дозволи одговара актуалном стању на терену и издатој Употребној дозволи за водозахват, број 32-31/1124 од 03.01.2019. године;

На основу поднетог захтева са прилозима, увидом у достављену документацију, документацију из архиве овог Секретаријата и Извештаја ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад, закључено је да Инвеститор, НИС АД Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, тражи водну дозволу за хватање површинске воде из реке Дунав за потребе комплекса Блок Прерада Рафинерија нафте Панчево (у даљем тексту БП РНП), на локацији Спољностарчевачка 199, Панчево, преко водозахвата-црпне станице противпожарне и сирове дунавске воде.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је у оквиру својих надлежности дао услове у диспозитиву Решења, у складу са одредбама чл.113, 114, 122.-127. («Службени гласник РС», број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18).

Према одредби члана 117 став 1 објекат потпада под тачку 5)-индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију, а на основу члана 43. истог закона, у смислу водне делатности, у питању је коришћење вода.

РНП је део организационог дела НИС-а, Блока Прерада, који обухвата низ објеката у функцији прераде сирове нафте организованих у блокове (24) у којима се налазе процесна и енергетска постројења и објекти инфраструктуре и издвојен локалитет Пристаништа, на самој обали реке Дунав (блок 25: 25/1, 25/2 и 25/3).

Блокове раздвајају Авеније (А, В, С, D, Е, F) и Street-ови (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А). У оквиру комплекса РНП врши се пријем, складиштење и прерада нафте и складиштење и отпрема производа.

Комплекс БП РНП налази се у Јужној индустријској зони Града Панчева (ул. Спољностарчевачка бр. 199), око 5km југоисточно од обода Града Панчева. У саставу комплекса БП РНП налази се Пристаниште, на левој обали реке Дунав на стационачи ~ од km 1152+250 до ~ km 1152+600, у оквиру кога се налази предметни водозахват-црпна станица противпожарне и сирове дунавске воде.

Ужа локација водозавата је на катастарској парцели број 6964/2 у катастарској општини Панчево, наспрам стационаче реке Дунав ~ km 1152+550. Најближи водоток је река Дунав, а у непосредној близини водозавата, на око 150m узводно од истог налази се ушће Канала Азотаре у реку Дунав (~ око km 1152+700 реке Дунав).

Најближи водни објекат од ширег значаја је насип I одбрамбене линије, за одбрану од великих вода реке Дунав који се налази око 190m североисточно од водозавата. Парцела водозавата не граничи се са парцелом насипа (к.п. 6968/2 К.О. Панчево). Према чл. 26. и 27. Закона о водама предметна локација припада сливу реке Дунав и водном подручју Дунав.

За комплекс БП РНП Инвеститор је од овог Секретаријата исходавао Решење о водној дозволи за коришћење воде, испуштање отпадних вода и складиштење хазардних материја и других супстанци које могу загадити воду, комплекса РНП, број 104-325-488/2018-04 од 24.07.2018. године, са роком важења до 31.12.2022. године, које није обухватило Пристаниште и Водозахват.

Тачком 18.3. наведеног Решења о водној дозволи Инвеститору је наложено да у року њеног важења (до 31.12.2022. године) прибави: "водну дозволу за захватање воде путем водозавата на реци Дунав и "за Пристаниште БП РНП.

Пристаниште БП РНП није предмет овог Решења о водној дозволи. Инвеститор је покренуо поступак исходавања водне дозволе за Пристаниште БП РНП (предмет број 104-325-1124/2016-04 од 15.12.2016. године) који је Решењем број 104-325-1124/2016-04 од 29.08.2018. године прекинут, а наставиће се када се достави комплетна документација.

РНП користи воду: "као процесну (технолошку) воду, за производњу водене паре, "у расхладном систему, "у противпожарне сврхе, "за чишћење процесне опреме и манипулативних површина, "за испитивање непропусности резервоара (хидро-тест) и "за санитарне потребе. Снабдевање водом за наведене намене врши се: 1. захватањем површинске воде из реке Дунав и 2. захватањем воде из јавне водоводне мреже, тј. из градског водовода. РНП нема изграђен систем за захватање подземних вода, па сходно томе и не користи подземне воде. За потребе РНП, сирови вода се узима са дунавског водозавата, препумпавањем из Дунава до комплекса рафинерије, где се пречишћава таложењем и подвргава хемијском третману (ХПВ-хемијска припрема воде којом се производи се деминерализована вода која се даље користи у процесно-производним постројењима). Сирови вода се у мањој мери користи за прање бетонских површина, платоа и опреме, за хидро тестове и као допунска за хлађења у току лета. Снабдевање водом из система градског водовода покрива санитарне потребе и у изузетним случајевима, у крајем периода, користи се и као процесна вода или вода за противпожарну заштиту.

Према приложеној документацији изведено стање водозавата (црпне станице противпожарне воде) је следеће:

- објекат црпне станице састоји се из просторије у којој су смештене пумпе, шахта водозавата (базен), пешачке стазе око просторије и прилазног моста ка каналима за смештај опреме. Изведен је у скелетном армирано-бетонском систему, димензија у основи цца. 11x12 m.
- у пумпној кући на водозавату РНП инсталиране су три пумпе за црпљење дунавске воде: "GA-1310 која је радна, капацитета 600 m³/h, "GA-1311 која је резервна, капацитета 600 m³/h и "GA-1312 која је помоћна, двостепеног капацитета 600 m³/h и 400 m³/h. Максимални расположиви капацитет захватања воде из Дунава је 1000 m³/h;
- све пумпе су центрифугалне, вертикалне, са електромоторним погоном;
- усис пумпи је појединачно урођен у базен (шахт водозавата) испод пумпне куће;
- доток дунавске воде у базен обезбеђен је цевима 500-PPV-08/09 на почетку којих се налази сито, којим се спречава улазак крупних механичких

- нечистоћа. Омогућено је испирање сита у контрамеру (пумпна кућа-Дунав) преко линија које добијају напајање из заједничке потисне цеви.
- потисне линије пумпи сабирају се у заједничку потисну цев 400-PPV-04 из које се вода транспортује ка потрошачима путем цевовода 400-PPV-05 на коме је инсталиран турбински мерач протока, чија је индикација изведена у објекту пумпне куће. Од цевовода 400-PPV-05 који води ка комплексу БП РНП одвајају се цевовод ка систему водоснабдевања пристаништа и цевовод ка пумпи за хидрантски развод, који нису део система водозахвата;
 - у објекту водозахвата-пумпној станици не продукују се отпадне воде и не складиште се хазардне супстанце;

Према приложеној Изјави одговорног лица Инвеститора путем црпне станице захваћене су следеће количине воде из Дунава: •2012. године 1.687.302m³, •2013. године 2.567.986m³, •2014. године 2.692.332m³, •2015. године 3.351.980m³, •2016. године 2.848.675m³, •2017. године 2.805.965m³ и •2018. године 2.933.157m³.

Према приложеној Изјави одговорног лица Инвеститора „стање приказано у пројектној документацији достављеној уз захтев за издавање Решења о водној дозволи одговара актуалном стању на терену и издатој Употребној дозволи за Водозахват“.

Извештајем о спремности објекта за издавање водне дозволе ЈВП-а „Воде Војводине“ број I-876/8-18 МБ, НН од 20.12.2018. године констатује се: „увидом у расположиву документацију и на основу познатог стања на терену, мишљења смо да се инвеститору изда водна дозвола ограниченог рока важења. ... Предлажемо да се рок трајања водне дозволе ограничи на 5 (пет) година. ...“ Сви услови предложени Извештајем ЈВП-а прихваћени су и интегрисани овим Решењем о водној дозволи.

Водна дозвола издаје се на основу члана 122 Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), са датим условима у диспозитиву Решења у складу са одредбама чланова истог закона. Услов број 1 (рок важења) дат је на основу сагледавања приложене документације и предложеног у тачки 3.1. Извештаја ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад. Услов број 9 (предузимање хитних мера) дат је у складу са чланом 101. и 139. истог Закона. Услов 13 (стечено право) дат је у складу са чланом 125. истог Закона.

На основу напред наведеног и сагледавањем чињеница из приложене документације, овај Секретаријат доноси решење о издавању водне дозволе под условима наведеним у диспозитиву решења.

Решење је уведено у уписник водних дозвола и потврда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за водно подручје Дунав, под редним бројем 44 од 07.02.2019. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС бр. 86/10).

Правна поука: Против решења се може изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у року од 15 дана од дана достављања решења, путем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА



Мирослав Дуњић

Доставити :

- Инвеститору: НИС АД Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, путем Рафинерија нафте Панчево, Блок Прерада, Дирекција за НСЕ, н/р Бранков Станиши Рукводиоцу Службе за заштиту животне средине Сектор за НСЕ, 26000 Панчево, ул. Спољностарчевачка-199
- Министарству пољопривреде и заштите животне средине, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд;
- ЈВП-у „Воде Војводине“, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25;
- Надлежном водном инспектору;
- Водној књизи;
- Архиви